



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОД- СТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»

Куйбышев

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2024 год)	50415.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2024 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	50415.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	50415.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	50415.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	50415.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.005.000

Наименование документа	Шифр
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	50415.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	50415.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	50415.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	50415.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	50415.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	50415.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц..... 5

1 Тепловые нагрузки абонентов АО «СИБЭКО» 6

2 Тепловые нагрузки абонентов ООО «Энергетик»83

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО» (город) ..6	
Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО» (с. Нагорное).....80	
Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО» (ФКП «Анозит»)82	
Таблица 2.1 - Тепловые нагрузки абонентов ООО «ЭНЕРГЕТИК».....83	

1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ АО «СИБЭКО»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО» (город)

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	кв-л. 9-й, 9	0,007		0,007	22		22
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 15-й, 20	0,378		0,378	1 089		1 089
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 14 - отопл.	кв-л. 1-й, 14	0,218		0,218	628		628
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 14 - ГВС	кв-л. 1-й, 14	0,000	0,802	0,802	4 620	2 483	7 103
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом (ввод 2)-Учебный городок 4 - отопл.	мкр. Учебный городок, 4	0,128		0,128	369		369
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 16 - ГВС	кв-л. 1-й, 16	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ввод 1-Учебный городок 4 - ГВС	мкр. Учебный городок, 4	0,000	0,936	0,936	5 390	2 897	8 287
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом (ввод 1)-Учебный городок 4 - отопл.	мкр. Учебный городок, 4	0,128		0,128	369		369
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 16 - отопл.	кв-л. 1-й, 16	0,306		0,306	883		883
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 9	0,000	0,824	0,824	4 748	2 552	7 301
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 9	0,259		0,259	747		747
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Учебный городок, дом 3 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок, 3	0,000	0,936	0,936	5 390	2 897	8 287
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Учебный городок, дом 3 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок, 3	0,256		0,256	737		737
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1	0,000	0,381	0,381	2 194	1 180	3 374
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1	0,187		0,187	538		538
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 3	0,000	0,381	0,381	2 194	1 180	3 374
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 3	0,187		0,187	538		538
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1а - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1а	0,000	0,490	0,490	2 823	1 518	4 341
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1а - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1а	0,130		0,130	374		374
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 15-й, 20	0,000	2,160	2,160	12 443	6 688	19 131

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул.Красноармейская 1-я, д.12-отопл	ул. Красноармейская 1-я, 12	0,229		0,229	658		658
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул.Красноармейская 1-я, д.12-ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 12	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "Элемент-Трейд"	нежилые помещения, площадью 704,4 - отопл.	кв-л. 9-й, 9	0,073		0,073	211		211
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - отопл.	кв-л. 14-й, 3	0,339		0,339	975		975
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - отопл.	кв-л. 14-й, 6	0,207		0,207	596		596
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 14-й, 2	0,296		0,296	853		853
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом- отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,404		0,404	1 163		1 163
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом- отопл.	кв-л. 14-й, 5	0,324		0,324	932		932
ТСЖ "Маяк"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 5 - отопл.	кв-л. 12-й, 5	0,218		0,218	628		628
ТСЖ "Химик"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 15-й, 8	0,450		0,450	1 296		1 296
ООО "УК Выбор"	жилой дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 2	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Выбор"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 7	0,000	0,074	0,074	427	230	657
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 6	0,000	0,896	0,896	5 159	2 773	7 932
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 11	0,000	0,661	0,661	3 805	2 045	5 850
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 2	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 5	0,000	0,321	0,321	1 848	993	2 841
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 6 - ГВС, ГВС	кв-л. 7-й, 6	0,000	0,321	0,321	1 848	993	2 841
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 14 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 14	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Ветка, 6	0,000	0,891	0,891	5 133	2 759	7 892
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 2) - ГВС	ул. Ветка, 7	0,000	0,936	0,936	5 390	2 897	8 287
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 1	0,000	1,127	1,127	6 494	3 490	9 984
ООО "УК Выбор"	жилой дом - отопл.	кв-л. 2-й, 6	0,015		0,015	43		43
ООО "УК Выбор"	жилой дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 2	0,340		0,340	979		979
ООО "УК Выбор"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 7	0,060		0,060	172		172
ООО "УК Выбор"	жилой дом-ул. Папшева, дом 18 - отопл.	ул. Папшева, 18	0,015		0,015	42		42
ООО "УК Выбор"	жилой дом-ул. Путевая, дом 12 - отопл.	ул. Путевая, 12	0,009		0,009	25		25
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13 - отопл.	кв-л. 1-й, 13	0,340		0,340	979		979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 6 - отопл., ГВС	кв.-л. 1-й, 6	0,229		0,229	658		658
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 11 - отопл., ГВС	кв.-л. 11-й, 11	0,311		0,311	896		896
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 22 - отопл.	кв.-л. 11-й, 22	0,339		0,339	975		975
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 6 - отопл.	кв.-л. 11-й, 6	0,323		0,323	929		929
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 2 - отопл., ГВС	кв.-л. 7-й, 2	0,244		0,244	704		704
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 5 - отопл., ГВС	кв.-л. 7-й, 5	0,076		0,076	217		217
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 6 - отопл.	кв.-л. 7-й, 6	0,091		0,091	263		263
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 14 - отопл., ГВС	кв.-л. 8-й, 14	0,228		0,228	658		658
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Ветка, 6	0,222		0,222	639		639
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 1) - отопл.	ул. Ветка, 7	0,212		0,212	609		609
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 2) - отопл.	ул. Ветка, 7	0,212		0,212	609		609
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Куйбышева, дом 19а - отопл.	ул. Куйбышева, 19а	0,037		0,037	108		108
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 1	0,261		0,261	752		752
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Папшева, дом 20 - отопл.	ул. Папшева, 20	0,015		0,015	42		42
ООО "УК Выбор"	многоквартирный жилой дом - отопл.	ул. Песчаная, 14	0,045		0,045	129		129
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 8 - ГВС	мкр. Южный, 8	0,000	0,996	0,996	5 736	3 083	8 820
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 10 - ГВС	ул. Светлая, 10	0,000	1,043	1,043	6 006	3 228	9 234
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - ГВС	мкр. Южный, 2Г	0,000	0,328	0,328	1 886	1 014	2 900
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 4 - ГВС	кв.-л. 11-й, 4	0,000	1,382	1,382	7 958	4 277	12 235
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 4 - ГВС	мкр. Южный, 4	0,000	2,210	2,210	12 731	6 843	19 573
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 29 - ГВС	ул. Красная, 29	0,000	0,223	0,223	1 283	690	1 973
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 2 - ГВС	кв.-л. 11-й, 2	0,000	1,403	1,403	8 083	4 345	12 428
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 3 - ГВС	кв.-л. 11-й, 3	0,000	1,402	1,402	8 077	4 341	12 418
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 5 - ГВС	кв.-л. 11-й, 5	0,000	1,783	1,783	10 269	5 520	15 789
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 1 - ГВС	кв.-л. 11-й, 1	0,000	0,887	0,887	5 107	2 745	7 851

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13 - ГВС	кв-л. 1-й, 13	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 22 - ГВС	кв-л. 11-й, 22	0,000	1,417	1,417	8 162	4 387	12 549
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 6 - ГВС	кв-л. 11-й, 6	0,000	1,365	1,365	7 863	4 226	12 089
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 4 - ГВС	кв-л. 1-й, 4	0,000	1,381	1,381	7 957	4 277	12 233
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Южный 5 - ГВС	мкр. Южный, 5	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 12-й, 8	0,000	0,284	0,284	1 635	879	2 513
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 18 - ГВС	кв-л. 1-й, 18	0,000	1,150	1,150	6 622	3 559	10 181
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 20 - ГВС	кв-л. 1-й, 20	0,000	1,381	1,381	7 957	4 277	12 233
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 2 - ГВС	кв-л. 1-й, 2	0,000	1,747	1,747	10 061	5 408	15 469
ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - ГВС, ГВС	мкр. Южный, 4а	0,000	0,707	0,707	4 073	2 189	6 263
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом- 15-й кв-л, д.21 - ГВС, ГВС	кв-л. 15-й, 21	0,000	0,968	0,968	5 576	2 997	8 573
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 1 - ГВС	кв-л. 1-й, 1	0,000	0,980	0,980	5 647	3 035	8 682
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 10 - ГВС	кв-л. 1-й, 10	0,000	0,802	0,802	4 620	2 483	7 103
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12 - ГВС	кв-л. 1-й, 12	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12а - ГВС, ГВС	кв-л. 1-й, 12а	0,000	0,809	0,809	4 658	2 504	7 162
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 15 - ГВС	кв-л. 1-й, 15	0,000	1,658	1,658	9 548	5 132	14 680
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 28 - ГВС	кв-л. 1-й, 28	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 22 - ГВС	кв-л. 15-й, 22	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 1 - ГВС	мкр. Южный, 1	0,000	2,228	2,228	12 833	6 898	19 731
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 11 - ГВС	ул. Светлая, 11	0,000	0,646	0,646	3 722	2 000	5 722
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 9 - ГВС	ул. Светлая, 9	0,000	1,151	1,151	6 632	3 565	10 197
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - 1-29 - ГВС	кв-л. 1-й, 29	0,000	0,971	0,971	5 595	3 007	8 603
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом м-н Южный - ГВС	мкр. Южный, 6	0,000	0,663	0,663	3 819	2 053	5 872
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 48	0,013		0,013	38		38
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 11 - ГВС	кв-л. 1-й, 11	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,004		0,004	10		10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,003		0,003	10		10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 2	0,005		0,005	16		16

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 1	0,005		0,005	16		16
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Володарского, 118а	0,014		0,014	42		42
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 62	0,025		0,025	72		72
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Белинского, 21	0,017		0,017	50		50
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. №1 по ГП- отопл.	п. Энергетик,	0,026		0,026	75		75
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. №2 по ГП - отопл.	п. Энергетик,	0,026		0,026	75		75
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Смирнова, 5	0,000		0,000	0		0
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 3	0,000	0,001	0,001	4	2	6
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 4	0,000	0,022	0,022	127	68	195
ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21	0,000	0,001	0,001	5	3	8
ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21	0,000	0,004	0,004	26	14	39
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 8	0,000	0,025	0,025	142	76	219
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 8	0,000	0,020	0,020	116	62	178
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 6	0,000		0,000	0		0
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	мкр. Южный, 4	0,000	0,018	0,018	103	55	158
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 15-й, 21	0,000	0,009	0,009	50	27	78
Индивидуальный предприниматель	ИП - ГВС	кв-л. 14-й, 5	0,000	0,017	0,017	97	52	148
Индивидуальный предприниматель	ИП - ГВС	кв-л. 11-й, 3	0,000	0,001	0,001	4	2	6
Индивидуальный предприниматель	ИП - ГВС	кв-л. 11-й, 8	0,000	0,023	0,023	134	72	206
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 7	0,000	0,020	0,020	113	61	174
Индивидуальный предприниматель	ИП - ГВС	кв-л. 11-й, 2	0,000		0,000	0		0
Индивидуальный предприниматель	ИП - ГВС	кв-л. 11-й, 2	0,000	0,018	0,018	103	55	158
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 7 - ГВС	мкр. Южный, 7	0,000	0,996	0,996	5 736	3 083	8 820
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 27 - отопл., ГВС	ул. Красная, 27	0,000	0,339	0,339	1 951	1 048	2 999
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 27 - отопл., ГВС	ул. Красная, 27	0,080		0,080	229		229

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская, 15	0,027		0,027	79		79
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Зakraевского, 25	0,000	0,022	0,022	128	69	197
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 25	0,015		0,015	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 25	0,000		0,000	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Зakraевского, 25	0,000		0,000	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 28	0,040		0,040	116		116
Население по типу НФУ	многоквартирный дом пер Лесоперевалочный, 10 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 10	0,005		0,005	14		14
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5/1	0,000	0,479	0,479	2 760	1 483	4 243
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5/1	0,052		0,052	150		150
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 15	0,064		0,064	183		183
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,035		0,035	101		101
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,103		0,103	297		297
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,070		0,070	202		202
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,014		0,014	40		40
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,010		0,010	29		29
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,008		0,008	22		22
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,026		0,026	74		74
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,003		0,003	9		9
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,007		0,007	20		20
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зakraевского, 101	0,015		0,015	45		45
ООО "Комета"	Нежилое здание (455,2 м2) - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,173		0,173	498		498
ТСЖ "Соседи"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 7	0,000	1,381	1,381	7 957	4 277	12 233
ТСЖ "Соседи"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 7	0,339		0,339	975		975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ГАУ НСО НПЦ	нежилое здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,145		0,145	419		419
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Войкова, 12	0,045		0,045	129		129
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 12	0,000	0,514	0,514	2 963	1 593	4 556
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 12	0,045		0,045	130		130
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,034		0,034	98		98
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 14а	0,015		0,015	43		43
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 19	0,001		0,001	2		2
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,003		0,003	10		10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 7	0,000		0,000	0		0
ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	гараж №1 - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,016		0,016	47		47
ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	гараж №2 - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,017		0,017	49		49
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	мкр. Южный,	0,009		0,009	26		26
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,070		0,070	201		201
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская,	0,007		0,007	21		21
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская,	0,008		0,008	22		22
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - вент.	ул. Новосибирская, 1	0,077		0,077	221		221
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - ГВС	ул. Новосибирская, 1	0,000	0,295	0,295	1 702	915	2 616
МБУС "Ледовая арена"Факел"	раздевалки в квартале № 8 - отопл., ГВС - отопл.	кв-л. 8-й,	0,000	0,299	0,299	1 720	924	2 644
МБУС "Ледовая арена"Факел"	раздевалки в квартале № 8 - отопл., ГВС - отопл.	кв-л. 8-й,	0,043		0,043	124		124
ГУФССП России по Новосибирской области	административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 1	0,000	0,089	0,089	513	276	789
ГУФССП России по Новосибирской области	административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 1	0,195		0,195	561		561
ДОУ "Звёздочка"	Овощехранилище - отопл.	ул. Партизанская, 30	0,009		0,009	26		26
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Лесоперевалочная, дом 9 - ГВС	ул. Лесоперевалочная, 9	0,000	0,236	0,236	1 360	731	2 092
Население по типу НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 8 - ГВС	кв-л. 3-й, 8	0,000	0,178	0,178	1 027	552	1 578
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Лесоперевалочная, дом 9 - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 9	0,067		0,067	192		192

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Население по типу НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 8 - отопл.	кв-л. 3-й, 8	0,039		0,039	112		112
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 11	0,000	0,245	0,245	1 411	758	2 169
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 11	0,030		0,030	87		87
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 12	0,000	0,245	0,245	1 411	758	2 169
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 12	0,030		0,030	87		87
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Красная, 22	0,021		0,021	62		62
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 1-й, 17	0,323		0,323	929		929
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 9-й, 2	0,000	0,532	0,532	3 065	1 647	4 712
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,075		0,075	216		216
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 9-й, 3	0,000	0,521	0,521	3 002	1 614	4 616
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,116		0,116	334		334
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - Отопл.	ул. Песчаная, 5	0,099		0,099	284		284
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 17	0,000	1,323	1,323	7 623	4 097	11 720
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД -квартал 9, дом 4 - ГВС	кв-л. 9-й, 4	0,000	0,475	0,475	2 737	1 471	4 208
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД -квартал 9, дом 4 - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,094		0,094	271		271
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 9	0,000	0,259	0,259	1 494	803	2 297
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 9	0,034		0,034	98		98
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 10	0,000	0,300	0,300	1 729	929	2 658
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 10	0,032		0,032	91		91
Население НФУ	МКД Ленина, д.5 - Отопл.	ул. Ленина, 5	0,012		0,012	35		35
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Коммунистическая, 53	0,040		0,040	115		115
ДОУ "Родничок"	МДОУ ДС "Аленький цветочек" - отопл.	п. Энергетик, 3а	0,115		0,115	330		330
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 6	0,000	0,038	0,038	220	119	339
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,005		0,005	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 5	0,000		0,000	0		0
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Гуляева, 11	0,020		0,020	58		58
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,010		0,010	29		29
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,139		0,139	400		400
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД -ул. Студенческая, дом 1 - ГВС	ул. Студенческая, 1	0,000	1,203	1,203	6 930	3 725	10 655
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД -ул. Студенческая, дом 1 - отопл.	ул. Студенческая, 1	0,438		0,438	1 261		1 261
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Гуляева, 13	0,016		0,016	45		45

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,030		0,030	86		86
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Гуляева, 13	0,034		0,034	98		98
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,010		0,010	28		28
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - ГВС	кв-л. 9-й, 4	0,000	0,066	0,066	381	205	586
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,007		0,007	19		19
Население НФУ	жилая часть МКД - Отопл.	кв-л. 10-й, 14	0,074		0,074	214		214
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 14	0,000	0,430	0,430	2 476	1 331	3 807
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 2 - ГВС, ГВС	ул. Молодежная, 10	0,000	1,337	1,337	7 700	4 139	11 839
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 1 - отопл.	ул. Молодежная, 10	0,220		0,220	634		634
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 2 - отопл.	ул. Молодежная, 10	0,220		0,220	634		634
ООО "Автотранс"	Адм. здание - отопл.	ул. Володарского, 11	0,065		0,065	186		186
ООО "Автотранс"	здание маг. "Малахит" - отопл.	кв-л. 10-й,	0,034		0,034	99		99
МУП "Геострой"	Гараж - отопл.	кв-л. 6-й, 3 в	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	жилая часть МКД -ул. Володарского, дом 104 - ГВС	ул. Володарского, 104	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
Население НФУ	жилая часть МКД -ул. Володарского, дом 104 - отопл.	ул. Володарского, 104	0,045		0,045	130		130
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 7-й, 7	0,000	0,321	0,321	1 848	993	2 841
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 7-й, 7	0,084		0,084	242		242
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 10	0,000	0,245	0,245	1 411	758	2 169
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 10	0,030		0,030	87		87
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,072		0,072	208		208
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 25	0,027		0,027	77		77
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 9	0,000	1,337	1,337	7 700	4 139	11 839
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 10-й, 9	0,261		0,261	752		752
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Папшева, 8	0,023		0,023	66		66
ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 14-й, 8	0,000	0,398	0,398	2 295	1 233	3 528
ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 14-й, 8	0,044		0,044	127		127
ООО "УК "Вертикаль"	многоквартирный дом - отопл.	ул. Песчаная, 7	0,043		0,043	123		123
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 1	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 1	0,088		0,088	253		253

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Краскома, 20/1	0,035		0,035	101		101
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Краскома, 20	0,081		0,081	234		234
Население НФУ	многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 108 - ГВС	ул. Володарского, 108	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
Население НФУ	многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 108 - отопл.	ул. Володарского, 108	0,045		0,045	130		130
Население НФУ	многоквартирный дом-квартал 3 дом 2 - ГВС	кв-л. 3-й, 2	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
Население НФУ	многоквартирный дом-квартал 3 дом 2 - отопл.	кв-л. 3-й, 2	0,088		0,088	253		253
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 6	0,008		0,008	24		24
ООО "Мария-Ра"	Торговый павильон мкр Южный - отопл., вент.	мкр. Южный,	0,030		0,030	85		85
ООО "Мария-Ра"	Торговый павильон мкр Южный - отопл., вент.	мкр. Южный,	0,021		0,021	60		60
ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД-ГВС	кв-л. 13-й, 5	0,000	1,562	1,562	8 995	4 835	13 830
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 4а	0,005		0,005	16		16
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,010		0,010	30		30
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,010		0,010	30		30
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,044		0,044	128		128
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,011		0,011	32		32
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,070		0,070	201		201
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,029		0,029	82		82
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,133		0,133	383		383
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 3	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 5 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 5	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 12	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 1	0,000	0,969	0,969	5 584	3 001	8 585
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД -квартал 8 д. 12 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 12	0,000	0,904	0,904	5 205	2 798	8 003
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 15 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 15	0,000	0,943	0,943	5 434	2 921	8 354
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 16 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 16	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 17а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17а	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 19 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 19	0,000	0,178	0,178	1 027	552	1 578
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 2 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 2	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 3	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8	0,000	0,312	0,312	1 797	966	2 762
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8"А" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8а	0,000	0,053	0,053	308	166	474
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 10	0,000	0,920	0,920	5 300	2 849	8 148
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 13	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК Стандартная"	Жилой многоквартирный дом-квартал 6 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 1	0,113		0,113	326		326
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 11 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 11	0,127		0,127	366		366
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 13 - отопл.	кв-л. 6-й, 13	0,087		0,087	251		251
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 3	0,087		0,087	251		251
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 5 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 5	0,087		0,087	251		251
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 6, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 12	0,087		0,087	251		251
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 1	0,176		0,176	506		506
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 12 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 12	0,342		0,342	986		986
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 15 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 15	0,224		0,224	646		646
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 16 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 16	0,229		0,229	658		658
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 17а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17а	0,229		0,229	658		658
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 19 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 19	0,042		0,042	121		121
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 2 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 2	0,220		0,220	633		633
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 3	0,225		0,225	647		647
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8	0,065		0,065	188		188
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8"А" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8а	0,016		0,016	45		45
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 10	0,207		0,207	596		596
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 13	0,228		0,228	658		658
Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 17 - отопл., ГВС	ул. Ленина, 17	0,023		0,023	66		66
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 8	0,000	0,040	0,040	231	124	355
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 8	0,014		0,014	40		40
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 10 - ГВС, ГВС	ул. Пионерская, 10	0,000	0,036	0,036	205	110	316
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 10 - отопл.	ул. Пионерская, 10	0,014		0,014	40		40
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 2 - отопл.	ул. Путевая, 2	0,012		0,012	33		33
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 4	0,011		0,011	33		33
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 6	0,014		0,014	41		41
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 14 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 14	0,000	0,041	0,041	236	127	363

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 14 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 14	0,014		0,014	39		39
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 6 - отопл.	п. Заводской, 6	0,023		0,023	66		66
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Папшева, дом 6 - отопл.	ул. Папшева, 6	0,009		0,009	24		24
Население НФУ	жилой дом-ул. Папшева, дом 7 - отопл.	ул. Папшева, 7	0,049		0,049	142		142
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 3	0,010		0,010	29		29
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 5	0,010		0,010	29		29
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 9	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 9	0,015		0,015	43		43
Население по типу НФУ	общежитие-ул. Зakraевского, дом 23 -ГВС	ул. Зakraевского, 23	0,000	0,245	0,245	1 412	759	2 170
Население по типу НФУ	общежитие-ул. Зakraевского, дом 23 - отопл.	ул. Зakraевского, 23	0,216		0,216	623		623
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 1	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 1	0,010		0,010	29		29
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 15 - отопл.	ул. Володарского, 15	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	жилой дом-ул. Лесоперевалочная, дом 14 - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 14	0,005		0,005	14		14
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 59а - отопл.	ул. Володарского, 59а	0,023		0,023	67		67
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 3 - отопл.	ул. Ветка, 3	0,044		0,044	128		128
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Краскома, дом 14 - отопл.	ул. Краскома, 14	0,028		0,028	80		80
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Агафонова, 57	0,000	0,005	0,005	28	15	43
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Агафонова, 57	0,028		0,028	80		80
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Коммунистическая, 56	0,011		0,011	31		31
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,000	0,570	0,570	3 283	1 764	5 047
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,089		0,089	257		257
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 7 - ГВС, ГВС	кв-л. 3-й, 7	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 7 - отопл.	кв-л. 3-й, 7	0,088		0,088	253		253
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 6	0,000	0,428	0,428	2 464	1 324	3 788
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 6	0,098		0,098	282		282
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 8	0,000	0,005	0,005	28	15	43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 8	0,012		0,012	36		36
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 7 - отопл.	ул. Пионерская, 7	0,014		0,014	41		41
Население НФУ	жилой дом-ул. Красная, дом 46а - отопл.	ул. Красная, 46а	0,023		0,023	65		65
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	пл. Первомайская, 34	0,046		0,046	131		131
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4	0,000	0,426	0,426	2 451	1 317	3 769
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4	0,121		0,121	348		348
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС	ул. Агафонова, 65	0,000	0,032	0,032	183	98	282
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 65	0,080		0,080	230		230
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 53	0,000	0,027	0,027	155	83	238
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 53	0,068		0,068	194		194
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Агафонова, 69	0,000	0,027	0,027	157	84	242
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Агафонова, 69	0,080		0,080	230		230
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 63	0,000	0,028	0,028	162	87	249
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 63	0,082		0,082	237		237
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Песчаная, 4	0,000	0,031	0,031	177	95	273
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Песчаная, 4	0,076		0,076	218		218
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 67	0,000	0,033	0,033	193	104	296
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 67	0,079		0,079	226		226
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 12 - ГВС	кв-л. 3-й, 12	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 12 - отопл.	кв-л. 3-й, 12	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	Жилой дом - отопл.	ул. Краскома, 16	0,021		0,021	60		60
Население НФУ	жилой дом-ул. Шишкова, дом 2 - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,117		0,117	336		336
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - отопл.	ул. Новосибирская, 1	0,052		0,052	149		149
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД -квартал 6 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 1	0,000	0,387	0,387	2 232	1 200	3 431
ООО "УК Стандартная"	жилая часть МКД -квартал 6 д. 11 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 11	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 12	0,000	1,448	1,448	8 342	4 484	12 825
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 12	0,387		0,387	1 115		1 115
Население НФУ	жилой дом ФГУП "Почта России"-ул. Ленина 6 - отопл.	ул. Ленина, 6	0,015		0,015	42		42
Население НФУ	жилой дом-ул. Песчаная, дом 13 - отопл.	ул. Песчаная, 13	0,051		0,051	147		147
Население НФУ	жилой дом-ул. Толстого, дом 5 - отопл.	ул. Толстого, 5	0,013		0,013	38		38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 5 - отопл., ГВС	п. Заводской, 5	0,000	0,144	0,144	829	446	1 275
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 5 - отопл., ГВС	п. Заводской, 5	0,073		0,073	209		209
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 35а - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 35а	0,000	0,223	0,223	1 283	690	1 973
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 35а - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 35а	0,093		0,093	268		268
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 61 - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 61	0,000	0,029	0,029	168	91	259
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 61 - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 61	0,070		0,070	202		202
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 1 - отопл.	п. Заводской, 1	0,052		0,052	149		149
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 3 - отопл., ГВС	п. Заводской, 3	0,000	0,182	0,182	1 050	564	1 614
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 3 - отопл., ГВС	п. Заводской, 3	0,033		0,033	94		94
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10	0,000	0,027	0,027	154	83	237
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.2 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10	0,000	0,027	0,027	154	83	237
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10	0,007		0,007	21		21
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.2 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10	0,011		0,011	31		31
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 11 - отопл.	ул. Толстого, 11	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	жилой дом-ул. Краскома, дом 33 - отопл.	ул. Краскома, 33	0,009		0,009	25		25
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 13	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 13	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 3	0,000	0,027	0,027	154	83	237
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 3	0,024		0,024	69		69
Население по типу НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 7 - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,342		0,342	986		986
Население НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Песчаная, 67а	0,031		0,031	90		90
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 7	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 7	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	жилой дом-ул. Песчаная, дом 9 - отопл.	ул. Песчаная, 9	0,077		0,077	220		220
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Толстого, 1	0,000	0,031	0,031	177	95	272
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 1 -	ул. Толстого, 1	0,018		0,018	52		52

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
	отопл., ГВС							
Население НФУ	жилой дом-ул. Зakraевского, дом 28 - отопл.	ул. Зakraевского, 28	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 2 - отопл.	ул. Ветка, 2	0,029		0,029	85		85
Население НФУ	жилой дом - отопл.	ул. Куйбышева, 6	0,026		0,026	74		74
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4а	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4а	0,034		0,034	98		98
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 8	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 8	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 11	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 11	0,015		0,015	43		43
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 10 - ГВС	кв-л. 3-й, 10	0,000	0,178	0,178	1 027	552	1 578
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 10 - отопл.	кв-л. 3-й, 10	0,039		0,039	112		112
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 5 - отопл.	ул. Ветка, 5	0,044		0,044	128		128
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 1 - отопл.	ул. Володарского, 1	0,025		0,025	72		72
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 1а - отопл.	ул. Володарского, 1а	0,027		0,027	78		78
Население НФУ	жилой дом-ул. Зakraевского, дом 56 - отопл.	ул. Зakraевского, 56	0,035		0,035	101		101
Население НФУ	жилой дом-ул. Здвинского, дом 11 - отопл.	ул. Здвинского, 11	0,030		0,030	86		86
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 27 - отопл.	ул. Коммунистическая, 27	0,009		0,009	26		26
Население НФУ	жилой дом-ул. Красная, дом 20 - отопл.	ул. Красная, 20	0,020		0,020	59		59
Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 20 - отопл.	ул. Ленина, 20	0,012		0,012	35		35
Население НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 10 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 10	0,000	0,003	0,003	15	8	24
Население НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 10 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 10	0,013		0,013	37		37
Население НФУ	жилой дом-ул. Толстого, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Толстого, 3	0,016		0,016	46		46
Население НФУ	жилой дом-ул. Кузнецова, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Кузнецова, 5	0,000	0,053	0,053	308	166	474
Население НФУ	жилой дом-ул. Кузнецова, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Кузнецова, 5	0,010		0,010	29		29
Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 17 - отопл., ГВС	ул. Ленина, 17	0,000	0,089	0,089	513	276	789
ООО "ННБТС-Фармация"	помещение непроизводственной аптеки - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 21	0,017		0,017	48		48

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 6	0,000		0,000	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пл. Первомайская, 19	0,021		0,021	59		59
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 72-1	0,007		0,007	19		19
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	ул. Коммунистическая, 72-1	0,003		0,003	7		7
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Толстого, 7-1	0,002		0,002	4		4
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 2-й, 1г	0,004		0,004	12		12
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 16 а	0,004		0,004	10		10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Агафонова, 1г	0,014		0,014	39		39
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Папшева, 5	0,014		0,014	39		39
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 35	0,012		0,012	35		35
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Ветка, 12	0,019		0,019	54		54
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Урицкого, 29, кв 2	0,006		0,006	18		18
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	административное здание - ГВС	ул. Пугачева, 2	0,000	0,036	0,036	209	112	321
ООО "Каинсктранс"	гараж-стоянка - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,012		0,012	33		33
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	Гараж - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,016		0,016	45		45
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,339		0,339	977		977
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 8	0,000	1,621	1,621	9 334	5 017	14 351
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 4	0,000	1,381	1,381	7 957	4 277	12 233
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 4	0,339		0,339	975		975
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 8-й, 5	0,000	0,951	0,951	5 477	2 944	8 421
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,212		0,212	611		611
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 5А	0,010		0,010	29		29
ООО "СТ"	Торгово-выставочный комплекс- отопл.	ул. Володарского, 1/3	0,040		0,040	115		115
ООО "СТ"	Торгово-выставочный комплекс - вент.	ул. Володарского, 1/3	0,060		0,060	173		173
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 50	0,014		0,014	40		40
ООО УК "Гулливер"	Производственный корпус - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,126		0,126	363		363
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Маяковского, 17	0,000	0,022	0,022	128	69	197
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Маяковского, 25	0,000	0,009	0,009	51	28	79

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Пиотровского, 24	0,000	0,078	0,078	447	240	687
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Маяковского, 21	0,000	0,004	0,004	26	14	39
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Маяковского, 17	0,000	0,022	0,022	128	69	197
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Пугачева, 13	0,000	0,007	0,007	42	23	65
Население НФУ	Многоквартирный жилой дом - Володарского 100 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 100	0,000	0,223	0,223	1 283	690	1 973
Население НФУ	Многоквартирный жилой дом - Володарского 100 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 100	0,050		0,050	144		144
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пожарского, 1	0,012		0,012	35		35
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 2г	0,005		0,005	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Маяковского, 8	0,010		0,010	29		29
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 2г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 4г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 1г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 3г	0,002		0,002	6		6
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	ул. Гуляева, 1а	0,150		0,150	432		432
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом м-н Южный - отопл.	мкр. Южный, 6	0,071		0,071	203		203
ООО "ННБТС-Фармация"	помещение непроизводственной аптеки - ГВС	кв-л. 1-й, 12а	0,000	0,020	0,020	115	62	178
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Кузнецова, 10а	0,011		0,011	31		31
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Ветка, стр.1	0,021		0,021	60		60
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зakraевского, 103а	0,006		0,006	19		19
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская,	0,018		0,018	53		53
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Административно-бытовая часть	ул. Молодежная, 12	0,044		0,044	127		127
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Ледовое поле - отопл.	ул. Молодежная, 12	0,011		0,011	33		33
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Технический блок - отопл.	ул. Молодежная, 12	0,011		0,011	33		33
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Адм.-бытовая часть - вент.	ул. Молодежная, 12	0,208		0,208	600		600
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Ледовое поле - вент.	ул. Молодежная, 12	0,135		0,135	388		388
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Технический блок - вент.	ул. Молодежная, 12	0,006		0,006	16		16
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Адм.-бытовая часть - ГВС	ул. Молодежная, 12	0,000	0,529	0,529	3 045	1 637	4 681
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 14а/1	0,014		0,014	40		40
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 14а/5	0,055		0,055	158		158

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Тургенева, 18	0,010		0,010	28		28
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,005		0,005	15		15
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 28/1	0,051		0,051	147		147
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Черняховского, 5/1	0,017		0,017	50		50
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,018		0,018	53		53
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 1 - ГВС	кв-л. 12-й, 6	0,000	1,061	1,061	6 109	3 283	9 392
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 2 - ГВС	кв-л. 12-й, 6	0,000	1,028	1,028	5 924	3 184	9 108
ООО "Север-К"	нежилое помещение - отопл	кв-л. 8-й, 5	0,018		0,018	52		52
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,005		0,005	15		15
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 6-й, 1	0,000	0,016	0,016	92	50	142
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,004		0,004	12		12
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - ГВС	кв-л. 1-й, 5	0,000	0,019	0,019	109	59	168
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 1-й, 5	0,008		0,008	22		22
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 13-й, 1	0,006		0,006	17		17
ООО "КСК"	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,000		0,000	0		0
ООО "КСК"	нежилое помещение, площадью 58 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,000	0,004	0,004	22	12	33
ООО "КСК"	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,005		0,005	14		14
ООО "КСК"	нежилое помещение, площадью 58 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,006		0,006	16		16
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Куйбышева, 23	0,013		0,013	37		37
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Куйбышева, 23	0,011		0,011	33		33
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Советская, 8	0,041		0,041	118		118
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 10-й, 6б	0,012		0,012	34		34
ГАУ НСО НПЦ	нежилое здание ГАУ НСО НПЦ - отопл.	ул. Краскома, 5	0,115		0,115	330		330
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Маяковского, 54	0,012		0,012	34		34
ООО "ВЕК"	торговое помещение - ГВС	кв-л. 11-й, 11	0,000	0,003	0,003	19	10	29
ООО "ВЕК"	торговое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 11	0,066		0,066	190		190
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,005		0,005	14		14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,005		0,005	14		14
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,005		0,005	16		16
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,008		0,008	23		23
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,008		0,008	23		23
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Маяковского, 44	0,022		0,022	62		62
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 41	0,061		0,061	177		177
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пугачева, 41, 43/стр.	0,007		0,007	19		19
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,007		0,007	21		21
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 9	0,000	0,076	0,076	437	235	672
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,013		0,013	36		36
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,013		0,013	39		39
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,004		0,004	11		11
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,004		0,004	12		12
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,005		0,005	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,002		0,002	7		7
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,003		0,003	9		9
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,005		0,005	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,006		0,006	17		17
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,077		0,077	223		223
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,029		0,029	84		84
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,012		0,012	34		34
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 9	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 1	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 15 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 15	0,000	0,577	0,577	3 326	1 788	5 114
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 3	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 5	0,000	0,392	0,392	2 259	1 214	3 473

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 11 - отопл., ГВС	кв.-л. 7-й, 11	0,000	0,312	0,312	1 797	966	2 762
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 72 - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 72	0,000	0,312	0,312	1 797	966	2 762
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2/1	0,000	0,577	0,577	3 323	1 786	5 110
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв.-л. 1-й, 7/1	0,000	0,493	0,493	2 841	1 527	4 368
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 12	0,000	0,756	0,756	4 357	2 342	6 698
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2а	0,000	0,452	0,452	2 605	1 400	4 005
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 10	0,000	1,153	1,153	6 639	3 569	10 208
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2б	0,000	0,577	0,577	3 323	1 786	5 110
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв.-л. 7-й, 1	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 14	0,000	0,286	0,286	1 649	886	2 535
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 13	0,000	0,352	0,352	2 029	1 091	3 120
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв.-л. 1-й, 6/1	0,000	0,682	0,682	3 929	2 112	6 040
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв.-л. 1-й, 8/1	0,000	0,409	0,409	2 354	1 265	3 619
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом-отопл., ГВС	кв.-л. 10-й, 4	0,000	1,059	1,059	6 098	3 278	9 376
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 3б	0,000	0,393	0,393	2 261	1 215	3 477
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 9 - отопл., ГВС	кв.-л. 1-й, 9	0,340		0,340	979		979
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 1 - отопл., ГВС	кв.-л. 2-й, 1	0,088		0,088	253		253
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 15 - отопл., ГВС	кв.-л. 2-й, 15	0,132		0,132	380		380
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 3 - отопл., ГВС	кв.-л. 2-й, 3	0,077		0,077	222		222
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 5 - отопл., ГВС	кв.-л. 2-й, 5	0,098		0,098	282		282
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 11 - отопл., ГВС	кв.-л. 7-й, 11	0,085		0,085	245		245
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 7 - отопл.	мкр. Южный, 7	0,222		0,222	639		639
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 72 - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 72	0,072		0,072	206		206
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 10 - отопл.	ул. Светлая, 10	0,348		0,348	1 003		1 003
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2/1	0,056		0,056	162		162
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв.-л. 1-й, 7/1	0,062		0,062	178		178
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл.	мкр. Южный, 2Г	0,044		0,044	127		127
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл.	мкр. Южный, 8	0,222		0,222	639		639

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 12	0,069		0,069	200		200
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2а	0,054		0,054	155		155
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 10	0,194		0,194	559		559
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2б	0,058		0,058	166		166
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 1	0,214		0,214	616		616
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 14	0,077		0,077	220		220
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 13	0,036		0,036	103		103
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 6/1	0,065		0,065	187		187
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8/1	0,038		0,038	109		109
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом-отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 4	0,252		0,252	726		726
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 3б	0,042		0,042	121		121
ТСЖ "11 квартал, 21"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 21 - отопл.	кв-л. 11-й, 21	0,391		0,391	1 126		1 126
ООО "УК Стандартная"	жилой дом-ул. Володарского, дом 57а - отопл., ГВС	ул. Володарского, 57а	0,000	0,343	0,343	1 976	1 062	3 039
ООО "УК Стандартная"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 12	0,000	0,392	0,392	2 259	1 214	3 473
ООО "УК Стандартная"	Жилой многоквартирный дом-квартал 8 дом 18 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 18	0,000	0,428	0,428	2 464	1 324	3 788
ООО "УК Стандартная"	жилой дом-ул. Володарского, дом 57а - отопл., ГВС	ул. Володарского, 57а	0,128		0,128	369		369
ООО "УК Стандартная"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 7 - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,331		0,331	952		952
ООО "УК Стандартная"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 12	0,098		0,098	282		282
ООО "УК Стандартная"	Жилой многоквартирный дом-квартал 8 дом 18 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 18	0,098		0,098	282		282
ДОУ "Сказка"	детский сад - отопл.	кв-л. 1-й, 2а	0,202		0,202	581		581
ДОУ "Сказка"	склад д/с "Сказка" - отопл. - отопл.	кв-л. 1-й, 2а	0,010		0,010	27		27
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	корпус 3,2 - отопл.	ул. Красная, 23	0,466		0,466	1 341		1 341
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	мастерская+гараж Кузнецова - отопл.	ул. Красная, 23	0,066		0,066	190		190
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	начальная школа - отопл.	ул. Красная, 23	0,053		0,053	152		152
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	пристройка+биологический класс - отопл.	ул. Красная, 23	0,232		0,232	669		669
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	спортзал - отопл.	ул. Красная, 23	0,027		0,027	79		79
МКУК "Музейный комплекс"	здание (дом-музей), площадью 73,6 кв.м. - отопл.	ул. Ленина, 2	0,020		0,020	58		58
МКУК "Музейный комплекс"	здание (краеведческого музея), площадью 1016 кв.м.	ул. Коммунистическая, 29	0,088		0,088	252		252

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
	- отопл.							
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 11 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,000	0,071	0,071	411	221	631
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 192 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,000	0,116	0,116	667	359	1 026
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" прачечная - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,000	0,013	0,013	77	41	118
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 11 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,041		0,041	118		118
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 192 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,062		0,062	179		179
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" прачечная - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,044		0,044	126		126
МБОУ СОШ №2	Школа №2 - отопл.	ул. Войкова, 2	0,775		0,775	2 232		2 232
МБОУ СОШ № 10	пристройка МОУ СОШ №10 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 1	0,000	0,134	0,134	770	414	1 184
МБОУ СОШ № 10	музей МОУ СОШ №10 - отопл.	кв-л. 5-й, 1	0,019		0,019	55		55
МБОУ СОШ № 10	основное здание МОУ СОШ №10 - отопл.	кв-л. 5-й, 1	0,301		0,301	867		867
МБОУ СОШ № 10	пристройка МОУ СОШ №10 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 1	0,300		0,300	864		864
ГБУДО "Куйбышевская ДШИ"	Музыкальная школа - отопл.	ул. Коммунистическая, 62	0,080		0,080	229		229
ГБУДО "Куйбышевская ДШИ"	Музыкальный класс - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,024		0,024	69		69
ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - отопл., вент.	кв-л. 15-й, 19	0,185		0,185	534		534
ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - отопл., вент.	кв-л. 15-й, 19	0,294		0,294	848		848
ДОУ "Звёздочка"	Детский сад "Звёздочка" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 30	0,000	0,314	0,314	1 811	973	2 784
ДОУ "Звёздочка"	Детский сад "Звёздочка" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 30	0,118		0,118	340		340
ГБУДО НСО "Куйбышевская ДХШ"	МОУДОД "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" - отопл.	кв-л. 14-й, 2	0,067		0,067	192		192
ГБУДО НСО "Куйбышевская ДХШ"	Нежилое помещение МБОУ ДОД "ДХШ" - отопл.	ул. Куйбышева, 22	0,026		0,026	75		75
МБУ ДО "ДЮСШ"	учебный корпус № 1 - отопл.	ул. Чехова, 18	0,228		0,228	656		656
МБУК КДЦ	административное здание - отопл.	ул. Папшева, 3	0,025		0,025	71		71
МБУК КДЦ	гараж+РДК - отопл.	ул. Краскома, 5	0,087		0,087	250		250
МБОУ СОШ № 3	средняя школа № 3 - отопл. - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4	0,000	0,223	0,223	1 283	690	1 973
МБОУ СОШ № 3	гараж школы № 3 - отопл. - отопл.	ул. Луговая, 4	0,035		0,035	100		100
МБОУ СОШ № 3	мастерская школы № 3 - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4	0,088		0,088	253		253
МБОУ СОШ № 3	средняя школа № 3 - отопл. - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4	0,559		0,559	1 610		1 610
МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зakraевского, 84	0,670		0,670	1 930		1 930
МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зakraевского, 84	0,000	1,114	1,114	6 417	3 449	9 866
МБОУ СОШ №6	гараж школы № 6 - отопл. - отопл.	ул. Зakraевского, 84	0,006		0,006	16		16
МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зakraевского, 84	0,440		0,440	1 267		1 267
МБОУ СОШ № 9	Школа №9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 20	0,000	0,508	0,508	2 926	1 573	4 499

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
МБОУ СОШ № 9	Мастерские школы №9 - отопл.	кв-л. 8-й, 20	0,039		0,039	112		112
МБОУ СОШ № 9	Школа №9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 20	0,480		0,480	1 381		1 381
МКУ "Центр обеспечения"	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 7	0,065		0,065	187		187
МКУ "Центр обеспечения"	гараж - отопл.	ул. Зкраевского, 45	0,017		0,017	49		49
МКУ "Центр обеспечения"	Гараж №1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,006		0,006	18		18
МКУ "Центр обеспечения"	Гараж №2 - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,016		0,016	47		47
МКУ "Центр обеспечения"	Мастерская №1 - отопл.	ул. Зкраевского, 25	0,105		0,105	303		303
ДОУ "Солнышко"	д/с "СОЛНЫШКО" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17	0,000	0,582	0,582	3 352	1 802	5 154
ДОУ "Солнышко"	д/с "СОЛНЫШКО" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17	0,212		0,212	611		611
ДОУ "Солнышко"	овощной склад - отопл.	кв-л. 8-й, 17	0,006		0,006	18		18
ДОУ "Алёнушка"	детский сад "Алёнушка" - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 8	0,000	0,820	0,820	4 723	2 538	7 261
ДОУ "Алёнушка"	детский сад "Алёнушка" - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 8	0,161		0,161	464		464
ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25	0,065		0,065	187		187
ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25	0,000	0,979	0,979	5 636	3 030	8 666
ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25	0,186		0,186	536		536
ДОУ "Колокольчик"	Детский сад "Колокольчик" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 52	0,000	0,116	0,116	667	359	1 026
ДОУ "Колокольчик"	Детский сад "Колокольчик" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 52	0,062		0,062	179		179
ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33	0,065		0,065	186		186
ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33	0,000	1,257	1,257	7 238	3 890	11 128
ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33	0,286		0,286	822		822
МБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ"	здание ДДТ с овощехранилищем - отопл.	ул. Партизанская, 25	0,161		0,161	464		464
МКОУ ВСОШ	МБОУ ВСОШ-основное здание - отопл.	ул. Здвинского, 17	0,034		0,034	97		97
МКОУ СОШ №4	административное здание - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,280		0,280	806		806
МКОУ СОШ №4	мастерские - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,080		0,080	230		230
МКОУ СОШ №4	начальная школа - отопл. - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,244		0,244	703		703
МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,356		0,356	1 025		1 025
МУП "Горводоканал"	тех. лаборатория НФС - отопл., вент.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,040		0,040	115		115
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 1 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,176		0,176	506		506
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 2 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,040		0,040	115		115
МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,000	0,361	0,361	2 079	1 117	3 196
МУП "Горводоканал"	Административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,080		0,080	229		229
МУП "Горводоканал"	Гаражи - отопл.,гвс	ул. Куйбышева, 17а	0,068		0,068	196		196

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
МУП "Горводоканал"	диспетчерская - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,030		0,030	87		87
МУП "Горводоканал"	Мастерская - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,026		0,026	76		76
МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,165		0,165	475		475
МУП "Горводоканал"	проходная НФС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,002		0,002	6		6
МУП "Горводоканал"	тех. лаборатория НФС - отопл., вент.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,049		0,049	141		141
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 1 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,047		0,047	135		135
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 2 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,049		0,049	141		141
МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95	0,148		0,148	426		426
МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95	0,000	0,089	0,089	513	276	789
МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95	0,368		0,368	1 060		1 060
МКУ "Молодежный центр"	административное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 64	0,030		0,030	85		85
МКУ "Молодежный центр"	Клуб "Корсар" - отопл.	ул. Агафонова, 71	0,100		0,100	287		287
МБУ КЦСОН	административное здание - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 15	0,000	0,241	0,241	1 389	746	2 135
МБУ КЦСОН	социальная гостиница-ул. Пионерская, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 6	0,000	0,029	0,029	167	90	256
МБУ КЦСОН	административное здание - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 15	0,098		0,098	281		281
МБУ КЦСОН	гараж - отопл.	кв-л. 7-й, 15	0,011		0,011	31		31
МБУ КЦСОН	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,006		0,006	18		18
МБУ КЦСОН	овощехранилище - отопл.	кв-л. 7-й, 15	0,011		0,011	32		32
МБУ КЦСОН	социальная гостиница-ул. Пионерская, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 6	0,074		0,074	213		213
МУП "Геострой"	КНС - 6 кв-л - отопл.	кв-л. 6-й, /строение 3	0,015		0,015	44		44
МУП "Геострой"	КНС-1 кв-л - отопл.	кв-л. 1-й, (17а)	0,009		0,009	24		24
МУП "Геострой"	КНС-15 кв-л - отопл. - отопл.	кв-л. 15-й, (22б)	0,008		0,008	22		22
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2	0,936		0,936	2 695		2 695
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2	0,000	8,154	8,154	46 970	25 246	72 216
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	стадион "Труд" - отопл., ГВС - отопл.	ул. Партизанская, 2	0,000	0,014	0,014	82	44	126
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	гараж стадиона - отопл. - отопл.	ул. Партизанская, 2	0,006		0,006	18		18

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	раздевалка в квартале № 11 - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й,	0,013		0,013	38		38
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2	0,394		0,394	1 133		1 133
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	стадион "Труд" - отопл., ГВС - отопл.	ул. Партизанская, 2	0,021		0,021	60		60
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 12	0,081		0,081	233		233
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	Архив - отопл.	ул. Коммунистическая, 19	0,028		0,028	80		80
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,008		0,008	23		23
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 12	0,023		0,023	67		67
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	сельхозуправление - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,034		0,034	97		97
МБУК "ЦМБ"	столовая - отопл., ГВС - отопл.	ул. Куйбышева, 10	0,000	0,166	0,166	955	513	1 468
МБУК "ЦМБ"	столовая - отопл., ГВС - отопл.	ул. Куйбышева, 10	0,066		0,066	191		191
МКУК "ЦБС"	библиотека - ГВС, ГВС	ул. Красная, 25	0,000	0,041	0,041	237	127	365
МКУК "ЦБС"	библиотека - отопл.	ул. Красная, 25	0,110		0,110	316		316
МКУК "ЦБС"	нежилое помещение (гараж) - отопл.	ул. Зкраевского, 58	0,014		0,014	40		40
ГАПОУ НСО "Куйбышевский медицинский техникум"	учебно-административное здание - отопл.	ул. Володарского, 61	0,121		0,121	349		349
ГБУЗ НСО "НКЦК"	ГБУЗ "НКЦК" - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,631	0,631	3 634	1 953	5 588
ГБУЗ НСО "НКЦК"	ГБУЗ "НКЦК" - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,201		0,201	579		579
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,070		0,070	202		202
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,312		0,312	899		899
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	акушерско-гинекологический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	1,069	1,069	6 160	3 311	9 471
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	взрослая стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,000	0,009	0,009	54	29	83
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,989	0,989	5 695	3 061	8 757
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент.,	ул. Володарского, 61	0,000	0,784	0,784	4 517	2 428	6 945

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
	ГВС							
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	городская поликлиника - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,000	0,044	0,044	252	135	387
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская поликлиника - ГВС, ГВС	кв-л. 2-й, 2	0,000	0,150	0,150	865	465	1 330
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,000	0,001	0,001	5	3	8
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детский центр реабилитации - ГВС	кв-л. 2-й, 14	0,000	0,071	0,071	411	221	631
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	инфекционное отделение - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,123	0,123	708	381	1 089
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	котельная, столарка, гараж - ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,009	0,009	54	29	83
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	морг (ГВС от ВПУ котельной) - ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,109	0,109	626	337	963
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	наркологический диспансер - отопл., ГВС	ул. Зкраевского, 64	0,000	0,397	0,397	2 289	1 231	3 520
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	организационно-методический отдел (ГВС от ВПУ котельной) - ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,029	0,029	164	88	253
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	отделение профилактики (ГВС от ВПУ детской больницы) - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,032	0,032	185	99	284
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	пищевый-хирургический корпус - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,000	0,125	0,125	719	386	1 105
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	прачечная (ГВС от ВПУ котельной)-хозкорпус № 2 - ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,196	0,196	1 129	607	1 736
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	терапевтический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	0,176	0,176	1 011	544	1 555
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозкорпус № 1-гараж, прачечная, промсклад, эл. мастерская - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,000	1,129	1,129	6 501	3 494	9 996
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	акушерско-гинекологический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,366		0,366	1 054		1 054
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	ангар - отопл.	ул. Володарского, 61	0,029		0,029	83		83
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	взрослая стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,043		0,043	123		123
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж на 5 автомашин - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,044		0,044	128		128
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гаражи легковых автомобилей - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,010		0,010	29		29
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж-хозкорпус № 2 - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,016		0,016	45		45
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,270		0,270	778		778
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,489		0,489	1 408		1 408
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	городская поликлиника - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,043		0,043	122		122
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская поликлиника - отопл.	кв-л. 2-й, 2	0,067		0,067	193		193
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,018		0,018	52		52
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детский центр реабилитации - отопл.	кв-л. 2-й, 14	0,034		0,034	98		98
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	инфекционное отделение - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,082		0,082	236		236
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	котельная, столарка, гараж - отопл.	ул. Володарского, 61	0,038		0,038	111		111

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	морг (ГВС от ВПУ котельной) - отопл.	ул. Володарского, 61	0,023		0,023	67		67
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	наркологический диспансер - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 64	0,091		0,091	262		262
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	организационно-методический отдел (ГВС от ВПУ котельной) - отопл.	ул. Володарского, 61	0,026		0,026	74		74
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	отделение профилактики (ГВС от ВПУ детской больницы) - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,042		0,042	122		122
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	пищевый блок-хирургический корпус - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,022		0,022	62		62
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	прачечная (ГВС от ВПУ котельной)-хозкорпус № 2 - отопл.	ул. Володарского, 61	0,045		0,045	130		130
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	склад - отопл.	ул. Володарского, 61	0,010		0,010	29		29
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	терапевтический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,332		0,332	955		955
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозкорпус № 1-гараж, прачечная, промсклад, эл. мастерская - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,104		0,104	298		298
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозяйственный корпус-детская больница - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,052		0,052	148		148
ГАПОУ НСО "КПК"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,000	0,847	0,847	4 877	2 621	7 498
ГАПОУ НСО "КПК"	Общежитие - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 10	0,000	0,900	0,900	5 185	2 787	7 971
ГАПОУ НСО "КПК"	спортивное отделение - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 15	0,000	0,059	0,059	341	183	525
ГАПОУ НСО "КПК"	столовая - отопл., ГВС	ул. Папшева, 9	0,000	0,624	0,624	3 593	1 931	5 525
ГАПОУ НСО "КПК"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,275		0,275	792		792
ГАПОУ НСО "КПК"	Общежитие - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 10	0,342		0,342	986		986
ГАПОУ НСО "КПК"	Педколледж - отопл.	ул. Папшева, 9	0,532		0,532	1 531		1 531
ГАПОУ НСО "КПК"	спортивное отделение - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 15	0,130		0,130	374		374
ГАПОУ НСО "КПК"	столовая - отопл., ГВС	ул. Папшева, 9	0,137		0,137	395		395
ГБУ НСО "ЦКО и БТИ"	нежилые помещения, площадью 74,9 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,020		0,020	59		59
ГБУЗ НСО «РСДР»	Дом ребёнка - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 7	0,000	1,065	1,065	6 137	3 299	9 435
ГБУЗ НСО «РСДР»	гараж, склад - отопл.	кв-л. 4-й, 7	0,013		0,013	38		38
ГБУЗ НСО «РСДР»	Дом ребёнка - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 7	0,274		0,274	789		789
ГАУ НСО "Издательский дом "Советская Сибирь"	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,007		0,007	20		20
ГАУ НСО "МФЦ"	нежилое помещение площадью 507,4 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,214		0,214	617		617
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 556,0 кв.м - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,055		0,055	157		157
ФГБУ "Управление "Новосибирскмелиоводхоз""	проходная - отопл.	ул. Объездная, 2	0,012		0,012	35		35
ФГБУ "Управление "Новосибирскмелиоводхоз""	слесарная мастерская и РММ - отопл.	ул. Объездная, 2	0,046		0,046	132		132

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	административное здание - отопл.	ул. Партизанская,	0,074		0,074	213		213
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Административное здание и гаражи - отопл.	ул. Краскома, 10	0,265		0,265	762		762
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	административное помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,025		0,025	73		73
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 19	0,020		0,020	58		58
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Гаражи (Молодежная) - отопл.	ул. Молодежная, 10а	0,020		0,020	58		58
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	гаражные боксы - отопл.	ул. Партизанская,	0,020		0,020	58		58
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Медвытрезвитель - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 10	0,081		0,081	232		232
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Офисные помещения - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,015		0,015	43		43
ГУ МВД России по Новосибирской области	Нежилое помещение - отопл.	ул. Партизанская,	0,021		0,021	61		61
Управление Судебного департамента в Новосибирской области	административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 20	0,065		0,065	188		188
Управление Судебного департамента в Новосибирской области	административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 40	0,035		0,035	102		102
Управление Судебного департамента в Новосибирской области	Гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 20	0,006		0,006	16		16
ГКУ НСО "РИЦ"	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,010		0,010	29		29
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	лабораторный корпус - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,000	0,223	0,223	1 283	690	1 973
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 1 - СХТК - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,000	0,223	0,223	1 283	690	1 973
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 2 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,000	0,223	0,223	1 283	690	1 973
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	ветеринарная клиника - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,059		0,059	169		169
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	гараж, корпус производственных занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,171		0,171	494		494
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	гаражи - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,036		0,036	104		104
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	животноводческое помещение - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,036		0,036	104		104
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	корпус практических занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,091		0,091	261		261
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	корпус практических занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,046		0,046	133		133
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	корпус практических занятий, тракторов и автомобилей - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,396		0,396	1 140		1 140
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	корпус с/х машин - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,130		0,130	373		373
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	лабораторный корпус - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,646		0,646	1 859		1 859

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	лыжная база - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,030		0,030	86		86
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 1 - СХТК - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,210		0,210	604		604
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 2 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,210		0,210	604		604
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	слесарный цех - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,030		0,030	86		86
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	столовая - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,320		0,320	922		922
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	учебный корпус - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,456		0,456	1 313		1 313
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	учебный корпус заочного отделения - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,120		0,120	346		346
ФГБОУ ВО «НГПУ»	нежилое Учебно-административное 2-хэтажное здание с 4-хэтажной железобетонной пристройкой - отопл.	ул. Молодежная, 7	0,000	1,337	1,337	7 700	4 139	11 839
ФГБОУ ВО «НГПУ»	гараж, площадью 327 кв.м. - отопл.	ул. Молодежная, 7	0,185		0,185	533		533
ФГБОУ ВО «НГПУ»	нежилое Учебно-административное 2-хэтажное здание с 4-хэтажной железобетонной пристройкой - отопл.	ул. Молодежная, 7	0,692		0,692	1 992		1 992
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области	нежилое помещение ул. Володарского, д.9 - отопл.	ул. Володарского, 9	0,001		0,001	3		3
Управление Росреестра по Новосибирской области	помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,012		0,012	36		36
Управление Росреестра по Новосибирской области	помещения в здании площадью 99,8 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,012		0,012	35		35
ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области"	производственное здание - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,000	0,025	0,025	141	76	217
ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области"	производственное здание - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,109		0,109	315		315
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	административное здание - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,133		0,133	382		382
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	банно-прачечный комбинат - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,061		0,061	176		176
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	гараж - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,080		0,080	231		231
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	гараж-склад - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,109		0,109	314		314
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	дежурная часть - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,019		0,019	56		56
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	жилой дом ФКУ ИК-12 - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,066		0,066	190		190
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	казарма - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,113		0,113	327		327
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	казарма - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,116		0,116	335		335
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	клуб-столовая - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,152		0,152	438		438

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 1 - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,091		0,091	262		262
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 2 - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,091		0,091	262		262
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 3 - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,091		0,091	262		262
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 4 - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,091		0,091	262		262
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 5 - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,088		0,088	253		253
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 6 - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,082		0,082	237		237
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	насосная - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,006		0,006	18		18
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	пекарня - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,050		0,050	143		143
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	питомник (кухня для собак) - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,011		0,011	31		31
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	пожарное депо - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,006		0,006	17		17
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	склад ЧИС - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,117		0,117	336		336
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	ШИЗО, прогулочный блок отопл.	тер. Уф 91/12,	0,073		0,073	209		209
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	школа, ПТУ - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,175		0,175	505		505
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	штаб внутренний - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,051		0,051	147		147
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	электроцех - отопл.	тер. Уф 91/12,	0,015		0,015	43		43
ОПФР по Новосибирской области	административное здание - отопл.,гвс	ул. Куйбышева, 17	0,085		0,085	246		246
ГУ-Новосибирское РО Фонда социального страхования Российской Федерации	административное помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,013		0,013	38		38
ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	административное здание - отопл.	кв-л. 6-й, 14	0,038		0,038	110		110
ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	гараж - отопл.	кв-л. 6-й, 14	0,007		0,007	21		21
ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	офисные помещения - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,008		0,008	23		23
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,228		0,228	657		657
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,042		0,042	122		122
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,025		0,025	72		72

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,220		0,220	632		632
ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - отопл., вент.	мкр. Южный, 3	0,052		0,052	149		149
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,129		0,129	372		372
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,047		0,047	136		136
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,035		0,035	102		102
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,053		0,053	153		153
ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - отопл., вент.	мкр. Южный, 3	0,022		0,022	62		62
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	гараж - отопл.	ул. Краскома, 24	0,012		0,012	35		35
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	здание - отопл.	ул. Краскома, 24	0,148		0,148	425		425
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	лабораторный корпус - отопл., ГВС	ул. Зкраевского, 104	0,000	0,446	0,446	2 567	1 380	3 946
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Зкраевского, 102	0,000	0,668	0,668	3 850	2 069	5 919
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Зкраевского, 104	0,000	1,381	1,381	7 957	4 277	12 233
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 40	0,020		0,020	58		58
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж - отопл.	ул. Зкраевского, 104	0,035		0,035	101		101
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	лабораторный корпус - отопл., ГВС	ул. Зкраевского, 104	0,218		0,218	628		628
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	мастерская № 1 с гаражом - отопл.	ул. Зкраевского, 23	0,162		0,162	466		466
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	мастерская № 2 - отопл.	ул. Зкраевского, 25	0,159		0,159	459		459
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Зкраевского, 102	0,150		0,150	432		432
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Зкраевского, 104	0,267		0,267	769		769
ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева	административное здание - отопл.	ул. Ленина, 18а	0,055		0,055	158		158
ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева	гараж - отопл.	ул. Ленина, 18а	0,005		0,005	14		14
ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"	ОВО-административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 14	0,065		0,065	188		188
ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"	ОВО-гаражи - отопл.	ул. Куйбышева, 14	0,054		0,054	157		157
ГУФССП России по Новосибирской области	нежилое здание гаража - отопл.	ул. Зкраевского, 45	0,008		0,008	22		22
СУ СК России по Новосибирской области	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 11А	0,022		0,022	64		64
ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-	административное здание - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,011		0,011	31		31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
миологии в Новосибирской области"								
ФГБУ "ФКП Росреестра"	нежилое помещение площадью 14,9 кв.м - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,001		0,001	3		3
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 2-й, 4	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,020		0,020	57		57
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,012		0,012	34		34
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 4	0,015		0,015	43		43
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пролетарская, 29а	0,007		0,007	21		21
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 1 - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,279		0,279	805		805
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 2 - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,214		0,214	616		616
ТСЖ "Альянс"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 1	0,000	1,224	1,224	7 049	3 789	10 838
ТСЖ "Альянс"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 1	0,451		0,451	1 300		1 300
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 82	0,039		0,039	113		113
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 116	0,015		0,015	43		43
ООО "ПК Ермак"	ресторан "ЕРМАК" - отопл.	ул. Зakraевского, 95	0,087		0,087	249		249
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 13-й, 1	0,008		0,008	22		22
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,026		0,026	73		73
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,003		0,003	9		9
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,008		0,008	23		23
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 48	0,010		0,010	28		28
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 48	0,020		0,020	56		56
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й, 1	0,007		0,007	20		20
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 10-й, 7	0,006		0,006	17		17
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 7-й, 8А	0,000	1,365	1,365	7 862	4 226	12 087
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й, 8А	0,049		0,049	142		142
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 11А	0,005		0,005	15		15
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 11А	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,037		0,037	107		107

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Копьева, 1	0,009		0,009	24		24
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 10-й, 7	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 5	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 5	0,086		0,086	247		247
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зakraевского, 118	0,017		0,017	50		50
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,009		0,009	26		26
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,050		0,050	144		144
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,067		0,067	193		193
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,027		0,027	78		78
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,739		0,739	2 129		2 129
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,092		0,092	266		266
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Энгельса, 58	0,027		0,027	77		77
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 1-й, 3	0,006		0,006	18		18
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,018		0,018	52		52
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,004		0,004	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,003		0,003	9		9
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,022		0,022	64		64
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 23	0,014		0,014	40		40
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 10-й, 4	0,000	0,002	0,002	9	5	14
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,000		0,000	0		0
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 10-й, 4	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,006		0,006	16		16
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,011		0,011	31		31
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,011		0,011	31		31
ООО "Барабинская типография"	редакция - отопл.	ул. Коммунистическая, 31	0,028		0,028	81		81
ООО "Барабинская типография"	типография - отопл.	ул. Коммунистическая, 31	0,100		0,100	288		288
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома,	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома,	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома,	0,008		0,008	24		24
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,004		0,004	13		13
ООО "НКН"	Авtogараж- отопл.	пл. Первомайская, 1	0,033		0,033	95		95

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "НКН"	Административное здание - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,033		0,033	95		95
ООО "НКН"	Весовая, магазин - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,023		0,023	65		65
ООО "НКН"	Лаборатория, проходная - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,027		0,027	77		77
ООО "НКН"	Мельница - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,059		0,059	169		169
ООО "НКН"	Мотовозное депо - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,035		0,035	101		101
ООО "НКН"	Столовая - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,038		0,038	110		110
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 2	0,004		0,004	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	п. Энергетик, 1а	0,021		0,021	59		59
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 14-й, 4а	0,018		0,018	50		50
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 33а	0,012		0,012	33		33
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Промышленная, 4	0,020		0,020	56		56
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Промышленная, 4	0,011		0,011	31		31
Религиозная организация "Ка-инская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	административное здание - отопл.	ул. Чехова, 16	0,149		0,149	428		428
АО "Тандер"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 13-й, 6	0,066		0,066	189		189
АО "Тандер"	торговое здание - отопл.	кв-л. 1-й, 13	0,034		0,034	98		98
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Папшева, (4)/стр.	0,025		0,025	71		71
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,025		0,025	72		72
ООО "МирАвто"	Автомойка - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,021		0,021	59		59
ООО "МирАвто"	магазин "Мастер" - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,027		0,027	78		78
ООО "ВидеоТехника"	нежилое помещение - отопл.	ул. Володарского, 31а	0,027		0,027	77		77
ООО "СТ"	многофункциональное здание - отопл.	ул. Зakraевского, 116	0,045		0,045	130		130
ООО "СТ"	административное помещение 2 эт - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,025		0,025	72		72
ООО "СТ"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,024		0,024	69		69
ООО "СТ"	гараж № 2 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,136		0,136	392		392
ООО "СТ"	здание ДОЦ - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,070		0,070	203		203
ООО "СТ"	многофункциональное здание - отопл.	ул. Зakraевского, 116	0,061		0,061	177		177
ООО "СТ"	пристройка к многофункциональному зданию - отопл.	ул. Зakraевского, 116	0,010		0,010	28		28
ООО "СТ"	проходная - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,008		0,008	23		23
ООО "СТ"	сервисный центр 1 эт - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,025		0,025	72		72
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,003		0,003	10		10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,021		0,021	61		61

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 9-й, 5	0,000	0,019	0,019	110	59	170
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	зона. Промышленная,	0,002		0,002	6		6
ООО "Эра"	Административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 18	0,000	0,057	0,057	331	178	509
ООО "Эра"	Административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 18	0,061		0,061	175		175
ООО "Эра"	магазин "Дело вкуса" - отопл.	кв-л. 10-й, 5	0,070		0,070	201		201
ООО "Эра"	швейная фабрика - отопл.	ул. Куйбышева, 39	0,465		0,465	1 340		1 340
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,000	0,030	0,030	175	94	270
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й, 4	0,007		0,007	21		21
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 40	0,012		0,012	36		36
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 14-й, 7	0,000	2,050	2,050	11 805	6 345	18 151
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 14-й, 7	0,065		0,065	187		187
МУП "Управляющая компания ЖКХ"	нежилое помещение площадью 742,7 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,091		0,091	263		263
ООО СКТВ "Спектр"	нежилое помещение площадью 75,8 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,032		0,032	92		92
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,034		0,034	97		97
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская, 111/1	0,055		0,055	160		160
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 8-й, 10	0,000	0,020	0,020	116	62	178
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 10	0,006		0,006	16		16
ООО "ДентМастер"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зкраевского, 118	0,004		0,004	12		12
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,004		0,004	12		12
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зкраевского, 93	0,130		0,130	374		374
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,004		0,004	11		11
АО "СИБЭКО"	АБК "Новый корпус" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 100	0,000	0,312	0,312	1 797	966	2 762
АО "СИБЭКО"	АБК "Новый корпус" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 100	0,150		0,150	432		432
АО "СИБЭКО"	АБК "Старый корпус" - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,080		0,080	230		230
АО "СИБЭКО"	Гараж - 1 - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,040		0,040	115		115
АО "СИБЭКО"	Гараж - 2 - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,019		0,019	54		54
АО "СИБЭКО"	помещение базы цеха центрального ремонта, площадью 994,5 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,102		0,102	294		294
ООО "КАЗ-Холдинг"	корпус № 2 - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,938		0,938	2 702		2 702
ООО "КАЗ-Холдинг"	ремонтно-инструментальный цех - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,245		0,245	706		706

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "КАЗ-Холдинг"	административный корпус - отопл. , ГВС	ул. Гуляева, 1	0,000	0,579	0,579	3 337	1 793	5 130
ООО "КАЗ-Холдинг"	"Ритуальные услуги" - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,010		0,010	29		29
ООО "КАЗ-Холдинг"	административный корпус - отопл. , ГВС	ул. Гуляева, 1	0,454		0,454	1 308		1 308
ООО "КАЗ-Холдинг"	бытовые корпуса № 2 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,120		0,120	346		346
ООО "КАЗ-Холдинг"	корпус № 2 - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,237		0,237	683		683
ООО "КАЗ-Холдинг"	насосная - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,014		0,014	40		40
ООО "КАЗ-Холдинг"	ООО "Веста" - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,120		0,120	346		346
ООО "КАЗ-Холдинг"	проходная № 1 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,005		0,005	14		14
ООО "КАЗ-Холдинг"	ремонтно-инструментальный цех - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,075		0,075	217		217
ООО "КАЗ-Холдинг"	центральный склад - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,041		0,041	117		117
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Войкова,	0,020		0,020	58		58
Физ лицо	Физ лицо - отопл.		0,059		0,059	169		169
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,003		0,003	9		9
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,005		0,005	15		15
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,006		0,006	17		17
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зкраевского, 58	0,004		0,004	10		10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,006		0,006	17		17
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зкраевского, 23	0,006		0,006	18		18
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,007		0,007	19		19
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,007		0,007	21		21
ООО "Агро-Сервис"	административное здание - отопл. - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,034		0,034	98		98
ООО "Агро-Сервис"	здание гаража - отопл. - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,125		0,125	360		360
Куйбышевское местное отделение ДОСААФ России	Тир - отопл.	ул. Партизанская, 100а	0,016		0,016	46		46
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,000	0,001	0,001	4	2	6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 10-й, 3	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Ветка, 10	0,033		0,033	96		96
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Ветка, 9	0,046		0,046	133		133
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,037		0,037	107		107
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 1-й, 22	0,000	0,001	0,001	6	3	10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 1-й, 22	0,010		0,010	28		28
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пожарского, 8	0,032		0,032	93		93
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зкраевского, 78	0,019		0,019	55		55

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 1-й, 19а	0,010		0,010	28		28
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,002		0,002	6		6
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 14-й, 5	0,016		0,016	47		47
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 25	0,121		0,121	350		350
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 37а	0,004		0,004	12		12
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,004		0,004	10		10
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,064		0,064	184		184
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,007		0,007	21		21
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,015		0,015	44		44
ООО "Изомер"	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 23	0,070		0,070	201		201
Физ лицо	Физ лицо - отопл.		0,006		0,006	18		18
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 5	0,013		0,013	38		38
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 5	0,014		0,014	39		39
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 5	0,041		0,041	118		118
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская,	0,033		0,033	94		94
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,227		0,227	655		655
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,005		0,005	15		15
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,000	0,049	0,049	282	152	434
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 10-й, 3	0,005		0,005	15		15
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,016		0,016	47		47
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского,	0,006		0,006	18		18
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 15-й, 21	0,006		0,006	19		19
ООО "СЕРВИС"	ООО "Созвездие" - отопл.	ул. Энгельса, 58	0,039		0,039	112		112
ООО "Мария-Ра"	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 42	0,102		0,102	294		294
ООО "Мария-Ра"	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 42	0,035		0,035	101		101
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Чехова, 18	0,005		0,005	13		13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й,	0,002		0,002	7		7
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 6	0,004		0,004	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 3-й, 14а/2	0,066		0,066	191		191
ООО "Капитал"	магазин продовольственных товаров - отопл., ГВС	ул. Краскома, 32	0,000	0,060	0,060	346	186	533
ООО "Капитал"	магазин продовольственных товаров - отопл., ГВС	ул. Краскома, 32	0,118		0,118	340		340
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пугачева, 3	0,016		0,016	46		46
ООО "Поиск"	административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Краскома, 5а	0,077		0,077	222		222
ООО "Поиск"	гараж - отопл.	ул. Краскома, 5а	0,027		0,027	78		78
ООО "Каинсктранс"	остановочный павильон с теплой зоной ожидания и предприятием быстрого питания - отопл.	кв-л. 11-й, 12а	0,025		0,025	71		71
Физ лицо	Физ лицо - отопл.		0,013		0,013	36		36
ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	административный корпус - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,070		0,070	202		202
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4	0,000	0,983	0,983	5 662	3 043	8 705
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - квартал 8, дом 11а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11А	0,000	0,904	0,904	5 205	2 798	8 003
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - квартал 8, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,000	0,815	0,815	4 693	2 522	7 215
ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- отопл., ГВС	ул. Энгельса, 58	0,000	0,378	0,378	2 179	1 171	3 350
ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 8	0,000	0,667	0,667	3 843	2 066	5 909
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 5	0,000	0,074	0,074	427	230	657
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 16а	0,000	0,599	0,599	3 452	1 856	5 308
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 25	0,000	1,564	1,564	9 009	4 842	13 851
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7	0,000	0,896	0,896	5 159	2 773	7 932
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 2) - ГВС	кв-л. 15-й, 4	0,000	1,872	1,872	10 780	5 794	16 574
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 2	0,000	0,893	0,893	5 146	2 766	7 912
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 3	0,000	1,110	1,110	6 391	3 435	9 826
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13а - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 13а	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 19 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 19	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 21 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 21	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 22 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 23 - ГВС	кв-л. 1-й, 23	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 24 - ГВС	кв-л. 1-й, 24	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 3	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5	0,000	0,810	0,810	4 665	2 507	7 172
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 11	0,000	0,900	0,900	5 185	2 787	7 971
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,000	1,060	1,060	6 104	3 281	9 384
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 2	0,000	2,257	2,257	12 999	6 987	19 986
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 20 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,000	0,955	0,955	5 501	2 957	8 458
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9	0,000	1,603	1,603	9 233	4 962	14 195
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 3	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 13 - ГВС	кв-л. 3-й, 13	0,000	0,053	0,053	308	166	474
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 3 - ГВС	кв-л. 3-й, 3	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 4	0,000	0,446	0,446	2 567	1 380	3 946
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 5 - ГВС	кв-л. 3-й, 5	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 4	0,000	0,428	0,428	2 464	1 324	3 788
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 5	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 6	0,000	0,281	0,281	1 617	869	2 486
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 2	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 4	0,000	0,356	0,356	2 053	1 104	3 157
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 6	0,000	0,980	0,980	5 647	3 035	8 682
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 10	0,000	0,312	0,312	1 797	966	2 762
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 3	0,000	0,970	0,970	5 585	3 002	8 587
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,000	0,532	0,532	3 064	1 647	4 711
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 9	0,000	0,691	0,691	3 978	2 138	6 117
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4а	0,000	1,061	1,061	6 109	3 283	9 392
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 5 - ГВС	кв-л. 9-й, 5	0,000	0,542	0,542	3 124	1 679	4 803

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 102 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 102	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 110 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 110	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 112 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 112	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 114 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 114	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 116 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 116	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 118 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 118	0,000	0,241	0,241	1 386	745	2 131
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 4	0,000	1,029	1,029	5 929	3 187	9 116
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Строительная, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Строительная, 3	0,000	1,658	1,658	9 548	5 132	14 680
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 17	0,000	0,404	0,404	2 325	1 250	3 575
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 39	0,000	0,395	0,395	2 277	1 224	3 500
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 9	0,000	0,422	0,422	2 430	1 306	3 736
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Красная 57 - отопл., ГВС	ул. Красная, 57	0,000	0,880	0,880	5 067	2 724	7 791
ООО "УК Надежда"	сооружаемый многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 11	0,000	0,514	0,514	2 963	1 593	4 556
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4	0,230		0,230	663		663
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 11а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11А	0,344		0,344	990		990
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,159		0,159	457		457
ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- отопл., ГВС	ул. Энгельса, 58	0,036		0,036	105		105
ООО "УК Надежда"	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	мкр. Южный, 4а	0,059		0,059	170		170
ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 8	0,072		0,072	206		206
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 5	0,060		0,060	172		172
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 16а	0,087		0,087	252		252
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 25	0,404		0,404	1 164		1 164
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7	0,226		0,226	649		649
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,026		0,026	75		75
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 1) - отопл.	кв-л. 15-й, 4	0,225		0,225	648		648
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 2) - отопл.	кв-л. 15-й, 4	0,225		0,225	648		648
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 2	0,230		0,230	662		662
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 3 -	кв-л. 1а, 3	0,321		0,321	924		924

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
	отопл., ГВС							
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 1 - отопл.	кв-л. 1-й, 1	0,244		0,244	703		703
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 10 - отопл.	кв-л. 1-й, 10	0,218		0,218	628		628
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 11 - отопл.	кв-л. 1-й, 11	0,228		0,228	657		657
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12 - отопл.	кв-л. 1-й, 12	0,228		0,228	657		657
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,223		0,223	642		642
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13а - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 13а	0,229		0,229	660		660
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 15 - отопл.	кв-л. 1-й, 15	0,424		0,424	1 221		1 221
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 18 - отопл.	кв-л. 1-й, 18	0,402		0,402	1 158		1 158
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 19 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 19	0,286		0,286	824		824
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 2 - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,462		0,462	1 331		1 331
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 20 - отопл.	кв-л. 1-й, 20	0,338		0,338	973		973
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 21 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 21	0,340		0,340	979		979
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 22 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22	0,355		0,355	1 023		1 023
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 23 - отопл.	кв-л. 1-й, 23	0,340		0,340	979		979
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 24 - отопл.	кв-л. 1-й, 24	0,229		0,229	658		658
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 28 - отопл.	кв-л. 1-й, 28	0,229		0,229	658		658
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 3	0,334		0,334	961		961
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 4 - отопл.	кв-л. 1-й, 4	0,339		0,339	975		975
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5	0,221		0,221	638		638
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 11	0,342		0,342	986		986
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,238		0,238	685		685
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 2	0,561		0,561	1 616		1 616

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 20 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,207		0,207	597		597
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9	0,340		0,340	980		980
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 5 - отопл.	кв-л. 13-й, 5	0,419		0,419	1 207		1 207
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 21 - отопл.	кв-л. 15-й, 21	0,275		0,275	791		791
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 22 - отопл.	кв-л. 15-й, 22	0,340		0,340	979		979
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 3	0,218		0,218	628		628
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 13 - отопл.	кв-л. 3-й, 13	0,015		0,015	43		43
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 3 - отопл.	кв-л. 3-й, 3	0,088		0,088	253		253
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 4	0,128		0,128	367		367
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 5 - отопл.	кв-л. 3-й, 5	0,088		0,088	253		253
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 4	0,098		0,098	282		282
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 5	0,187		0,187	540		540
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 6	0,080		0,080	230		230
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 2	0,087		0,087	251		251
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 4	0,087		0,087	251		251
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 6	0,342		0,342	986		986
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 10	0,072		0,072	208		208
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 3	0,217		0,217	626		626
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,113		0,113	326		326
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 9	0,137		0,137	395		395
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4а	0,251		0,251	722		722
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 5 - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,113		0,113	327		327
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 1 - отопл.	мкр. Южный, 1	0,449		0,449	1 293		1 293

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 102 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 102	0,045		0,045	130		130
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 110 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 110	0,045		0,045	130		130
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 112 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 112	0,045		0,045	130		130
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 114 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 114	0,045		0,045	130		130
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 116 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 116	0,045		0,045	130		130
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 118 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 118	0,045		0,045	130		130
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 4	0,272		0,272	783		783
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 11 - отопл.	ул. Светлая, 11	0,174		0,174	500		500
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 9 - отопл.	ул. Светлая, 9	0,253		0,253	729		729
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Строительная, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Строительная, 3	0,424		0,424	1 221		1 221
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 17	0,034		0,034	99		99
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 39	0,037		0,037	107		107
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 9	0,044		0,044	127		127
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - 1-29 - отопл.	кв-л. 1-й, 29	0,229		0,229	658		658
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Красная 57 - отопл., ГВС	ул. Красная, 57	0,203		0,203	585		585
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Южный 5 - отопл.	мкр. Южный, 5	0,325		0,325	936		936
ООО "УК Надежда"	сооружаемый многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 11	0,045		0,045	130		130
МКУ "ГСДХ"	гараж Базы МПП "Жилтрест" - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,235		0,235	677		677
МКУ "ГСДХ"	склад Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,006		0,006	18		18
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж на 9 машин - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,094		0,094	269		269
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	производственное здание - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,154		0,154	444		444
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Закраевского, 58	0,007		0,007	21		21
ГАУ НСО НПЦ	нежилое помещение - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,009		0,009	25		25
ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус № 1 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,250		0,250	720		720
ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус №2 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,200		0,200	576		576
ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус №3 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,200		0,200	576		576
ООО "АВТОСЕРВИС"	перекачка - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,009		0,009	25		25

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ПАО Сбербанк	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,007		0,007	19		19
ПАО Сбербанк	Дополнительный офис 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,019		0,019	56		56
ПАО Сбербанк	Почта 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,026		0,026	74		74
ПАО Сбербанк	Соц. защита 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,010		0,010	28		28
ЖСК "Дружба-2"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 2	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ЖСК "Дружба-2"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 2	0,228		0,228	657		657
ООО "Регул"	заготовительный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,065		0,065	186		186
ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,661		0,661	1 904		1 904
ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	1,459		1,459	4 201		4 201
ООО "Регул"	РММ - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,343		0,343	988		988
ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,243		0,243	700		700
ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,000	3,609	3,609	20 790	11 175	31 964
ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,000	1,716	1,716	9 887	5 314	15 201
ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,000	0,891	0,891	5 133	2 759	7 892
ООО "Регул"	АКБ - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,090		0,090	260		260
ООО "Регул"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,042		0,042	121		121
ООО "Регул"	гараж № 2 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,056		0,056	162		162
ООО "Регул"	гараж № 3 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,029		0,029	84		84
ООО "Регул"	гараж № 4 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,060		0,060	173		173
ООО "Регул"	заготовительный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,260		0,260	747		747
ООО "Регул"	компрессорная - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,054		0,054	156		156
ООО "Регул"	КПП - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,004		0,004	12		12
ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,068		0,068	195		195
ООО "Регул"	пилоцех - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,100		0,100	288		288
ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,188		0,188	542		542
ООО "Регул"	РММ - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,181		0,181	521		521
ООО "Регул"	склад хим. добавок - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,022		0,022	64		64
ООО "Регул"	склад цемента - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,008		0,008	23		23
ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,100		0,100	288		288
Индивидуальный предпринима-	ИП - отопл.	ул. Краскома, 31	0,032		0,032	93		93

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
тель								
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Заслонова, 1	0,017		0,017	49		49
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,013		0,013	37		37
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,006		0,006	17		17
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Краскома, 31	0,008		0,008	24		24
ЖСК "Север"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 6	0,000	1,029	1,029	5 929	3 187	9 116
ЖСК "Север"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 6	0,256		0,256	737		737
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,000	0,004	0,004	21	11	32
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 7-й, 4	0,009		0,009	24		24
ООО "Сибпроммонтаж"	бытовые помещения - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,040		0,040	115		115
ООО "Сибпроммонтаж"	гараж - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,160		0,160	461		461
ООО "Сибпроммонтаж"	контора - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,225		0,225	649		649
Куйбышевский ПТПК	торговый павильон - здание № 1 - отопл., вент.	ул. Володарского, 31	0,189		0,189	546		546
Куйбышевский ПТПК	аккумуляторная ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,006		0,006	16		16
Куйбышевский ПТПК	Колхозный рынок - отопл.	ул. Володарского, 31	0,125		0,125	360		360
Куйбышевский ПТПК	контора ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,046		0,046	132		132
Куйбышевский ПТПК	магазин - отопл. - отопл.	ул. Ленина, 22	0,019		0,019	53		53
Куйбышевский ПТПК	магазин - с/х продукты - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 31а	0,017		0,017	50		50
Куйбышевский ПТПК	магазин "Берёзка" - отопл.	ул. Чехова, 18	0,020		0,020	57		57
Куйбышевский ПТПК	магазин "Галантерея" - отопл.	ул. Папшева, 2	0,007		0,007	20		20
Куйбышевский ПТПК	магазин "Даллас" - отопл.	ул. Папшева, 2	0,012		0,012	35		35
Куйбышевский ПТПК	магазин "Скат"-канц. товары - отопл.	ул. Папшева, 2	0,006		0,006	18		18
Куйбышевский ПТПК	магазин ПБОЮЛ Булюктова А.И. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 33	0,011		0,011	32		32
Куйбышевский ПТПК	магазин продуктовый ПТПО - отопл.	ул. Чехова, 18	0,005		0,005	13		13
Куйбышевский ПТПК	проходная+столовая ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,012		0,012	35		35
Куйбышевский ПТПК	склад № 1 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,055		0,055	157		157
Куйбышевский ПТПК	склад № 2 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,043		0,043	124		124
Куйбышевский ПТПК	склад № 5 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,020		0,020	58		58
Куйбышевский ПТПК	склад № 7 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,019		0,019	54		54
Куйбышевский ПТПК	склады № 3,8,9,10 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,093		0,093	268		268

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Куйбышевский ПТПК	Торговое здание рынка №2 (стр.) - отопл.	ул. Володарского, 31	0,061		0,061	176		176
Куйбышевский ПТПК	торговый павильон - здание № 1 - отопл., вент.	ул. Володарского, 31	0,061		0,061	176		176
ООО "Система сервис IV плюс"	Административно-бытовое здание - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,059		0,059	169		169
ООО "Система сервис IV плюс"	кафе СПРИНТ - отопл.	ул. Володарского, 29	0,031		0,031	89		89
ООО "Система сервис IV плюс"	Магазин-склад - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,120		0,120	346		346
ООО "Система сервис IV плюс"	Помещения 2,3 этажа - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,098		0,098	282		282
ООО "Система сервис IV плюс"	помещения гаража - отопл.	ул. Партизанская,	0,011		0,011	31		31
ООО "Система сервис IV плюс"	производственные помещения - отопл.	ул. Партизанская,	0,017		0,017	49		49
ООО "Система сервис IV плюс"	Проходная - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,009		0,009	26		26
ООО "Система сервис IV плюс"	Торговый ряд "НИКА" - отопл.	ул. Володарского, 29	0,038		0,038	109		109
АО "СПЖТ"	ОАО СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС - гвс	зона. Промышленная,	0,000	0,077	0,077	441	237	679
АО "СПЖТ"	ОАО СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС - отопл.	зона. Промышленная,	0,273		0,273	787		787
ООО "Каинсктранс"	воздух № 3 - вент.	ул. Маяковского, 59	0,020		0,020	58		58
ООО "Каинсктранс"	ЦТП - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 59	0,000	0,178	0,178	1 027	552	1 578
ООО "Каинсктранс"	гараж № 1 - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,154		0,154	444		444
ООО "Каинсктранс"	гараж № 2 - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,184		0,184	529		529
ООО "Каинсктранс"	горячий цех - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,044		0,044	128		128
ООО "Каинсктранс"	КАМАЗ - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,033		0,033	94		94
ООО "Каинсктранс"	контора - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,027		0,027	78		78
ООО "Каинсктранс"	магазин - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,131		0,131	377		377
ООО "Каинсктранс"	моторный цех - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,026		0,026	75		75
ООО "Каинсктранс"	проф. пункт - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,282		0,282	812		812
ООО "Каинсктранс"	склад - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,026		0,026	75		75
ООО "Каинсктранс"	ЦТП - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 59	0,023		0,023	66		66
ЗАО "Автоматика"	административное здание ЗАО АВТОМАТИКА - отопл. - отопл.	ул. Строительная, 1	0,046		0,046	132		132
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 33	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 24	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 11	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 9	0,004		0,004	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Больничная, 1а	0,016		0,016	45		45

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 10	0,013		0,013	39		39
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 76	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 32	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 1	0,007		0,007	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 36	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 18	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 18	0,004		0,004	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пожарского, 16	0,012		0,012	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 13	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 2-й, 12а	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Октябрьская, 52	0,007		0,007	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 4-й, 1	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 7	0,004		0,004	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зdvинского, 2	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Сарайная, 40	0,019		0,019	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зdvинского, 2	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 9	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 24	0,004		0,004	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Новосибирская, 6	0,012		0,012	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 32	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 45 А	0,002		0,002	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зdvинского, 14	0,027		0,027	77		77
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 40	0,011		0,011	33		33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Заслонова, 7	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 26	0,016		0,016	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Путевая, 10	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Путевая, 8	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Разина, 5	0,017		0,017	48		48
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 7	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Черняховского, 13	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Черняховского, 6а	0,014		0,014	40		40
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 4-й, 2	0,001		0,001	3		3
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Агафонова, 75	0,020		0,020	57		57
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 7	0,010		0,010	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 54	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 7	0,039		0,039	113		113
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 1	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 37	0,007		0,007	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Октябрьская, 26	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 56	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 5	0,013		0,013	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 5	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 66	0,006		0,006	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Папшева, 14	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 13	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пиотровского, 22	0,016		0,016	45		45

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 7	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 2-я, 31	0,002		0,002	5		5
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пиотровского, 24	0,023		0,023	65		65
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 60	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 5	0,004		0,004	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 12	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 2-я, 13	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Папшева, 13 А	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 64	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 4-й, 3	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 84	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 13	0,020		0,020	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Строительная, 1а	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 44	0,003		0,003	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 44	0,009		0,009	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 9	0,003		0,003	8		8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Черняховского, 12	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Энгельса, 109	0,025		0,025	71		71
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 44	0,003		0,003	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Смирнова, 1	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Энгельса, 40	0,013		0,013	38		38
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 2	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Свердлова, 18	0,013		0,013	39		39

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Артемьева, 24	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 16	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 16	0,027		0,027	79		79
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 1	0,002		0,002	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 4	0,013		0,013	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 16/1	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пожарского, 32	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 34	0,013		0,013	38		38
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунальная, 27	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 21	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Белинского, 1	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 34	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	п. Заводской, 4	0,012		0,012	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 65	0,012		0,012	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 53	0,016		0,016	47		47
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 114а	0,016		0,016	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 114а	0,016		0,016	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Смирнова, 3	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 13	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Кошевого, 8а	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 18	0,011		0,011	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Кошевого, 8	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 3	0,005		0,005	14		14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 4	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 7	0,018		0,018	51		51
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Луговая, 19а	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 11	0,009		0,009	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Чайковского, 35а	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Молодежная, 10а	0,022		0,022	62		62
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пожарского, 18	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 3-й, 16	0,029		0,029	82		82
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 53	0,016		0,016	47		47
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 1	0,023		0,023	66		66
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 22	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 10	0,010		0,010	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Чайковского, 40	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 23	0,023		0,023	66		66
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 23	0,023		0,023	66		66
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 3	0,012		0,012	33		33
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 3	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 13-й, 3а	0,229		0,229	660		660
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 3	0,229		0,229	660		660
ЖСК "Заводской"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 1	0,000	1,658	1,658	9 548	5 132	14 680
ЖСК "Заводской"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 1	0,457		0,457	1 317		1 317
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 1-й, (20)	0,011		0,011	31		31
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	Красный уголок - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,025		0,025	71		71
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	проходная - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,003		0,003	8		8
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 1 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,138		0,138	399		399
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 2 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,080		0,080	230		230

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 3 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,023		0,023	67		67
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 4 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,090		0,090	259		259
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 5 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,247		0,247	710		710
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 7 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,399		0,399	1 150		1 150
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	Цветочный магазин - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,020		0,020	58		58
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,008		0,008	22		22
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 33	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 33	0,005		0,005	15		15
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,004		0,004	12		12
АО "РЭС"	Административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 19а	0,000	0,013	0,013	77	41	118
АО "РЭС"	Административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 19а	0,395		0,395	1 137		1 137
АО "РЭС"	административное здание, склад - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,036		0,036	104		104
АО "РЭС"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,024		0,024	68		68
АО "РЭС"	гараж № 2 - отопл. - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,056		0,056	161		161
ООО "Автотранс"	Административное здание - отопл.	ул. Володарского, 11	0,081		0,081	233		233
ООО "Автотранс"	здание магазина "Малахит" - отопл. - отопл.	кв-л. 10-й,	0,028		0,028	81		81
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	ул. Красная, 27	0,000	0,018	0,018	103	55	158
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Красная, 27	0,004		0,004	12		12
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 9-й, 3	0,000	0,022	0,022	127	68	195
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,005		0,005	14		14
ООО "СТ"	магазин Саковича В.С. "Галерея" - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,060		0,060	174		174
ООО "СТ"	нежилое помещение, площадью 11,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,000		0,000	1		1
ООО "СТ"	нежилое помещение, площадью 77,8 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,013		0,013	39		39
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,007		0,007	19		19
ООО "Трансэнергонефть"	административное здание ООО "Трансэнергонефть" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,221		0,221	636		636
ООО "Трансэнергонефть"	помещение площадью 324 кв.м. - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,026		0,026	74		74
ООО "Север-К"	аптека - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9	0,000	0,020	0,020	115	62	178
ООО "Север-К"	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 5	0,000	0,009	0,009	54	29	83
ООО "Север-К"	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 5	0,000	0,009	0,009	54	29	83
ООО "Север-К"	аптека - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,017		0,017	50		50
ООО "Север-К"	нежилые помещения пл 137,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,013		0,013	39		39

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 2-й, 3	0,011		0,011	32		32
ООО "СТ"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,035		0,035	100		100
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,006		0,006	18		18
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 1	0,000	0,535	0,535	3 080	1 655	4 735
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 12	0,000	1,376	1,376	7 925	4 260	12 184
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,000	1,310	1,310	7 544	4 055	11 600
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,000	0,900	0,900	5 182	2 785	7 967
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11	0,000	0,878	0,878	5 058	2 719	7 777
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6	0,000	0,979	0,979	5 638	3 031	8 669
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 7	0,000	0,939	0,939	5 411	2 908	8 319
ООО "УК "Фаворит"	жилой дом-ул. Красная, дом 49 - отопл.	ул. Красная, 49	0,018		0,018	52		52
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8	0,229		0,229	658		658
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 1	0,132		0,132	380		380
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 12	0,358		0,358	1 031		1 031
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,323		0,323	931		931
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,313		0,313	903		903
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 2 - отопл.	кв-л. 11-й, 2	0,330		0,330	952		952
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 3 - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,318		0,318	917		917
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 4 - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,326		0,326	939		939
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 5 - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,511		0,511	1 472		1 472
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11	0,366		0,366	1 054		1 054
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6	0,323		0,323	930		930
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 7	0,341		0,341	982		982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 4 - отопл.	мкр. Южный, 4	0,442		0,442	1 273		1 273
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 29 - отопл.	ул. Красная, 29	0,052		0,052	150		150
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	ул. Володарского, 33б	0,000	0,013	0,013	77	41	118
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 33б	0,018		0,018	52		52
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5/1	0,000	1,007	1,007	5 801	3 118	8 918
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5	0,000	0,504	0,504	2 900	1 559	4 459
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5/1	0,288		0,288	829		829
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5	0,144		0,144	415		415
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	административно-бытовой корпус - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,086		0,086	247		247
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	гараж - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,299		0,299	861		861
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	мастерская - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,051		0,051	148		148
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	тёплая стоянка - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,088		0,088	253		253
ООО "Альтернатива"	склад -ООО "Юнихим-Сервис"- отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,012		0,012	35		35
ООО "Альтернатива"	торговое помещение ЗАО "Альтернатива" - отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,100		0,100	288		288
ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	учебные классы - отопл.	кв-л. 10-й, 3	0,008		0,008	22		22
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Маяковского, 42	0,035		0,035	101		101
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,000	0,004	0,004	23	12	35
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,007		0,007	21		21
АО "Новосибирскэнергосбыт"	здание "Гараж на 6 автомобилей с мастерской по ремонту электросчетчиков" - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 30	0,000	0,089	0,089	513	276	789
АО "Новосибирскэнергосбыт"	нежилые помещения (производственная база) - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 26	0,000	0,399	0,399	2 297	1 235	3 532
АО "Новосибирскэнергосбыт"	здание "Гараж на 6 автомобилей с мастерской по ремонту электросчетчиков" - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 30	0,042		0,042	122		122
АО "Новосибирскэнергосбыт"	нежилые помещения (производственная база) - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 26	0,090		0,090	260		260
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 50	0,038		0,038	110		110
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская,	0,003		0,003	9		9
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,008		0,008	24		24
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,011		0,011	32		32
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 10-й, 2	0,005		0,005	15		15

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Ленина, 7	0,000	0,008	0,008	44	23	67
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Коммунистическая, 30	0,000	0,008	0,008	44	23	67
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Здвинского, 14	0,000	0,055	0,055	316	170	485
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Володарского, 51	0,000	0,013	0,013	77	41	118
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Коммунистическая, 40	0,000	0,089	0,089	515	277	792
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	кв-л. 1-й, 26	0,000	0,022	0,022	126	68	193
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Володарского, 5	0,000	0,009	0,009	51	28	79
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Заслонова, 10	0,000		0,000	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Здвинского, 14	0,000	0,018	0,018	103	55	158
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Черняховского, 6а	0,000	0,004	0,004	21	11	32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	кв-л. 4-й, 2	0,000	0,027	0,027	154	83	237
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Агафонова, 75	0,000	0,009	0,009	54	29	83
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Светлая, 5	0,000	0,022	0,022	126	68	193
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Красная, 13	0,000	0,022	0,022	128	69	197
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Энгельса, 109	0,000	0,045	0,045	259	139	399
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Светлая, 4	0,000	0,022	0,022	126	68	193
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Маяковского, 53	0,000	0,033	0,033	192	103	296
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Володарского, 114а	0,000	0,004	0,004	23	12	36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Володарского, 114а	0,000	0,004	0,004	23	12	36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	кв-л. 3-й, 16	0,000	0,013	0,013	77	41	118
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Маяковского, 53	0,000	0,033	0,033	192	103	296
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Черняховского, 15	0,000	0,003	0,003	17	9	25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Закраевского, 23а	0,000	0,022	0,022	128	69	197

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Зakraевского, 27	0,000	0,045	0,045	262	141	403
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Светлая, 6	0,000	0,024	0,024	139	74	213
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Смирнова, 5	0,000	0,002	0,002	10	6	16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Володарского, 124	0,000	0,022	0,022	128	69	197
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	кв-л. 1-й, 26	0,000	0,018	0,018	105	57	162
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Пролетарская, 34	0,000	0,011	0,011	64	34	99
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Зakraевского, 41	0,000	0,022	0,022	128	69	197
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Володарского, 19	0,000	0,007	0,007	42	23	65
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Зakraевского, 41	0,000	0,018	0,018	103	55	158
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	кв-л. 1-й, 26	0,000	0,020	0,020	115	62	178
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Светлая, 6	0,000	0,023	0,023	131	70	201
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Коммунистическая, 21	0,000	0,022	0,022	128	69	197
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Халтурина, 16	0,000	0,012	0,012	69	37	107
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Светлая, 4	0,000	0,022	0,022	126	68	193
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Светлая, 5	0,000	0,022	0,022	126	68	193
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Светлая, 2	0,000	0,012	0,012	69	37	107
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Маяковского, 58а	0,000	0,020	0,020	113	61	174
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 7	0,031		0,031	90		90
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Панфилова, 26	0,010		0,010	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Свердлова, 20	0,020		0,020	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 21	0,013		0,013	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 54	0,011		0,011	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 12	0,007		0,007	20		20

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 60	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 6	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пл. Первомайская, 14	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 4-й, 9	0,012		0,012	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 4-й, 9	0,012		0,012	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Черняховского, 7	0,006		0,006	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Черняховского, 7	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 17	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 17	0,030		0,030	86		86
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 19	0,014		0,014	39		39
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 52	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 2	0,010		0,010	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 30	0,026		0,026	74		74
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 30	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 30	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 14	0,021		0,021	61		61
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 55	0,006		0,006	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 51	0,017		0,017	49		49
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 16	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 47	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 6а	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 12	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 9	0,010		0,010	28		28

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 56	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Новосибирская, 12	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 20	0,032		0,032	91		91
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 42	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 8	0,014		0,014	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 46	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 40	0,021		0,021	61		61
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Шишкова, 20	0,003		0,003	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Шишкова, 20	0,003		0,003	9		9
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 9	0,004		0,004	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 11	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 11	0,009		0,009	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 40	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 8	0,004		0,004	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зdvинского, 21	0,005		0,005	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 40	0,005		0,005	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 68	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 48	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	п. Заводской, 7	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	п. Заводской, 7	0,003		0,003	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 37	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 6	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 3-й, 9	0,012		0,012	33		33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Войкова, 6	0,015		0,015	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 1а	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Луговая, 19а	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 6	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 15	0,005		0,005	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 26	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копьева, 2а	0,044		0,044	127		127
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 2	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 1	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Луговая, 21а	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Заслонова, 6	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 6	0,004		0,004	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 53	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 14	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 6а	0,005		0,005	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 3	0,016		0,016	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 1-й, 26	0,011		0,011	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 38	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 15	0,023		0,023	66		66
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 2-й, 13 а	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 6	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Куйбышева, 29	0,017		0,017	50		50
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Куйбышева, 29	0,013		0,013	38		38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 56	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пиотровского, 29	0,007		0,007	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 5	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 50	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 36	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 25	0,002		0,002	6		6
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 25	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 2	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 48	0,020		0,020	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 34	0,015		0,015	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 54	0,003		0,003	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 26	0,018		0,018	53		53
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Строительная, 1а	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 40	0,005		0,005	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Заслонова, 10	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 12	0,006		0,006	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 2-я, 13	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Папшева, 8	0,013		0,013	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 3	0,010		0,010	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Черняховского, 15	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Заслонова, 12	0,006		0,006	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 9	0,006		0,006	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Сусанина, 26	0,011		0,011	31		31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 52	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 4	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Новосибирская, 2	0,029		0,029	83		83
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Панфилова, 26	0,007		0,007	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 27а	0,025		0,025	72		72
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 23а	0,025		0,025	72		72
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 27	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 6	0,026		0,026	74		74
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 38	0,043		0,043	123		123
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Куйбышева, 28а	0,022		0,022	63		63
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Смирнова, 5	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 5	0,004		0,004	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 49	0,018		0,018	53		53
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Агафонова, 73	0,010		0,010	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 43	0,015		0,015	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 19б	0,009		0,009	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 45	0,017		0,017	48		48
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 8	0,004		0,004	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Лермонтова, 1	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Лермонтова, 26	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Папшева, 10	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 12	0,035		0,035	101		101
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Куйбышева, 26	0,004		0,004	12		12

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Смирнова, 9	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Черняховского, 14	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 124	0,018		0,018	53		53
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 7а	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 17	0,014		0,014	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 2	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 8	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Артемьева, 24	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 12	0,003		0,003	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 1-й, 26	0,005		0,005	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Белинского, 18	0,006		0,006	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Чайковского, 26а	0,010		0,010	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 40	0,007		0,007	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,006		0,006	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 26	0,003		0,003	8		8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 66	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 20	0,007		0,007	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Куйбышева, 26	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 21	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 2	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 6	0,011		0,011	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Путевая, 8	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 9	0,012		0,012	36		36

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 36	0,018		0,018	50		50
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 4-й, 4	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Свердлова, 32	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 11	0,015		0,015	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 60	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 9	0,003		0,003	8		8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Папшева, 12	0,011		0,011	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 42	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 3	0,012		0,012	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 54	0,003		0,003	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 20	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 34	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 34	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	п. Заводской, 4	0,009		0,009	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Смирнова, 7	0,003		0,003	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Смирнова, 7	0,005		0,005	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 54	0,003		0,003	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 37	0,010		0,010	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 6	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 5	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 59	0,015		0,015	44		44
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 16	0,016		0,016	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 16	0,038		0,038	108		108

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 13	0,020		0,020	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 1	0,022		0,022	63		63
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 3	0,016		0,016	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 41	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 12	0,003		0,003	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 21	0,020		0,020	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Строительная, 1	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 10	0,015		0,015	44		44
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 2	0,011		0,011	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Кузнецова, 1а	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 37	0,012		0,012	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 29	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 76	0,013		0,013	38		38
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Куйбышева, 31	0,011		0,011	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	пер. Лесоперевалочный, 4	0,005		0,005	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	п. Заводской, 7	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 7	0,010		0,010	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 19	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Ленина, 13	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Агафонова, 75	0,018		0,018	51		51
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Лесоперевалочная, 7	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 41	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пролетарская, 7	0,007		0,007	20		20

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 11	0,015		0,015	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Чехова, 12	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 4-й, 5	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 48	0,009		0,009	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 1-й, 26	0,006		0,006	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 3-й, 16	0,022		0,022	65		65
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 7	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 6	0,030		0,030	86		86
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 59	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 21	0,020		0,020	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Толстого, 9	0,006		0,006	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 34а	0,011		0,011	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 9	0,027		0,027	79		79
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 8	0,020		0,020	59		59
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 17	0,030		0,030	86		86
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 36	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 61	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 48	0,008		0,008	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 16	0,011		0,011	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 16	0,026		0,026	75		75
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Заслонова, 5	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Войкова, 10	0,012		0,012	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 105	0,009		0,009	26		26

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 44	0,022		0,022	64		64
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Шишкова, 22	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пиотровского, 8	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 4	0,013		0,013	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 5	0,013		0,013	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 54	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 1а	0,004		0,004	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Володарского, 58	0,031		0,031	90		90
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Лермонтова, 6	0,016		0,016	47		47
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Коммунистическая, 26	0,006		0,006	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 16	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Луговая, 21а	0,006		0,006	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 64а	0,032		0,032	92		92
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Строительная, 1/1	0,014		0,014	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Строительная, 1/1	0,011		0,011	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Светлая, 2	0,030		0,030	86		86
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 11	0,013		0,013	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Разина, 7	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пиотровского, 22	0,016		0,016	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Сарайная, 29	0,010		0,010	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Песчаная, 8	0,020		0,020	59		59
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 61	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Советская, 7	0,005		0,005	16		16

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Халтурина, 8	0,008		0,008	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Закраевского, 46	0,007		0,007	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 13	0,002		0,002	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пугачева, 13	0,018		0,018	52		52
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	кв-л. 2-й, 13 а	0,004		0,004	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Агафонова, 73	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 1	0,006		0,006	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 1	0,005		0,005	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Маяковского, 58а	0,009		0,009	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красноармейская 2-я, 16	0,009		0,009	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Советская, 6	0,006		0,006	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Копейкина, 42	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Урицкого, 10	0,014		0,014	40		40
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	Административное здание - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 37	0,212		0,212	611		611
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Краскома, 37	0,032		0,032	93		93
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 40,3 кв.м - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,002		0,002	7		7
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилые помещения в здании, площадью 27,2 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,001		0,001	3		3
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,004		0,004	11		11
Банк "Левобережный" (ПАО)	банк "Левобережный" - ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,000	0,003	0,003	19	10	29
Банк "Левобережный" (ПАО)	банк "Левобережный" - отопл.	кв-л. 11-й, 20	0,007		0,007	19		19
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 4-й, (1)	0,003		0,003	7		7
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 35	0,034		0,034	97		97
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Ленина, 16	0,068		0,068	194		194
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 35	0,028		0,028	81		81
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,014		0,014	40		40

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
тель								
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,008		0,008	23		23
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,007		0,007	19		19
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 10-й, 6д	0,015		0,015	43		43
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Володарского, 25	0,028		0,028	80		80
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,011		0,011	32		32
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Краскома, 35	0,023		0,023	65		65
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Копейкина, 58	0,030		0,030	85		85
АКБ "Ланта Банк" (АО)	административные помещения - отопл.	кв-л. 1-й, 29	0,043		0,043	124		124
АКБ "Ланта Банк" (АО)	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,018		0,018	53		53
Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	АТС "Квант" - отопл., вент. - отопл.	кв-л. 1-й, 13б	0,012		0,012	35		35
Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	АТС "Квант" - отопл., вент. - отопл.	кв-л. 1-й, 13б	0,101		0,101	292		292
Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	помещения РУС - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 19	0,537		0,537	1 546		1 546
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новоси- бирской области	административное здание - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,019		0,019	54		54
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новоси- бирской области	приход - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,018		0,018	51		51
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новоси- бирской области	Церковно-приходская школа - отопл.	ул. Свердлова, 34	0,026		0,026	74		74
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,010		0,010	29		29
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,010		0,010	30		30
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,003		0,003	9		9
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,007		0,007	21		21
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Папшева, 8	0,012		0,012	35		35
ООО "ПТК"	здание № 1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 70	0,047		0,047	134		134
ООО "ПТК"	здание № 2 - отопл.	ул. Коммунистическая, 70	0,014		0,014	40		40
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Краскома, 2	0,001		0,001	3		3

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	ул. Краскома, 5	0,008		0,008	23		23
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	ул. Краскома, 2	0,053		0,053	154		154
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 3	0,006		0,006	17		17
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 2	0,008		0,008	24		24
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пугачева, 55	0,020		0,020	56		56
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пугачева, 55	0,007		0,007	21		21
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	кв-л. 15-й, 3/1	0,085		0,085	244		244
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	кв-л. 10-й, 12	0,031		0,031	90		90
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	ул. Строительная, 3	0,046		0,046	133		133
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,141		0,141	405		405
ООО "БРИСС"	гараж - отопл.	зона. Промышленная, 4	0,098		0,098	281		281
ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 21	0,091		0,091	261		261
ООО "Березка"	торговые помещения - отопл.	ул. Зкраевского, 93	0,130		0,130	376		376
Индивидуальный предприниматель	ИП - ГВС	кв-л. 9-й, 3	0,000	0,001	0,001	4	2	6
Индивидуальный предприниматель	ИП - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 8-й, 7	0,000	0,041	0,041	236	127	363
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,002		0,002	5		5
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 7	0,011		0,011	31		31
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 5а	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 28	0,028		0,028	80		80
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	ул. Зкраевского, 114	0,000	0,007	0,007	38	21	59
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 26	0,009		0,009	27		27
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Зкраевского, 114	0,042		0,042	122		122
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 9-й, 3	0,000		0,000	0		0
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 5	0,012		0,012	35		35
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,004		0,004	12		12
ООО "Булочная"	магазин - отопл.	кв-л. 1-й, 11	0,046		0,046	132		132
ЖСК "Дружба"	жилой дом - отопл.	кв-л. 12-й, 7	0,338		0,338	973		973
АО "Почта России"	2-е отделение ФГУП "Почта России" - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,012		0,012	36		36

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
АО "Почта России"	5-е отделение ФГУП "Почта России" - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,014		0,014	40		40
АО "Почта России"	Гараж ФГУП "Почта России" - отопл.	ул. Коммунистическая, 72	0,022		0,022	62		62
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,024		0,024	70		70
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - ГВС	кв-л. 8-й, 6	0,000	0,001	0,001	4	2	6
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 8-й, 6	0,015		0,015	42		42
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 44	0,037		0,037	107		107
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Володарского, 44	0,033		0,033	96		96
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	ул. Новосибирская, 1а	0,034		0,034	98		98
ООО "Мелодия"	магазин - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,020		0,020	58		58
ООО "Мелодия"	пристройка к магазину - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,018		0,018	51		51
ООО "Союзпечать"	административно-товарное здание - отопл.	ул. Закраевского, 105	0,035		0,035	101		101
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 2-й, (15)	0,018		0,018	52		52
Общество с ограниченной от- ветственностью "ВИКТОРИЯ"	нежилое помещение-магазин - отопл.	кв-л. 10-й, 6	0,011		0,011	32		32
ООО "Алиса"	магазин - отопл.	кв-л. 1-й, 12	0,068		0,068	195		195
ЖСК "Энергетик"	жилой дом-квартал 2, дом 16 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 16	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ЖСК "Энергетик"	жилой дом-квартал 2, дом 16 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 16	0,229		0,229	658		658
ЖСК "Автомобилист"	жилой дом-квартал 14, дом 1 - отопл.	кв-л. 14-й, 1	0,229		0,229	658		658
ЖСК "Учитель"	жилой дом-квартал 13, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 2	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
ЖСК "Учитель"	жилой дом-квартал 13, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 2	0,229		0,229	658		658
ЖСК "Заря"	жилой дом-квартал 9, дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 8	0,000	1,243	1,243	7 161	3 849	11 010
ЖСК "Заря"	жилой дом-квартал 9, дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 8	0,340		0,340	979		979
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 13-й, 3а	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,133		0,133	384		384
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 8	0,007		0,007	21		21
ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	производственный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Обьездная, 12	0,953		0,953	2 745		2 745
ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	административный корпус - отопл. - отопл.	ул. Обьездная, 12	0,089		0,089	256		256
ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	производственный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Обьездная, 12	0,347		0,347	999		999
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 5-й, 5	0,030		0,030	86		86
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	ул. Партизанская, 15	0,000	0,299	0,299	1 722	926	2 648

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Партизанская, 15	0,027		0,027	78		78
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 6-й, 1	0,000	0,020	0,020	114	61	176
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Куйбышева, 29/1	0,022		0,022	62		62
АО "Карасукский мясокомбинат"	нежилое помещение (70,1 кв.м.) - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,005		0,005	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Новосибирская, (1)	0,023		0,023	65		65
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Коммунистическая, 19а	0,026		0,026	76		76
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,007		0,007	20		20
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,000	0,026	0,026	151	81	233
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 20	0,005		0,005	13		13
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,004		0,004	10		10
Римско-Католическая Церковь	Церковно-приходской центр - отопл.	ул. Макарова, 1	0,020		0,020	58		58
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Пиотровского, 69	0,056		0,056	162		162
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 8	0,028		0,028	81		81
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 8	0,078		0,078	224		224
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,002		0,002	7		7
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Краскома, 5/1	0,005		0,005	13		13
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Здвинского, 10	0,044		0,044	125		125
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,005		0,005	15		15
ООО "Нефтесервис"	здание административное - отопл.	ул. Куйбышева, 8	0,030		0,030	87		87
ООО "Промнефтеснаб-Сервис"	здание бетонорастворного узла - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,099		0,099	286		286
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пл. Первомайская, 19а	0,045		0,045	130		130
Куйбышевская КА	"одноэтажный кирпичный дом", площадью 152,5 кв.м. - отопл.	ул. Краскома, 27	0,023		0,023	65		65
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 2-й, 15а	0,009		0,009	25		25
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 8-й, 1	0,000		0,000	0		0
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,012		0,012	35		35
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 2	0,026		0,026	75		75
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,015		0,015	42		42
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 10-й, 4	0,000	0,024	0,024	137	74	211
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 10-й, 4	0,008		0,008	23		23
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 3	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й, 2	0,032		0,032	91		91

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 7-й, 2	0,007		0,007	19		19
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	мкр. Южный, 4	0,007		0,007	20		20
ООО "ГК Юбилейный"	Гостиница - отопл., ГВС	кв-л. 12-й, 3	0,000	0,557	0,557	3 208	1 724	4 933
ООО "ГК Юбилейный"	Гостиница - отопл., ГВС	кв-л. 12-й, 3	0,288		0,288	829		829
ООО "ГК Юбилейный"	кафе "Минутка" - отопл. - отопл.	кв-л. 12-й, 3	0,012		0,012	34		34
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 8-й, 15	0,000	0,026	0,026	151	81	233
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 15	0,004		0,004	12		12
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,009		0,009	26		26
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,031		0,031	88		88
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,092		0,092	266		266
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 1-й, 7	0,003		0,003	9		9
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,007		0,007	21		21
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,004		0,004	11		11
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,004		0,004	11		11
ЗАО "АсфаВодСервис"	административное здание ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,031		0,031	90		90
ЗАО "АсфаВодСервис"	бытовое помещение ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,009		0,009	26		26
ЗАО "АсфаВодСервис"	складское помещение, столярный цех ЗАО "Асфа- ВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,066		0,066	190		190
ЗАО "АсфаВодСервис"	кузница, гаражи ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,022		0,022	64		64
ЗАО "АсфаВодСервис"	гаражи ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,090		0,090	260		260
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - ГВС	ул. Пролетарская, 34	0,000	0,011	0,011	64	34	99
МКУК "Музейный комплекс"	нежилое помещение, площадью 482,8 кв.м.	ул. Папшева, 5	0,087		0,087	249		249
МКУ "ГСДХ"	бытовые помещения Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,020		0,020	57		57
МКУ "ГСДХ"	гараж-проходная Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,009		0,009	27		27
МКУ "ГСДХ"	диспетчерская Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,007		0,007	19		19
МКУ "ГСДХ"	ОГМ, административное здание Базы МПП "Жи- лтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,227		0,227	653		653
МКУ "ГСДХ"	электроцех Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,014		0,014	41		41
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,000	0,004	0,004	25	14	39
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,014		0,014	40		40

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС	ул. Агафонова, 55	0,000	0,005	0,005	28	15	43
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 55	0,024		0,024	69		69
ДОУ "Сказка"	детский сад - ГВС	кв-л. 1-й, 2а	0,000	0,975	0,975	5 618	3 020	8 638
ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - ГВС	кв-л. 15-й, 19	0,000	1,932	1,932	11 129	5 982	17 111
Индивидуальный предпринима- тель	ИП - отопл.	пл. Первомайская, 19а	0,037		0,037	107		107
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 47	0,000		0,000	0		0
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	ул. Копейкина, 58	0,038		0,038	109		109
ООО "Булочная"	магазин - ГВС	кв-л. 1-й, 11	0,000	0,043	0,043	249	134	383
ОО "МОКР НОО ВОИ"	Нежилое помещение площадью 93,1 кв.м - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,006		0,006	16		16
ООО "Алиса"	магазин - ГВС	кв-л. 1-й, 12	0,000	0,031	0,031	177	95	272
ООО "ПК Ермак"	ресторан "ЕРМАК" - ГВС	ул. Зakraевского, 95	0,000	0,028	0,028	159	86	245
Физ лицо	Физ лицо - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,004		0,004	12		12
Физ лицо	Физ лицо - ГВС	кв-л. 9-й, 5	0,000	0,036	0,036	208	112	320
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Здвинского, 3	0,016		0,016	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Папшева, 16	0,008		0,008	23		23
ТСЖ "Химик"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 15-й, 8	0,000	2,005	2,005	11 550	6 208	17 758
ЖСК "Дружба"	жилой дом - ГВС	кв-л. 12-й, 7	0,000	0,901	0,901	5 190	2 790	7 979
ЖСК "Автомобилист"	жилой дом-квартал 14, дом 1 - ГВС	кв-л. 14-й, 1	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Пиотровского, 9	0,034		0,034	98		98
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Зakraевского, 3	0,010		0,010	29		29
ТСЖ "11 квартал, 21"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 21 - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21	0,000	0,784	0,784	4 515	2 427	6 941
ТСЖ "Маяк"	жилой многоквартирный дом-квартал 12 д. 5 - ГВС	кв-л. 12-й, 5	0,000	0,829	0,829	4 774	2 566	7 340
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Речная, 6	0,011		0,011	31		31
ООО "УК Стандартная"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 7 - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 7	0,000	1,384	1,384	7 970	4 284	12 254
Администрация города Куйбы- шева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 556,0 кв.м - ГВС	кв-л. 12-й, 6	0,000	0,027	0,027	153	82	236
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 1 - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,356		0,356	1 024		1 024
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - ГВС	кв-л. 14-й, 3	0,000	1,381	1,381	7 957	4 277	12 233
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - ГВС	кв-л. 14-й, 6	0,000	0,553	0,553	3 183	1 711	4 893

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 5	0,000	1,337	1,337	7 700	4 139	11 839
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 2	0,000	1,303	1,303	7 507	4 035	11 543
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 4	0,000	1,782	1,782	10 267	5 518	15 785
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - Отопл.	ул. Красная, 28	0,015		0,015	42		42
МКУ "Центр обеспечения"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,000	0,824	0,824	4 748	2 552	7 301
МКУ "Центр обеспечения"	гараж - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,149		0,149	428		428
МКУ "Центр обеспечения"	КНС - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,010		0,010	29		29
МКУ "Центр обеспечения"	лаборатория "Экскаваторы и с/х машины" - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,115		0,115	331		331
МКУ "Центр обеспечения"	лаборатория тракторов и маслоделов - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,185		0,185	533		533
МБУ ДО "ДЮСШ"	прачечная-гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 26	0,026		0,026	76		76
Главное управление МЧС Рос-сии по Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 2	0,180		0,180	518		518
Главное управление МЧС Рос-сии по Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 2	0,061		0,061	175		175
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - ГВС	мкр. Южный, 3	0,000	0,802	0,802	4 620	2 483	7 103
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - ГВС	мкр. Южный, 3	0,000	0,118	0,118	680	366	1 046
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - ГВС	мкр. Южный, 3	0,000	0,037	0,037	212	114	326
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - ГВС	мкр. Южный, 3	0,000	1,145	1,145	6 596	3 546	10 142
ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - ГВС	мкр. Южный, 3	0,000	0,013	0,013	77	41	118
МКУ "Центр обеспечения"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,275		0,275	792		792
ФКП "Анозит"	Гаражи - отопл.	кв-л. 7-й,	0,007		0,007	20		20
ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,354		0,354	1 021		1 021
ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,000	3,337	3,337	19 219	10 330	29 549
ФКП "Анозит"	сауна - отопл., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,000	1,337	1,337	7 700	4 139	11 839
ФКП "Анозит"	спальный корпус - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,000	0,860	0,860	4 954	2 663	7 616
ФКП "Анозит"	галерея - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,008		0,008	23		23
ФКП "Анозит"	гараж - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,002		0,002	6		6
ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,166		0,166	478		478
ФКП "Анозит"	переход - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,003		0,003	8		8
ФКП "Анозит"	сауна - отопл., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,020		0,020	58		58
ФКП "Анозит"	склад - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,002		0,002	6		6
ФКП "Анозит"	спальный корпус - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,358		0,358	1 031		1 031
МУП "Энергия"	гараж - отопл.	ул. Краскома,	0,002		0,002	6		6

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО» (с. Нагорное)

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Октябрьская, 57/1	0,051		0,051	147		147
Физ лицо	здание АЗС, площадью, 19,1 кв.м. - отопл.	ул. Октябрьская, 63	0,006		0,006	17		17
Физ лицо	нежилое здание, площадью 62,9 кв.м. - отопл.	ул. Октябрьская, 63	0,014		0,014	40		40
МУП "Энергия"	гаражи ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,085		0,085	246		246
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 50 - отопл.	ул. Луговая, 50	0,012		0,012	35		35
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 52 - отопл.	ул. Луговая, 52	0,020		0,020	58		58
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 53 - отопл.	ул. Луговая, 53	0,050		0,050	144		144
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 58 - отопл.	ул. Луговая, 58	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 44 - отопл.	ул. Октябрьская, 44	0,020		0,020	58		58
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 46 - отопл.	ул. Октябрьская, 46	0,028		0,028	81		81
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 48 - отопл.	ул. Октябрьская, 48	0,063		0,063	181		181
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 1-1 - отопл.	ул. Северная, 1	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 1-2 - отопл.	ул. Северная, 1	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 2-1 - отопл.	ул. Северная, 2	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 2-2 - отопл.	ул. Северная, 2	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 3-1 - отопл.	ул. Северная, 3	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 3-2 - отопл.	ул. Северная, 3	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 4-1 - отопл.	ул. Северная, 4	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 4-2 - отопл.	ул. Северная, 4	0,010		0,010	29		29
МУП "Энергия"	кислородная станция ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,071		0,071	206		206
МУП "Энергия"	контора - отопл.	ул. Октябрьская,	0,041		0,041	117		117
МУП "Энергия"	магазин - отопл.	ул. Октябрьская, 46б	0,006		0,006	19		19
МУП "Энергия"	ОАО "Агро-Сервис" склад №3 - отопл.	ул. Октябрьская, 53	0,167		0,167	480		480
МУП "Энергия"	ООО "Агро-Сервис" подсобный цех - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,027		0,027	77		77
МУП "Энергия"	склад ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,017		0,017	49		49
МУП "Энергия"	СТО МТП ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,079		0,079	227		227
МУП "Энергия"	торговая база ИП - отопл.	ул. Северная,	0,056		0,056	161		161
МУП "Энергия"	торговая база ИП - отопл.	ул. Северная,	0,050		0,050	144		144
МУП "Энергия"	торговая база ООО "Шанс" - отопл.	ул. Северная,	0,089		0,089	256		256
Физ лицо	административное здание - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,048		0,048	138		138
Физ лицо	здание (КПП), площадью 62,1 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,035		0,035	101		101

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	нежилое помещение (ремонтная мастерская и авто-гараж на 60 автомобилей, площадью 1788,2 кв.м. - отопл	ул. Октябрьская, 59	0,111		0,111	320		320
Физ лицо	помещение автогаража на 14 автомобилей, площадью 707,6 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,073		0,073	209		209
Физ лицо	помещение сварочного цеха, площадью 707,3 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,100		0,100	287		287
Физ лицо	столярный цех, площадью 262,8 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,070		0,070	202		202

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО» (ФКП «Анозит»)

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Потребление тепла, Гкал			
			О+В	ГВС	Σ г.в.	пар	зима	лето	год	год пар
ФКП "Анозит"	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	22,100		22,100		41 371		41 371	
ФКП "Анозит"	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	2,553		2,553		4 779		4 779	
ФКП "Анозит"	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,000	0,614	0,614		2 297		2 297	
ФКП "Анозит"	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,000	0,016	0,016		59		59	
ФКП "Анозит"	помещение - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,027		0,027		51		51	
ФКП "Анозит"	производственные помещения - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,079		0,079		149		149	
ФКП "Анозит"	производственные помещения - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,600		0,600		1 123		1 123	
ФКП "Анозит"	производство удобрений - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,200		0,200		374		374	
ФКП "Анозит"	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	14,009		14,009		26 224		26 224	
ФКП "Анозит"	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	1,423		1,423		2 664		2 664	
ФКП "Анозит"	Отборный пар	ул. Садовое Кольцо, 1				76,414				267 755

2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ ООО «ЭНЕРГЕТИК»

Таблица 2.1 - Тепловые нагрузки абонентов ООО «ЭНЕРГЕТИК»

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 31	0,177		0,177	509		509
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Омская, 2 Б	0,008		0,008	24		24
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	пер. Мошнинский, 111	0,007		0,007	20		20
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 25	0,020		0,020	59		59
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Войкова, 142 А	0,010		0,010	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 9	0,010		0,010	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 6	0,011		0,011	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	пер. Мошнинский, 99 А	0,007		0,007	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Интернатская, 2	0,012		0,012	34		34
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 17	0,007		0,007	20		20
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	пер. Мошнинский, 111	0,002		0,002	5		5
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Челюскинцев, 16	0,010		0,010	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Челюскинцев, 18	0,010		0,010	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 9	0,011		0,011	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Интернатская, 2	0,012		0,012	34		34
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Челюскинцев, 20	0,011		0,011	31		31
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Омская, 2	0,016		0,016	46		46
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Войкова, 142 Б	0,010		0,010	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 7	0,009		0,009	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 6	0,010		0,010	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Воинская, 2 Б	0,005		0,005	14		14
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 17	0,007		0,007	20		20
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 4	0,011		0,011	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Омская, 2 А	0,005		0,005	14		14
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Челюскинцев, 8	0,008		0,008	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 24	0,006		0,006	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Войкова, 142 А	0,013		0,013	37		37

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 7	0,010		0,010	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 2	0,008		0,008	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Интернатская, 4	0,010		0,010	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 10	0,011		0,011	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Челюскинцев, 16	0,010		0,010	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Челюскинцев, 18	0,006		0,006	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 25	0,004		0,004	11		11
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Интернатская, 4	0,010		0,010	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 29	0,010		0,010	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 24	0,006		0,006	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	п. Спиртзавод, 29	0,010		0,010	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 3	0,008		0,008	23		23
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопл.	ул. Воинская, 2	0,025		0,025	71		71
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопл.	ул. Воинская, 4	0,029		0,029	82		82
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопл.	ул. Интернатская, 22	0,015		0,015	43		43
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопл.	ул. Мошнинская, 101	0,006		0,006	18		18
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопл.	ул. Мошнинская, 109	0,007		0,007	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопл.	ул. Омская, 2	0,016		0,016	46		46
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопл.	ул. Челюскинцев, 22	0,011		0,011	31		31
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Воинская, 5а	0,008		0,008	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Омская, 2	0,009		0,009	26		26
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Карьерная, 1	0,007		0,007	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД - отопление	ул. Омская, 2 Б	0,008		0,008	24		24
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	баня - отопление	ул. Интернатская, 2	0,000		0,000	0		0
Население НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 22	0,023		0,023	67		67
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 19	0,107		0,107	308		308
Население по типу НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	тер. Школа-интернат, 1	0,059		0,059	170		170
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - Отопл.	п. Спиртзавод, 27	0,021		0,021	60		60
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - отопление	ул. Карьерная, 5	0,021		0,021	59		59
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Омская, 2	0,032		0,032	92		92
РТС	гаражи - отопл.	ул. Невского, 64	0,051		0,051	147		147

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование абонента	Назначение	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС, ср.ч.	Σ	зима	лето	Σ
РТС	техническое здание - отопл.	ул. Невского, 64	0,096		0,096	276		276
МКОУ школа - интернат	гараж - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,028		0,028	81		81
МКОУ школа - интернат	котельная "Интернат" газ - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,030		0,030	85		85
МКОУ школа - интернат	овощехранилище - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,032		0,032	92		92
МКОУ школа - интернат	прачечная - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,024		0,024	68		68
МКОУ школа - интернат	склад - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,030		0,030	85		85
МКОУ школа - интернат	спальный корпус - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,368		0,368	1 060		1 060
МКОУ школа - интернат	столовая - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,044		0,044	128		128
МКОУ школа - интернат	учебный корпус - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,249		0,249	718		718
МКОУ школа - интернат	прачечная - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,019	0,019	108	58	166
МКОУ школа - интернат	спальный корпус - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,072	0,072	412	222	634
МКОУ школа - интернат	столовая - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,087	0,087	502	270	772
МКОУ школа - интернат	учебный корпус - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,019	0,019	108	58	166
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	административное здание - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,076		0,076	220		220
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	ветлечебница - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,041		0,041	117		117
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	виварий - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,014		0,014	40		40
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	гараж - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,056		0,056	162		162
МБОУ СОШ №5	здание школы - отопл.	ул. Каинская, 78	0,485		0,485	1 397		1 397
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	здание лыжной базы - отопл.	ул. Воинская, 18	0,041		0,041	119		119
ДОУ "Ромашка"	здание детского сада - отопл.	ул. Герцена, 3	0,055		0,055	159		159
ДОУ "Журавлик"	административное здание - отопл.	ул. Лазо, 52	0,122		0,122	353		353
ДОУ "Журавлик"	овощехранилище - отопл.	ул. Лазо, 52	0,005		0,005	14		14
ДОУ "Тополек"	административное здание - отопл.	ул. Мичурина, 1	0,102		0,102	293		293
ДОУ "Тополек"	административное здание - отопл.	ул. Репина, 1	0,098		0,098	282		282
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 70	0,050		0,050	144		144
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 66	0,113		0,113	325		325
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 68	0,041		0,041	118		118
Население прямые договоры	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 30	0,074		0,074	214		214