



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОД- СТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевско-го района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)	50415.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	50415.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	50415.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	50415.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	50415.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и мак-	50415.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
симального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	50415.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	50415.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.011.000
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	50415.ОМ-ПСТ.011.001
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	50415.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	50415.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	50415.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц.....	5
1 Тепловые нагрузки абонентов АО «СГК-Новосибирск»	6
2 Тепловые нагрузки абонентов ООО «Энергетик»	83

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» в горячей воде	6
Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» в горячей воде, с. Нагорное	81
Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» в паре промышленных параметров	82
Таблица 2.1 - Тепловые нагрузки абонентов ООО «Энергетик»	83

1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ АО «СГК-НОВОСИБИРСК»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» в горячей воде

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1	Физическое лицо	магазин по продаже запчастей и бытовой техники - отопл.	ул. Краскома, 37а	0,0043		0,0043	11		11
2	ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - ГВС, ГВС	мкр. Южный, 4а		0,1587	0,1587	326	113	439
3	ООО "УК Надежда"	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	мкр. Южный, 4а	0,0590		0,0590	151		151
4	ООО "Поиск"	гараж - отопл.	ул. Краскома, 5а	0,0270		0,0270	69		69
5	ЖСК "Север"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 6		0,2310	0,2310	475	165	639
6	ЖСК "Север"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 6	0,2560		0,2560	654		654
7	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖС- отопл.	ул. Коммунистическая, 37	0,0067		0,0067	17		17
8	Физическое лицо	Магазин - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,0038		0,0038	10		10
9	АО "РЭС"	Административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 19а		0,0030	0,0030	6	2	8
10	АО "РЭС"	Административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 19а	0,3948		0,3948	1008		1008
11	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом- ул.Красноармейская 1-я, д.12-отопл	ул. Красноармейская 1-я, 12	0,2286		0,2286	584		584
12	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом- ул.Красноармейская 1-я, д.12-ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 12		0,1860	0,1860	382	133	515
13	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖС - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 12	0,0025		0,0025	6		6
14	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 7 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,3993		0,3993	1020		1020
15	ФЛ	здание (мини-маркет "Премьер") - отопл.	ул. Зakraевского, 103а	0,0065		0,0065	16		16
16	МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 2 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,0400		0,0400	102		102
17	МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 2 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,0490		0,0490	125		125
18	фл	магазин - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,0037		0,0037	10		10
19	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 23	0,0230		0,0230	59		59
20	ИП	торговый павильон № 1 - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,0082		0,0082	21		21
21	ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 3		0,1860	0,1860	382	133	515
22	ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 3	0,2290		0,2290	585		585
23	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 8-й, 10		0,2065	0,2065	424	147	572
24	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 10	0,2068		0,2068	528		528
25	Куйбышевский ПТПК	склад № 1 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0546		0,0546	139		139

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
26	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж-хозкорпус № 2 - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0157		0,0157	40		40
27	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Административно-бытовая часть	ул. Молодежная, 12	0,0442		0,0442	113		113
28	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Адм.-бытовая часть - вент.	ул. Молодежная, 12	0,2083		0,2083	532		532
29	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Адм.-бытовая часть - ГВС	ул. Молодежная, 12		0,1186	0,1186	244	85	328
30	ООО "ВЕК"	торговое помещение - ГВС	кв-л. 11-й, 11		0,0007	0,0007	2	1	2
31	ООО "ВЕК"	торговое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 11	0,0661		0,0661	169		169
32	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0423		0,0423	108		108
33	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0473		0,0473	121		121
34	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,0265	0,0265	54	19	73
35	ГАПОУ НСО "Куйбышевский медицинский техникум"	учебно-административное здание - отопл.	ул. Володарского, 61	0,1212		0,1212	309		309
36	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 14	0,0765		0,0765	195		195
37	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 14		0,0642	0,0642	132	46	178
38	АО "Почта России"	5-е отделение ФГУП "Почта России" - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,0138		0,0138	35		35
39	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ЖД - отопл.	ул. Володарского, 84	0,0101		0,0101	26		26
40	ФЛ	помещение магазина - отопл.	кв-л. 10-й, 7	0,0027		0,0027	7		7
41	Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 40,3 кв.м - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,0024		0,0024	6		6
42	ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5/1		0,1075	0,1075	221	77	298
43	ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5/1	0,0521		0,0521	133		133
44	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копьева, 2а	0,0440		0,0440	112		112
45	МКУ "Центр обеспечения"	Гараж №2 - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0163		0,0163	41		41
46	фл	нежилое помещение площадью 57,6 кв.м. - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,0073		0,0073	19		19
47	ООО "СТ"	сервисный центр 1 эт - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,0250		0,0250	64		64
48	фл	административное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,0698		0,0698	178		178
49	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	гараж - отопл.	кв-л. 2-й, 13 а	0,0048		0,0048	12		12
50	Куйбышевский ПТПК	магазин - с/х продукты - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 31а	0,0174		0,0174	44		44
51	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Закраевского, 60	0,0080		0,0080	20		20
52	ИП	встроенное помещение магазина "Молоко" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9		0,0009	0,0009	2	1	2
53	ИП	встроенное помещение магазина "Молоко" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,0074		0,0074	19		19
54	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 15-й, 22	0,3400		0,3400	868		868
55	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 15-й, 22		0,2790	0,2790	573	199	772
56	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Пролетарская, 36	0,0042		0,0042	11		11

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
57	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 20 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20		0,2143	0,2143	440	153	593
58	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 20 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,2074		0,2074	530		530
59	ФЛ	Нежилое помещение - гараж №3 - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,0118		0,0118	30		30
60	Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 1		0,0120	0,0120	25	9	33
61	Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 1	0,0099		0,0099	25		25
62	ООО "СТ"	нежилое помещение, площадью 11,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,0002		0,0002	0,4		0,4
63	ООО "Агро-Сервис"	бытовое помещение ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,0091		0,0091	23		23
64	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	ул. Володарского, 48	0,0195		0,0195	50		50
65	ФЛ	часть нежилого помещения - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,0922		0,0922	235		235
66	ФКП "Анозит"	сауна - отопл., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80		0,3000	0,3000	616	214	831
67	ФКП "Анозит"	сауна - отопл., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,0200		0,0200	51		51
68	ПАО Сбербанк	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0066		0,0066	17		17
69	Население НФУ	жилой дом-ул. Кузнецова, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Кузнецова, 5		0,0120	0,0120	25	9	33
70	Население НФУ	жилой дом-ул. Кузнецова, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Кузнецова, 5	0,0099		0,0099	25		25
71	ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33	0,0645		0,0645	165		165
72	ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33		0,2820	0,2820	579	201	781
73	ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33	0,2855		0,2855	729		729
74	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Льва Толстого, 18	0,0105		0,0105	27		27
75	Население НФУ	жилой дом-ул. Здвинского, дом 11 - отопл.	ул. Здвинского, 11	0,0300		0,0300	77		77
76	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 5	0,0980		0,0980	250		250
77	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 5		0,0880	0,0880	181	63	244
78	фл	нежилое помещение в здании площадью 295,4 кв.м. - отопл.	кв-л. 5-й, 5	0,0299		0,0299	76		76
79	МБУК "ЦМБ"	столовая - отопл., ГВС - отопл.	ул. Куйбышева, 10		0,0372	0,0372	76	27	103
80	МБУК "ЦМБ"	столовая - отопл., ГВС - отопл.	ул. Куйбышева, 10	0,0663		0,0663	169		169
81	АО "Почта России"	Гараж ФГУП "Почта России" - отопл.	ул. Коммунистическая, 72	0,0215		0,0215	55		55
82	ООО "НКН"	Административное здание - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0331		0,0331	85		85
83	Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 4	0,0113		0,0113	29		29
84	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пиотровского, 9	0,0341		0,0341	87		87

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
85	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 4-й, 3	0,0117		0,0117	30		30
86	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 56	0,0106		0,0106	27		27
87	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	мкр. Южный, 8	0,2220		0,2220	567		567
88	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	мкр. Южный, 8		0,2235	0,2235	459	160	619
89	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	здание теплицы - отопл.	ул. Льва Толстого, 7	0,0394		0,0394	101		101
90	фл	гараж - отопл. (Гордеев С.Н.)	кв-л. 3-й, 1г	0,0020		0,0020	5		5
91	ООО "УК "Вертикаль"	Многоквартирный жилой дом - Красная 57 - отопл., ГВС	ул. Красная, 57		0,1974	0,1974	406	141	547
92	ООО "УК "Вертикаль"	Многоквартирный жилой дом - Красная 57 - отопл., ГВС	ул. Красная, 57	0,2030		0,2030	518		518
93	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	Два 9-ти квартирных жилых дома - отопл.	п. Энергетик,	0,0592		0,0592	151		151
94	ООО "Агро-Сервис"	складское помещение, столярный цех ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,0660		0,0660	169		169
95	ООО "УК "Вертикаль"	многоквартирный дом - отопл.	ул. Песчаная, 7	0,0427		0,0427	109		109
96	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Копейкина, 54	0,0033		0,0033	9		9
97	АО "Почта России"	2-е отделение ФГУП "Почта России" - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,0125		0,0125	32		32
98	Население НФУ	многоквартирный дом-квартал 3 дом 2 - ГВС	кв-л. 3-й, 2		0,0800	0,0800	164	57	221
99	Население НФУ	многоквартирный дом-квартал 3 дом 2 - отопл.	кв-л. 3-й, 2	0,0880		0,0880	225		225
100	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	п. Заводской, 4	0,0094		0,0094	24		24
101	ФЛ	склад материальный - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0371		0,0371	95		95
102	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Закраевского, 48	0,0082		0,0082	21		21
103	Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 2 - отопл.	ул. Путевая, 2	0,0115		0,0115	29		29
104	ФЛ	здание бетонорастворного узла - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,0993		0,0993	254		254
105	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Закраевского, 30	0,0059		0,0059	15		15
106	Куйбышевское местное отделение ДО-СААФ России	Тир - отопл.	ул. Партизанская, 100а	0,0160		0,0160	41		41
107	Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	Церковно-приходская школа - отопл.	ул. Свердлова, 34	0,0258		0,0258	66		66
108	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой многоквартирный дом - отопл.	ул. Черняховского, 6а		0,0008	0,0008	2	1	2
109	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой многоквартирный дом - отопл.	ул. Черняховского, 6а	0,0140		0,0140	36		36

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
110	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 9		0,3000	0,3000	616	214	831
111	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 10-й, 9	0,2612		0,2612	667		667
112	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 3	0,3210		0,3210	820		820
113	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 3		0,2490	0,2490	512	178	689
114	АО "СГК-Новосибирск"	АБК "Старый корпус" - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,0800		0,0800	204		204
115	ЖСК "Заря"	жилой дом-квартал 9, дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 8		0,2790	0,2790	573	199	772
116	ЖСК "Заря"	жилой дом-квартал 9, дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 8	0,3400		0,3400	868		868
117	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	помещения РУС - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 19	0,5369		0,5369	1371		1371
118	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Здвинского, 21	0,0130		0,0130	33		33
119	ФЛ	гараж отопл.	кв-л. 2-й, (15)	0,0182		0,0182	46		46
120	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 21		0,0010	0,0010	2	1	3
121	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 2		0,0800	0,0800	164	57	221
122	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 2	0,0870		0,0870	222		222
123	ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус № 1 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,2500		0,2500	638		638
124	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж - отопл.	ул. Зakraевского, 104	0,0350		0,0350	89		89
125	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Володарского, 124	0,0184		0,0184	47		47
126	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 124		0,0050	0,0050	10	4	14
127	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Папшева, дом 6 - отопл.	ул. Папшева, 6	0,0085		0,0085	22		22
128	ФЛ	склад - отопл.	ул. Гуляева, 13	0,0339		0,0339	87		87
129	ФГБОУ ВО «НГПУ»	гараж, площадью 327 кв.м. - отопл.	ул. Молодежная, 7	0,1852		0,1852	473		473
130	ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус №2 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,2000		0,2000	511		511
131	ИП	магазин - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4		0,0008	0,0008	2	1	2
132	ИП	магазин - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,0085		0,0085	22		22
133	Население НФУ	жилой дом-ул. Зakraевского, дом 28 - отопл.	ул. Зakraевского, 28	0,0149		0,0149	38		38
134	МБОУ СОШ № 9	Школа №9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 20	0,4796		0,4796	1225		1225
135	МБОУ СОШ № 9	Школа №9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 20		0,1140	0,1140	234	81	316
136	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 6/1		0,1531	0,1531	314	109	424
137	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 1-й, 6/1	0,0649		0,0649	166		166
138	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 2 -	кв-л. 7-й, 2		0,2176	0,2176	447	155	602

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		отопл., ГВС							
139	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 2	0,2444		0,2444	624		624
140	Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	мастерская+гараж Кузнецова - отопл.	ул. Красная, 23	0,0661		0,0661	169		169
141	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 10 - отопл.	ул. Светлая, 10	0,3484		0,3484	890		890
142	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 10 - ГВС	ул. Светлая, 10		0,2340	0,2340	481	167	648
143	ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	1,4588		1,4588	3725		3725
144	ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6		0,3852	0,3852	791	275	1066
145	ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,1883		0,1883	481		481
146	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11		0,1971	0,1971	405	141	546
147	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11	0,3661		0,3661	935		935
148	фл	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3		0,0110	0,0110	23	8	30
149	фл	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,0051		0,0051	13		13
150	Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Володарского, 112		0,0540	0,0540	111	39	149
151	Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Володарского, 112	0,0450		0,0450	115		115
152	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Строительная, 1/1	0,0110		0,0110	28		28
153	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пиотровского, 22	0,0156		0,0156	40		40
154	ГБУЗ НСО «ДЛРЦ»	гараж, склад - отопл.	кв-л. 4-й, 7	0,0131		0,0131	33		33
155	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 1 - ГВС	кв-л. 8-й,		0,0335	0,0335	69	24	93
156	МБУС "Ледовая арена"Факел"	раздевалки в квартале № 8 - отопл., ГВС - отопл.	кв-л. 8-й,		0,0670	0,0670	138	48	185
157	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 1 - отопл.	кв-л. 8-й,	0,0300		0,0300	77		77
158	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ГВС жилого дома - ГВС	ул. Маяковского, 17		0,0050	0,0050	10	4	14
159	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 17	0,0300		0,0300	77		77
160	ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева	административное здание - отопл.	ул. Ленина, 18а	0,0550		0,0550	140		140
161	МБОУ СОШ № 3	гараж школы № 3 - отопл. - отопл.	ул. Луговая, 4	0,0347		0,0347	89		89
162	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозкорпус № 1-гараж, прачечная, промсклад, эл. мастерская - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,1035		0,1035	264		264
163	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозкорпус № 1-гараж, прачечная, промсклад,	ул. Володарского, 61		0,2533	0,2533	520	181	701

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		эл. мастерская - отопл., ГВС							
164	ИП	нежилое помещение пл. 45,5 - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,0053		0,0053	14		14
165	МКОУ СОШ №4	административное здание - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,2800		0,2800	715		715
166	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой дом - отопл.	ул. Красная, 28/1	0,0145		0,0145	37		37
167	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	дом - отопл.	ул. Володарского, 76	0,0100		0,0100	26		26
168	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. №2 по ГП - отопл.	п. Энергетик,	0,0260		0,0260	66		66
169	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Октябрьская, 26	0,0100		0,0100	26		26
170	МКУ "ГСДХ"	электроцех Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,0142		0,0142	36		36
171	ООО "Север-К"	аптека - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9		0,0045	0,0045	9	3	12
172	ООО "Север-К"	нежилые помещения пл 137,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,0134		0,0134	34		34
173	ООО "СТ"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0238		0,0238	61		61
174	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Белинского, 1	0,0091		0,0091	23		23
175	фл	нежилое помещение (площадью 68,6 кв.м) - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0072		0,0072	18		18
176	ООО "Комета"	Нежилое здание (455,2 м2) - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,1730		0,1730	442		442
177	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 41		0,0040	0,0040	8	3	11
178	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 41	0,0060		0,0060	15		15
179	Управление Судебного департамента в Новосибирской области	административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 20	0,0653		0,0653	167		167
180	АО "РЭС"	гараж № 2 - отопл. - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,0560		0,0560	143		143
181	ИП	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,0052		0,0052	13		13
182	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	индивидуальный жилой дом - отопл.	ул. Здвинского, 16	0,0375		0,0375	96		96
183	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Пугачева, 42	0,0083		0,0083	21		21
184	Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	начальная школа - отопл.	ул. Красная, 23	0,0527		0,0527	135		135
185	Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	пристройка+биологический класс - отопл.	ул. Красная, 23	0,2323		0,2323	593		593
186	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Халтурина, 2	0,0047		0,0047	12		12
187	ООО "УК "Вертикаль"	жилой многоквартирный дом-ввод 1-Учебный городок 4 - ГВС	мкр. Учебный городок, 4		0,2100	0,2100	431	150	581
188	ООО "УК "Вертикаль"	жилой многоквартирный дом (ввод 1)-Учебный	мкр. Учебный городок, 4	0,1280		0,1280	327		327

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		городок 4 - отопл.							
189	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Ветка, 6	0,2220		0,2220	567		567
190	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Ветка, 6		0,2000	0,2000	411	143	554
191	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Маяковского, 36	0,0540		0,0540	138		138
192	Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 284,6 кв.м - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,0279		0,0279	71		71
193	Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 556,0 кв.м - ГВС	кв-л. 12-й, 6		0,0060	0,0060	12	4	17
194	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Зakraевского, 12	0,0076		0,0076	19		19
195	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	наркологический диспансер - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 64	0,0910		0,0910	232		232
196	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	наркологический диспансер - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 64		0,0892	0,0892	183	64	247
197	ФЛ	помещение (магазин №20), площадью 66 кв. м. - отопл.	кв-л. 8-й, 7	0,0109		0,0109	28		28
198	ФЛ	помещение (магазин №20), площадью 66 кв. м. - ГВС	кв-л. 8-й, 7		0,0092	0,0092	19	7	25
199	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 14		0,0040	0,0040	8	3	11
200	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 14	0,0266		0,0266	68		68
201	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	акушерско-гинекологический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,3659		0,3659	934		934
202	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	акушерско-гинекологический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,2400	0,2400	493	171	664
203	Население НФУ	жилой дом-ул. Толстого, дом 5 - отопл.	ул. Льва Толстого, 5	0,0131		0,0131	33		33
204	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ЖИЛОЙ ДОМ Отопл.	ул. Зakraевского, 25	0,0000		0,0000	0		0
205	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой дом - ГВС	ул. Зakraевского, 25		0,0000	0,0000	0,002	0,001	0,003
206	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Зakraевского, 46	0,0067		0,0067	17		17
207	ГАПОУ НСО "КПК"	Общежитие - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 10	0,3422		0,3422	874		874
208	ГАПОУ НСО "КПК"	Общежитие - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 10		0,2020	0,2020	415	144	559
209	Фл	механические мастерские - отопл. - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,1390		0,1390	355		355
210	фл	производственные помещения - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0858		0,0858	219		219
211	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Кузнецова, 1а	0,0089		0,0089	23		23

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
212	Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	спортзал - отопл.	ул. Красная, 23	0,0274		0,0274	70		70
213	фл	нежилое помещение (площадью 56,4 кв.м) - ГВС	кв-л. 1-й, 22		0,0002	0,0002	0,497	0,173	0,670
214	Фл	нежилое помещение (площадью 56,4 кв.м) - отопл.	кв-л. 1-й, 22	0,0097		0,0097	25		25
215	фл	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 7-й, 2	0,0318		0,0318	81		81
216	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 12		0,3088	0,3088	634	220	855
217	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 10-й, 12	0,3580		0,3580	914		914
218	ООО "УК Надежда"	строуружаемый многоруартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 11	0,0453		0,0453	116		116
219	ООО "УК Надежда"	строуружаемый многоруартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 11		0,1154	0,1154	237	82	320
220	Фл	гараж №7 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0029		0,0029	7		7
221	фл	Гараж - отопл.	ул. Урицкого, 29	0,0061		0,0061	16		16
222	ООО "Трансэнергонефть"	административное здание ООО "Трансэнергонефть" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,2208		0,2208	564		564
223	ООО "УК "Комфорт"	многоруартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 1		0,2176	0,2176	447	155	602
224	ООО "УК "Комфорт"	многоруартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 1	0,2140		0,2140	546		546
225	фл	нежилое помещение площадью 79,7 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0052		0,0052	13		13
226	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Маяковского, 40	0,0115		0,0115	29		29
227	Население НФУ	Жилой многоруартирный дом-квартал 2 дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4а		0,0120	0,0120	25	9	33
228	Население НФУ	Жилой многоруартирный дом-квартал 2 дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4а	0,0340		0,0340	87		87
229	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Ленина, 7		0,0017	0,0017	3	1	5
230	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Ленина, 7	0,0311		0,0311	79		79
231	фл	Нежилое здание - отопл.	ул. Ветка, 1	0,0208		0,0208	53		53
232	ФЛ	помещение гаража 103 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0028		0,0028	7		7
233	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,3637	0,3637	747	260	1007
234	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,3394		0,3394	867		867
235	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - ГВС	ул. Студенческая, 1		0,2700	0,2700	555	193	747
236	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	ул. Студенческая, 1	0,4380		0,4380	1118		1118
237	МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 1 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,1758		0,1758	449		449
238	МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 1 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,0468		0,0468	119		119
239	ООО "УК Надежда"	жилой многоруартирный дом-квартал 7, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 9		0,1550	0,1550	318	111	429
240	ООО "УК Надежда"	жилой многоруартирный дом-квартал 7, дом 9 -	кв-л. 7-й, 9	0,1370		0,1370	350		350

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		отопл., ГВС							
241	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 6 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0823		0,0823	210		210
242	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Луговая, 21а	0,0050		0,0050	13		13
243	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Красная, 22	0,0215		0,0215	55		55
244	ФЛ	Гараж №13 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0034		0,0034	9		9
245	ООО "Регул"	заготовительный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0645		0,0645	165		165
246	ООО "Регул"	заготовительный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,2595		0,2595	663		663
247	ИП	ларёк - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0078		0,0078	20		20
248	ФЛ	Объект незавершенного строительства - отопл.	ул. Пролетарская, 29а	0,0072		0,0072	18		18
249	ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - квартал 6 д. 11 - ГВС	кв-л. 6-й, 11		0,0800	0,0800	164	57	221
250	ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - квартал 6 д. 11 - отопл	кв-л. 6-й, 11	0,1270		0,1270	324		324
251	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Льва Толстого, 20	0,0066		0,0066	17		17
252	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Папшева, 10	0,0109		0,0109	28		28
253	ГАУ НСО "МФЦ"	нежилое помещение площадью 507,4 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,2143		0,2143	547		547
254	ИП	здание магазина - отопл.	ул. Володарского, 82	0,0392		0,0392	100		100
255	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 61 - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 61		0,0066	0,0066	13	5	18
256	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 61 - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 61	0,0700		0,0700	179		179
257	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	корпус с/х машин - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,1295		0,1295	331		331
258	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. №3 - отопл.	п. Энергетик,	0,0258		0,0258	66		66
259	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Песчаная, 10	0,0153		0,0153	39		39
260	ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	административный корпус - отопл. - отопл.	ул. Обьездная, 12	0,0890		0,0890	227		227
261	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Закраевского, 32	0,0092		0,0092	23		23
262	ФЛ	здание рембыттехники - отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,0022		0,0022	6		6
263	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 3-й, 9	0,0115		0,0115	29		29
264	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 3		0,0855	0,0855	176	61	237
265	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая,	ул. Плановая, 3	0,1869		0,1869	477		477

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		дом 3 - отопл., ГВС							
266	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	организационно-методический отдел (ГВС от ВПУ котельной) - ГВС	ул. Володарского, 61		0,0064	0,0064	13	5	18
267	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	организационно-методический отдел (ГВС от ВПУ котельной) - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0258		0,0258	66		66
268	Население НФУ	МКД Ленина, д.5 - Отопл.	ул. Ленина, 5	0,0123		0,0123	31		31
269	ФЛ	здание (торговый павильон) - отопл.	ул. Зкраевского, 118	0,0172		0,0172	44		44
270	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Медвытрезвитель - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 10	0,0805		0,0805	206		206
271	ФЛ	гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 3-й, 3г	0,0020		0,0020	5		5
272	ИП	помещение площадью 56,8 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,0080		0,0080	20		20
273	ИП	административно-складское здание - отопл.	пл. Первомайская, 19а	0,0451		0,0451	115		115
274	МУП "Геострой"	КНС-15 кв-л - отопл. - отопл.	кв-л. 15-й, (22б)	0,0077		0,0077	20		20
275	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 7	0,0177		0,0177	45		45
276	ИП	магазин - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,0041		0,0041	10		10
277	ИП	магазин - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,0001	0,0001	0,205	0,071	0,277
278	ИП	нежилое помещение (площадью 45 кв.м.) - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0040		0,0040	10		10
279	ФКП "Анозит"	помещение - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,0270		0,0270	69		69
280	Население НФУ	жилой дом - отопл.	ул. Куйбышева, 6	0,0258		0,0258	66		66
281	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1а, 2		0,2005	0,2005	412	143	555
282	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- отопл.	кв-л. 1а, 2	0,2300		0,2300	587		587
283	ИП	ларёк - отопл.	ул. Краскома, 2	0,0009		0,0009	2		2
284	ИП	помещение магазина площадью 62,1 кв. м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0043		0,0043	11		11
285	ФЛ	гаражные боксы - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0373		0,0373	95		95
286	ФКП "Анозит"	переход - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,0029		0,0029	7		7
287	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 3 - отопл.	ул. Ветка, 3	0,0444		0,0444	113		113
288	Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 17 - отопл., ГВС	ул. Ленина, 17		0,0200	0,0200	41	14	55
289	Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 17 - отопл., ГВС	ул. Ленина, 17	0,0230		0,0230	59		59
290	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Лермонтова, 26	0,0076		0,0076	19		19
291	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 7 - отопл.	кв-л. 3-й, 7	0,0880		0,0880	225		225
292	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 7 - ГВС, ГВС	кв-л. 3-й, 7		0,0800	0,0800	164	57	221
293	МБОУ СОШ № 10	музей МОУ СОШ №10 - отопл.	кв-л. 5-й, 1	0,0190		0,0190	49		49
294	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новоси-	гараж - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0803		0,0803	205		205

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	бирской области								
295	ФЛ	нежилое помещение (площадью 13,6 кв.м.) - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,0035		0,0035	9		9
296	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 19	0,0200		0,0200	51		51
297	ИП	магазин 26 - отопл.	кв-л. 10-й, 12	0,0314		0,0314	80		80
298	ФЛ	стоматологический кабинет - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,0055	0,0055	11	4	15
299	ФЛ	стоматологический кабинет - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0050		0,0050	13		13
300	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,2700		0,2700	689		689
301	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61		0,2219	0,2219	456	158	614
302	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,0700		0,0700	179		179
303	ФЛ	гаражи - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0292		0,0292	75		75
304	Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	приход - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,0177		0,0177	45		45
305	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 54	0,0110		0,0110	28		28
306	Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 11		0,0550	0,0550	113	39	152
307	Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 11	0,0301		0,0301	77		77
308	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Льва Толстого, 7	0,0079		0,0079	20		20
309	МУП "Горводоканал"	Нежилое здание - отопл.	ул. Куйбышева, 17А/2	0,0502		0,0502	128		128
310	ФКП "Анозит"	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	2,5530		2,5530	6519		6519
311	ФКП "Анозит"	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	1,4230		1,4230	3634		3634
312	ФКП "Анозит"	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1		0,0470	0,0470	97	34	130
313	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зкраевского, 8	0,0144		0,0144	37		37
314	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Володарского, 116	0,0148		0,0148	38		38
315	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - квартал 6 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 1		0,0870	0,0870	179	62	241
316	ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 6 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 1	0,1132		0,1132	289		289
317	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Свердлова, 20	0,0200		0,0200	51		51
318	ООО "ВидеоТехника"	нежилое помещение - отопл.	ул. Володарского, 31а	0,0267		0,0267	68		68
319	ФЛ	торговый павильон - отопл.	ул. Зкраевского, 101	0,0155		0,0155	40		40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
320	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Копейкина, 56	0,0106		0,0106	27		27
321	МКУ "ЦБУ"	нежилое здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,1454		0,1454	371		371
322	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4а		0,2380	0,2380	489	170	659
323	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4а	0,2507		0,2507	640		640
324	ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	административный корпус - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,0700		0,0700	179		179
325	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Песчаная, 8	0,0204		0,0204	52		52
326	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Смирнова, 7	0,0046		0,0046	12		12
327	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 2 - ГВС	кв-л. 11-й, 2		0,3149	0,3149	647	225	872
328	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 2 - отопл.	кв-л. 11-й, 2	0,3304		0,3304	844		844
329	ФЛ	помещения - отопл.	ул. Партизанская,	0,0327		0,0327	83		83
330	ФЛ	Строящийся жилой дом - отопл.	ул. Пугачева, 43	0,0067		0,0067	17		17
331	ДОУ "Родничок"	МДОУ ДС "Аленький цветочек" - отопл.	п. Энергетик, 3а	0,1145		0,1145	292		292
332	ООО "УК Выбор"	жилой дом - отопл.	кв-л. 2-й, 6	0,0149		0,0149	38		38
333	ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 16а		0,1345	0,1345	276	96	372
334	ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 16а	0,0875		0,0875	223		223
335	ФЛ	Шатохин Евгений Николаевич - отопл.	ул. Зкраевского, 64а	0,0321		0,0321	82		82
336	МКУ "Центр обеспечения"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,2750		0,2750	702		702
337	МКУ "Центр обеспечения"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3		0,1850	0,1850	380	132	512
338	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 13		0,0791	0,0791	162	56	219
339	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 13	0,0358		0,0358	91		91
340	Куйбышевский ПТПК	магазин "Берёзка" - отопл.	ул. Чехова, 18	0,0234		0,0234	60		60
341	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	АТС "Квант" - отопл., вент. - отопл.	кв-л. 1-й, 13б	0,0122		0,0122	31		31
342	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	АТС "Квант" - отопл., вент. - отопл.	кв-л. 1-й, 13б	0,1014		0,1014	259		259
343	ООО "НКН"	Автогараж - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0331		0,0331	85		85
344	ФЛ	гараж в районе д. 2 - отопл.	ул. Войкова,	0,0201		0,0201	51		51
345	ФЛ	магазин - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0184		0,0184	47		47
346	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	корпус практических занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0461		0,0461	118		118
347	ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - отопл.	кв-л. 14-й, 6	0,2070		0,2070	529		529
348	ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - ГВС	кв-л. 14-й, 6		0,1240	0,1240	255	88	343
349	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД-ГВС	кв-л. 13-й, 5		0,3505	0,3505	720	250	970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
350	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 5 - отопл.	кв-л. 13-й, 5	0,4189		0,4189	1070		1070
351	ФЛ	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0042		0,0042	11		11
352	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Зakraевского, 38/1	0,0089		0,0089	23		23
353	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,3134		0,3134	800		800
354	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6		0,2019	0,2019	415	144	559
355	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 16	0,0274		0,0274	70		70
356	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 11 - отопл.	ул. Светлая, 11	0,1735		0,1735	443		443
357	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 11 - ГВС	ул. Светлая, 11		0,1450	0,1450	298	103	401
358	Население НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 10 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 10		0,0006	0,0006	1,233	0,428	1,661
359	Население НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 10 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 10	0,0129		0,0129	33		33
360	ИП	нежилое помещение-магазин промышленных товаров ИП Казаковой С.П. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0030		0,0030	8		8
361	ФЛ	нежилое помещение (площадью 59,5 кв.м.) - отопл.	кв-л. 8-й, 4а	0,0055		0,0055	14		14
362	ФЛ	нежилое помещение (площадью 59,5 кв.м.) - ГВС	кв-л. 8-й, 4а		0,0046	0,0046	9	3	13
363	ФЛ	нежилые помещения (площадью 12,3 кв.м, 20,7 кв.м) - отопл.	ул. Зakraевского, 58	0,0035		0,0035	9		9
364	ООО "Эра"	магазин "Дело вкуса" - отопл.	кв-л. 10-й, 5	0,0698		0,0698	178		178
365	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,0054		0,0054	14		14
366	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Зakraевского, 60	0,0080		0,0080	20		20
367	ФЛ	нежилое помещение (площадью 85,0 кв.м) - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,0272		0,0272	69		69
368	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Краскома, дом 14 - отопл.	ул. Краскома, 14	0,0277		0,0277	71		71
369	ФЛ	индивидуальный сарай - отопл.	ул. Коммунистическая, 26	0,0093		0,0093	24		24
370	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 8		0,0120	0,0120	25	9	33
371	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 8	0,0149		0,0149	38		38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
372	МКУ "Молодежный центр"	административное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 64	0,0295		0,0295	75		75
373	ИП	пристрой к магазину - отопл.	ул. Куйбышева, 23	0,0114		0,0114	29		29
374	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 5 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0878		0,0878	224		224
375	ФЛ	Торговый рынок - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,0340		0,0340	87		87
376	ФЛ	нежилое помещение (70,1 кв.м.) - гвс	кв-л. 8-й, 1		0,0040	0,0040	8	3	11
377	ФЛ	нежилое помещение (70,1 кв.м.) - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,0101		0,0101	26		26
378	ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	гараж - отопл.	кв-л. 6-й, 14	0,0072		0,0072	18		18
379	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	питомник (кухня для собак) - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0107		0,0107	27		27
380	ООО "СТ"	многофункциональное здание - отопл.	ул. Зakraевского, 116	0,0452		0,0452	115		115
381	ООО "СТ"	многофункциональное здание - отопл.	ул. Зakraевского, 116	0,0615		0,0615	157		157
382	ФЛ	тогровый центр - отопл.	ул. Зakraевского, 93	0,1300		0,1300	332		332
383	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	п. Заводской, 7	0,0123		0,0123	31		31
384	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	ангар - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0287		0,0287	73		73
385	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 27	0,0090		0,0090	23		23
386	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 27		0,0102	0,0102	21	7	28
387	Население НФУ	жилой дом-ул. Зakraевского, дом 56 - отопл.	ул. Зakraевского, 56	0,0350		0,0350	89		89
388	ООО "Каинсктранс"	проф. пункт - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,2818		0,2818	720		720
389	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,5110		0,5110	1305		1305
390	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 5		0,4001	0,4001	822	286	1108
391	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Черняховского, 12	0,0080		0,0080	20		20
392	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 9		0,0120	0,0120	25	9	33
393	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 9	0,0149		0,0149	38		38
394	ФЛ	капитальный гараж - отопл.	ул. Пожарского, 8	0,0324		0,0324	83		83
395	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Путевая, 8	0,0061		0,0061	15		15
396	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Светлая, 1	0,0147		0,0147	38		38
397	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Энгельса, 40	0,0132		0,0132	34		34
398	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 13		0,0120	0,0120	25	9	33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
399	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 13	0,0149		0,0149	38		38
400	ФЛ	нежилое помещение под магазин продовольственных товаров - отопл.	кв-л. 1-й, 7	0,0031		0,0031	8		8
401	ФЛ	магазин - - отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,0196		0,0196	50		50
402	ФЛ	помещение гаража 107 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0068		0,0068	17		17
403	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,0108		0,0108	27		27
404	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Красноармейская 2-я, 13	0,0047		0,0047	12		12
405	ООО "Агро-Сервис"	здание гаража - отопл. - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,1249		0,1249	319		319
406	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Октябрьская, 52	0,0066		0,0066	17		17
407	Население НФУ	жилая часть МКД - Отопл.	кв-л. 10-й, 14	0,0745		0,0745	190		190
408	Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 14		0,0965	0,0965	198	69	267
409	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - отопл.	ул. Пиотровского, 24	0,0225		0,0225	58		58
410	ИП	Склад с администрацией - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,0445		0,0445	114		114
411	ФЛ	нежилое помещение под магазин - отопл.	кв-л. 7-й, 2	0,0065		0,0065	17		17
412	ИП	жилой дом - отопл. - отопл.	ул. Войкова, 10	0,0120		0,0120	31		31
413	ФЛ	Гараж Бокс №2 - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0055		0,0055	14		14
414	ИП	жилой дом - отопл.	ул. Льва Толстого, 22	0,0050		0,0050	13		13
415	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	пекарня - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0495		0,0495	126		126
416	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Смирнова, 9	0,0077		0,0077	20		20
417	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие № 2 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,		0,0500	0,0500	103	36	138
418	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие № 2 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,2096		0,2096	535		535
419	ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 14-й, 8		0,0894	0,0894	184	64	247
420	ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 14-й, 8	0,0442		0,0442	113		113
421	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Краскома, 2	0,0054		0,0054	14		14
422	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Речная, 3	0,0157		0,0157	40		40
423	ООО "Барабинская типография"	редакция - отопл.	ул. Коммунистическая, 31	0,0280		0,0280	71		71
424	Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ"	нежилое помещение-магазин - отопл.	кв-л. 10-й, 6	0,0111		0,0111	28		28
425	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	гараж стадиона - отопл. - отопл.	ул. Новосибирская, 1	0,0064		0,0064	16		16
426	ФЛ	здание гаража №3 - отопл. - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,0922		0,0922	236		236

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
427	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Черняховского, 5/1	0,0172		0,0172	44		44
428	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4		0,1194	0,1194	245	85	330
429	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,1133		0,1133	289		289
430	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 3		0,2176	0,2176	447	155	602
431	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 3	0,2247		0,2247	574		574
432	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Заслонова, 12	0,0062		0,0062	16		16
433	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 1	0,2610		0,2610	667		667
434	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 1		0,2530	0,2530	520	181	700
435	ООО "УК Выбор"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 22		0,3180	0,3180	653	227	880
436	ООО "УК Выбор"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 22	0,3387		0,3387	865		865
437	МУП "Геострой"	КНС - 6 кв-л - отопл.	кв-л. 6-й, /3	0,0154		0,0154	39		39
438	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0205		0,0205	52		52
439	ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 14-й, 2	0,2962		0,2962	756		756
440	ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 2		0,2925	0,2925	601	209	810
441	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Красная, 11	0,0080		0,0080	20		20
442	ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"	ОВО-административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 14	0,0652		0,0652	166		166
443	Население НФУ	жилая часть МКД -ул. Володарского, дом 104 - ГВС	ул. Володарского, 104		0,0540	0,0540	111	39	149
444	Население НФУ	жилая часть МКД -ул. Володарского, дом 104 - отопл.	ул. Володарского, 104	0,0450		0,0450	115		115
445	ФЛ	магазин - отопл.	кв-л. 2-й, 3	0,0110		0,0110	28		28
446	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская поликлиника - отопл.	кв-л. 2-й, 2	0,0670		0,0670	171		171
447	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская поликлиника - ГВС, ГВС	кв-л. 2-й, 2		0,0337	0,0337	69	24	93
448	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	кв.2 - отопл.	п. Заводской, 4	0,0115		0,0115	29		29
449	ФЛ	нежилые помещения (площадью 19,8 кв.м., 12,6 кв.м.)-отопл.	ул. Закраевского, 58	0,0074		0,0074	19		19
450	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Смирнова, 3	0,0074		0,0074	19		19
451	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Закраевского, 7	0,0039		0,0039	10		10
452	администрация Куйбышевского муници-	МКД стр. №1 по ГП- отопл.	п. Энергетик,	0,0260		0,0260	66		66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	пального района Новосибирской области								
453	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД -квартал 8 д. 12 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 12		0,2028	0,2028	417	145	561
454	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 12 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 12	0,3422		0,3422	874		874
455	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 50	0,0050		0,0050	13		13
456	ООО "Система сервис IV плюс"	Административно-бытовое здание - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,0587		0,0587	150		150
457	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2/1		0,1295	0,1295	266	92	358
458	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2/1	0,0563		0,0563	144		144
459	ООО "Север-К"	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 5		0,0021	0,0021	4	1	6
460	ООО "Север-К"	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 5		0,0021	0,0021	4	1	6
461	ООО "Север-К"	нежилое помещение - отопл	кв-л. 8-й, 5	0,0181		0,0181	46		46
462	ООО "КАЗ-Холдинг"	"Ритуальные услуги" - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0100		0,0100	26		26
463	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 22 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22	0,3553		0,3553	907		907
464	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 22 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22		0,2790	0,2790	573	199	772
465	ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8	0,2286		0,2286	584		584
466	ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8		0,1860	0,1860	382	133	515
467	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Агафонова, 69	0,0799		0,0799	204		204
468	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- ГВС	кв-л. 1-й, 9		0,2790	0,2790	573	199	772
469	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 9	0,3400		0,3400	868		868
470	ФЛ	магазин Абадовской Л.И. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 33	0,0052		0,0052	13		13
471	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 9		0,1850	0,1850	380	132	512
472	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 9	0,2593		0,2593	662		662
473	АО "Новосибирскэнергосбыт"	здание "Гараж на 6 автомобилей с мастерской по ремонту электросчетчиков" - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 30		0,0200	0,0200	41	14	55
474	АО "Новосибирскэнергосбыт"	здание "Гараж на 6 автомобилей с мастерской по ремонту электросчетчиков" - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 30	0,0424		0,0424	108		108
475	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Песчаная, 15	0,0230		0,0230	59		59
476	Население по типу НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 6 - ГВС, ГВС	кв-л. 7-й, 6		0,0720	0,0720	148	51	199
477	Население по типу НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 6 - отопл.	кв-л. 7-й, 6	0,0912		0,0912	233		233

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
478	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой дом - отопл.	ул. Володарского, 53	0,0089		0,0089	23		23
479	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 1 - СХТК - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,		0,0500	0,0500	103	36	138
480	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 1 - СХТК - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,2096		0,2096	535		535
481	ИП	отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1а	0,1500		0,1500	383		383
482	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 2 - ГВС	кв-л. 1-й, 2		0,3920	0,3920	805	280	1085
483	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 2 - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,4620		0,4620	1180		1180
484	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ОТОПЛ	ул. Коммунальная, 27	0,0100		0,0100	26		26
485	ООО "Эра"	Административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 18		0,0129	0,0129	27	9	36
486	ООО "Эра"	Административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 18	0,0608		0,0608	155		155
487	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 3 - отопл.	кв-л. 3-й, 3	0,0880		0,0880	225		225
488	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 3 - ГВС	кв-л. 3-й, 3		0,0800	0,0800	164	57	221
489	ООО "Регул"	КПП - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0040		0,0040	10		10
490	Куйбышевский ПТПК	магазин "Даллас" - отопл.	ул. Папшева, 2	0,0122		0,0122	31		31
491	ИП	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0038		0,0038	10		10
492	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Пугачева, 13	0,0180		0,0180	46		46
493	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ГВС жилого дома - ГВС	ул. Пугачева, 13		0,0016	0,0016	3	1	5
494	ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	тёплая стоянка - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,0880		0,0880	225		225
495	МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95	0,1480		0,1480	378		378
496	МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95		0,0200	0,0200	41	14	55
497	МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95	0,3680		0,3680	940		940
498	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красноармейская 1-я, 12	0,0061		0,0061	16		16
499	МКУ "Центр обеспечения"	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 7	0,0650		0,0650	166		166
500	ФЛ	гараж - отопл. (Петров А.В.)	кв-л. 3-й, 4г	0,0020		0,0020	5		5
501	ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - Отопл.	ул. Песчаная, 5	0,0987		0,0987	252		252
502	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом-ул. С. Разина, дом 5 - отопл.	ул. Степана Разина, 5	0,0167		0,0167	43		43
503	АО "РЭС"	административное здание, склад - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,0360		0,0360	92		92
504	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	кв-л. 4-й, 4	0,0120		0,0120	31		31
505	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж, корпус производственных занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,1714		0,1714	438		438

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
506	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	ул. Энгельса, 58	0,0389		0,0389	99		99
507	ППК "Роскадастр"	помещения в здании площадью 99,8 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0120		0,0120	31		31
508	Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	Гараж - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,0156		0,0156	40		40
509	ООО "Агро-Сервис"	административное здание - отопл. - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0340		0,0340	87		87
510	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл.	мкр. Южный, 2Г	0,0440		0,0440	112		112
511	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - ГВС	мкр. Южный, 2Г		0,0735	0,0735	151	52	203
512	ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7	0,2255		0,2255	576		576
513	ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7		0,2010	0,2010	413	143	556
514	МКУ "ГСДХ"	гараж Базы МПП "Жилтрест" - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,2349		0,2349	600		600
515	ФЛ	гаражи - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,1333		0,1333	340		340
516	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зкраевского, 9	0,0074		0,0074	19		19
517	МКУ "ГСДХ"	диспетчерская Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,0067		0,0067	17		17
518	ФЛ	нежилое здание - отопл. - отопл.	ул. Здвинского, 10	0,0435		0,0435	111		111
519	МКУ "Центр обеспечения"	Гараж №1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0063		0,0063	16		16
520	ООО "Регул"	компрессорная - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0540		0,0540	138		138
521	ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2б	0,0575		0,0575	147		147
522	ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2б		0,1295	0,1295	266	92	358
523	ФЛ	магазин продовольственных товаров- Масуковой Е.Я.-ул. Пугачева, дом 3 - отопл.	ул. Пугачева, 3	0,0161		0,0161	41		41
524	ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,1000		0,1000	255		255
525	ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,2430		0,2430	620		620
526	ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6		0,2000	0,2000	411	143	554
527	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 3	0,0095		0,0095	24		24
528	ИП	предприятие мелкооптовой торговли - отопл. - отопл.	ул. Советская, 8	0,0410		0,0410	105		105
529	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Отопл.	ул. Копейкина, 48	0,0133		0,0133	34		34
530	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Светлая, 3	0,0115		0,0115	29		29
531	Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 5	0,0099		0,0099	25		25
532	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	мастерская № 1 с гаражом - отопл.	ул. Зкраевского, 23	0,1619		0,1619	413		413
533	ФЛ	нежилое помещение №2 - отопл.	ул. Партизанская,	0,0073		0,0073	19		19
534	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Песчаная, 10	0,0134		0,0134	34		34

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
535	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Коммунистическая, 54	0,0117		0,0117	30		30
536	ФЛ	нежилое здание - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0165		0,0165	42		42
537	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Черняховского, 13	0,0079		0,0079	20		20
538	МБОУ СОШ №6	гараж школы № 6 - отопл. - отопл.	ул. Зкраевского, 84	0,0056		0,0056	14		14
539	Куйбышевский ПТПК	склад № 7 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0189		0,0189	48		48
540	ФЛ	нежилое помещение, площадью 41,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,0051		0,0051	13		13
541	ФЛ	нежилое помещение, площадью 41,1 кв.м. - ГВС	кв-л. 11-й, 4		0,0050	0,0050	10	4	14
542	ООО "Система сервис IV плюс"	Проходная - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,0090		0,0090	23		23
543	ИП	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 9	0,0075		0,0075	19		19
544	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 5	0,0050		0,0050	13		13
545	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Льва Толстого, 9	0,0064		0,0064	16		16
546	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,0105		0,0105	27		27
547	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Володарского, 37	0,0124		0,0124	32		32
548	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Володарского, 19		0,0017	0,0017	3	1	5
549	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Володарского, 19	0,0106		0,0106	27		27
550	ФЛ	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3		0,0002	0,0002	0,335	0,116	0,451
551	ФЛ	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,0029		0,0029	8		8
552	ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	офисные помещения - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0080		0,0080	20		20
553	ООО "ДентМастер"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,0039		0,0039	10		10
554	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Зкраевского, 68	0,0090		0,0090	23		23
555	ФЛ	магазин смешанных товаров и аптечный пункт - ГВС	мкр. Южный, 4		0,0040	0,0040	8	3	11
556	ФЛ	магазин смешанных товаров и аптечный пункт - отопл.	мкр. Южный, 4	0,0070		0,0070	18		18
557	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 24 - ГВС	кв-л. 1-й, 24		0,1860	0,1860	382	133	515
558	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 24 - отопл.	кв-л. 1-й, 24	0,2286		0,2286	584		584

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
559	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	слесарный цех - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0300		0,0300	77		77
560	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом-ул. Путевая, дом 10 - отопл.	ул. Путевая, 10	0,0076		0,0076	19		19
561	ГАУ НСО НПЦ	нежилое здание ГАУ НСО НПЦ - отопл.	ул. Краскома, 5	0,1147		0,1147	293		293
562	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Речная, 3	0,0155		0,0155	40		40
563	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 40		0,0201	0,0201	41	14	56
564	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 40	0,0213		0,0213	54		54
565	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 4	0,0125		0,0125	32		32
566	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 4		0,0049	0,0049	10	3	14
567	ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,3544		0,3544	905		905
568	ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80		0,7488	0,7488	1539	534	2073
569	ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,1659		0,1659	424		424
570	ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5	0,1440		0,1440	368		368
571	ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5		0,1130	0,1130	232	81	313
572	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 6	0,0044		0,0044	11		11
573	ООО "Мария-Ра"	Торговый павильон мкр Южный - отопл., вент.	мкр. Южный,	0,0297		0,0297	76		76
574	ООО "Мария-Ра"	Торговый павильон мкр Южный - отопл., вент.	мкр. Южный,	0,0207		0,0207	53		53
575	ФЛ	нежилые помещения - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 4		0,0053	0,0053	11	4	15
576	ФЛ	нежилые помещения - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 4	0,0079		0,0079	20		20
577	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 105	0,0089		0,0089	23		23
578	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Молодежная, 10а	0,0216		0,0216	55		55
579	ФЛ	административное здание - отопл.	ул. Промышленная, 4	0,0195		0,0195	50		50
580	ООО "ГК Юбилейный"	Гостиница - отопл., ГВС	кв-л. 12-й, 3		0,1250	0,1250	257	89	346
581	ООО "ГК Юбилейный"	Гостиница - отопл., ГВС	кв-л. 12-й, 3	0,2880		0,2880	735		735
582	ФЛ	помещение гаража 105 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0258		0,0258	66		66
583	МКУ "Центр обеспечения"	Мастерская №1 - отопл.	ул. Зakraевского, 25	0,1052		0,1052	269		269
584	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Пролетарская, 40	0,0051		0,0051	13		13
585	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Зakraевского, 36	0,0175		0,0175	45		45
586	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 12		0,3250	0,3250	668	232	900
587	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 12	0,3870		0,3870	988		988
588	ФЛ	Помещение цеха безалкогольных напитков -	ул. Энгельса, 58	0,0266		0,0266	68		68

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		отопл.							
589	ФЛ	магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,0074		0,0074	19		19
590	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	морг (ГВС от ВПУ котельной) - ГВС	ул. Володарского, 61		0,0244	0,0244	50	17	68
591	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	морг (ГВС от ВПУ котельной) - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0234		0,0234	60		60
592	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 67		0,0075	0,0075	15	5	21
593	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 67	0,0786		0,0786	201		201
594	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом-ул. Толстого, дом 7 - отопл.	ул. Льва Толстого, 7	0,0078		0,0078	20		20
595	ИП	здание делового управления - отопл.	ул. Краскома, 20	0,0813		0,0813	208		208
596	МКУК "Музейный комплекс"	здание (дом-музей), площадью 73,6 кв.м. - отопл.	ул. Ленина, 2	0,0200		0,0200	51		51
597	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 3 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0232		0,0232	59		59
598	ФЛ	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4		0,0068	0,0068	14	5	19
599	ФЛ	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,0072		0,0072	18		18
600	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	(гараж) - отопл.	ул. Красная, 1	0,0064		0,0064	16		16
601	ООО "ГК Юбилейный"	кафе "Минутка" - отопл. - отопл.	кв-л. 12-й, 3	0,0119		0,0119	30		30
602	ИП	гаражи - отопл.	ул. Краскома, 20/1	0,0350		0,0350	89		89
603	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД- ГВС	кв-л. 8-й, 19		0,0400	0,0400	82	29	111
604	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 19	0,0420		0,0420	107		107
605	МБУ ДО "СШ"	прачечная-гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 26	0,0263		0,0263	67		67
606	Население НФУ	жилой дом-ул. Папшева, дом 7 - отопл.	ул. Папшева, 7	0,0493		0,0493	126		126
607	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Халтурина, 1а	0,0042		0,0042	11		11
608	ООО "Регул"	РММ - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,1810		0,1810	462		462
609	ООО "Регул"	РММ - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,3430		0,3430	876		876
610	Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое здание - отопл.	ул. Куйбышева, 17А/1	0,0757		0,0757	193		193
611	ФЛ	нежилое помещение (площадью 239,0 кв.м) - отопл.	ул. Ветка, 10	0,0332		0,0332	85		85
612	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Володарского, 7а	0,0145		0,0145	37		37
613	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Песчаная, 12	0,0227		0,0227	58		58
614	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл. - отопл.	ул. Коммунистическая, 21	0,0200		0,0200	51		51
615	ФЛ	нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0089		0,0089	23		23
616	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	пищеблок-хирургический корпус - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61		0,0280	0,0280	58	20	78

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
617	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	пищевая-хирургический корпус - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0217		0,0217	55		55
618	ООО "КАЗ-Холдинг"	корпус № 2 - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,9381		0,9381	2395		2395
619	ООО "КАЗ-Холдинг"	корпус № 2 - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,2370		0,2370	605		605
620	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Комаров Владимир Сергеевич, ИЖД - отопл.	ул. Пожарского, 1	0,0121		0,0121	31		31
621	Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 8		0,0011	0,0011	2	1	3
622	Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 8	0,0124		0,0124	32		32
623	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	ул. Краскома, 5/1	0,0047		0,0047	12		12
624	ФЛ	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 1		0,0000	0,0000	0,082	0,029	0,111
625	ФЛ	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 1	0,0120		0,0120	31		31
626	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Речная, 1	0,0023		0,0023	6		6
627	ФЛ	Нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0054		0,0054	14		14
628	ФЛ	Нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,0045	0,0045	9	3	13
629	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом отопл.	ул. Закраевского, 32	0,0043		0,0043	11		11
630	ФЛ	встроенный магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,0078		0,0078	20		20
631	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 7	0,0050		0,0050	13		13
632	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	п. Заводской, 7	0,0120		0,0120	31		31
633	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 30	0,0256		0,0256	65		65
634	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 30		0,0017	0,0017	3	1	5
635	ИП	нежилое здание - отопл. - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,0127		0,0127	32		32
636	ГАПОУ НСО "КПК"	Педколледж - отопл.	ул. Папшева, 9	0,5317		0,5317	1358		1358
637	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 1		0,2200	0,2200	452	157	609
638	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 1-й, 1	0,2442		0,2442	623		623
639	ООО "Система сервис IV плюс"	помещения гаража - отопл.	ул. Партизанская,	0,0108		0,0108	28		28
640	ФЛ	административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 28	0,0277		0,0277	71		71
641	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 2 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0799		0,0799	204		204
642	ЖСК "Дружба-2"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 2		0,1860	0,1860	382	133	515
643	ЖСК "Дружба-2"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 2	0,2280		0,2280	582		582
644	ДОУ "Сказка"	детский сад - ГВС	кв-л. 1-й, 2а		0,2189	0,2189	450	156	606
645	ДОУ "Сказка"	детский сад - отопл.	кв-л. 1-й, 2а	0,2018		0,2018	515		515
646	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 5		0,0049	0,0049	10	3	14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
647	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 5	0,0125		0,0125	32		32
648	ФЛ	магазин - отопл.	ул. Володарского, 33	0,0081		0,0081	21		21
649	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Смирнова, 7	0,0034		0,0034	9		9
650	МБУ КЦСОН	овощехранилище - отопл.	кв-л. 7-й, 15	0,0111		0,0111	28		28
651	ФЛ	магазин по продаже телефонов и приему платежей за услуги связи - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,0050	0,0050	10	4	14
652	ФЛ	магазин по продаже телефонов и приему платежей за услуги связи - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3	0,0048		0,0048	12		12
653	ФЛ	Мастерская с токарным цехом и быт.пом. - отопл.	кв-л. 3-й, 14а/5	0,0550		0,0550	140		140
654	Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 10		0,0550	0,0550	113	39	152
655	Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 10	0,0301		0,0301	77		77
656	ФЛ	нежилое помещение - ГВС, ГВС	кв-л. 9-й, 5		0,0043	0,0043	9	3	12
657	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,0050		0,0050	13		13
658	ООО "КАЗ-Холдинг"	проходная № 1 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0050		0,0050	13		13
659	ООО "КАЗ-Холдинг"	ООО "Веста" - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,1200		0,1200	306		306
660	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0066		0,0066	17		17
661	СУ СК России по Новосибирской области	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 11А	0,0222		0,0222	57		57
662	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 9-й, 4		0,1026	0,1026	211	73	284
663	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0941		0,0941	240		240
664	ФКП "Анозит"	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	14,0086		#####	35771		35771
665	ФКП "Анозит"	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1		1,8408	1,8408	3782	1314	5096
666	ФКП "Анозит"	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	22,0997		#####	56431		56431
667	ФЛ	гараж (сооружение №2) - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,0306		0,0306	78		78
668	ФЛ	нежилое здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 38	0,0423		0,0423	108		108
669	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Ленина, 9	0,0098		0,0098	25		25
670	ФЛ	Магазин - отопл.	кв-л. 3-й, 5А	0,0100		0,0100	26		26
671	ФЛ	помещение площадью 58,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,0056		0,0056	14		14
672	ФЛ	помещение площадью 58,1 кв.м. - ГВС	кв-л. 8-й, 9		0,0001	0,0001	0,205	0,071	0,277
673	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	лыжная база - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0300		0,0300	77		77
674	ФЛ	столовая - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 15		0,0671	0,0671	138	48	186
675	ФЛ	столовая - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 15	0,0272		0,0272	69		69
676	Население НФУ	жилой дом-ул. Красная, дом 46а - отопл.	ул. Красная, 46а	0,0225		0,0225	57		57
677	ИП	Склад №2 - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,0286		0,0286	73		73
678	ООО "НКН"	Мельница - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0587		0,0587	150		150

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
679	ООО СКТВ "Спектр"	нежилое помещение площадью 75,8 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0320		0,0320	82		82
680	МБУК КДЦ	гараж+РДК - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0867		0,0867	221		221
681	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Степана Разина, 7	0,0117		0,0117	30		30
682	ФЛ	гараж №7 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0030		0,0030	8		8
683	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 1-й, 10	0,2180		0,2180	557		557
684	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 10		0,1800	0,1800	370	128	498
685	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Здвинского, 6а	0,0054		0,0054	14		14
686	Управление Росреестра по Новосибирской области	помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,0125		0,0125	32		32
687	ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5/1		0,2260	0,2260	464	161	626
688	ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5/1	0,2880		0,2880	735		735
689	ФЛ	торговый киоск - отопл. - отопл.	ул. Партизанская,	0,0030		0,0030	8		8
690	ФЛ	магазин Абадовской А.А. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 33	0,0027		0,0027	7		7
691	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 4 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	232		232
692	ФЛ	Баня №3 - отопл., ГВС	кв-л. 14-й, 7		0,4600	0,4600	945	328	1273
693	ФЛ	Баня №3 - отопл., ГВС	кв-л. 14-й, 7	0,0650		0,0650	166		166
694	Религиозная организация "Каинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	административное здание - отопл.	ул. Чехова, 16	0,1487		0,1487	380		380
695	ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева	гараж - отопл.	ул. Ленина, 18а	0,0050		0,0050	13		13
696	ФЛ	Гараж (бокс №4) - отопл.	ул. Краскома,	0,0022		0,0022	6		6
697	ООО "Юнихим-Сервис"	торговое помещение ООО "Юнихим-Сервис" - отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,1000		0,1000	255		255
698	Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.2 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10	0,0106		0,0106	27		27
699	Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.2 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10		0,0060	0,0060	12	4	17
700	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Закраевского, 41		0,0050	0,0050	10	4	14
701	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Закраевского, 41	0,0100		0,0100	26		26
702	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	взрослая стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1		0,0021	0,0021	4	1	6
703	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	взрослая стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,0428		0,0428	109		109
704	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Пугачева, 34	0,0132		0,0132	34		34
705	Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 7-й, 7		0,0720	0,0720	148	51	199
706	Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 7-й, 7	0,0839		0,0839	214		214
707	АО "Тандер"	торговое здание - отопл.	кв-л. 1-й, 13	0,0340		0,0340	87		87

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
708	ООО "СТ"	административное помещение 2 эт - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,0250		0,0250	64		64
709	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	казарма - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1134		0,1134	290		290
710	ФЛ	Мошков Виктор Васильевич-административное здание+гараж - отопл. - отопл.	ул. Коммунистическая, 19а	0,0263		0,0263	67		67
711	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13		0,2378	0,2378	489	170	658
712	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,2380		0,2380	608		608
713	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Закраевского, 66	0,0041		0,0041	10		10
714	ООО "Каинсктранс"	горячий цех - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0443		0,0443	113		113
715	МКУ "Центр обеспечения"	гараж - отопл.	ул. Закраевского, 45	0,0170		0,0170	43		43
716	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 7 - отопл.	мкр. Южный, 7	0,2220		0,2220	567		567
717	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 7 - ГВС	мкр. Южный, 7		0,2235	0,2235	459	160	619
718	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 59	0,0151		0,0151	39		39
719	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 18 - отопл.	кв-л. 1-й, 18	0,4020		0,4020	1027		1027
720	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 18 - ГВС	кв-л. 1-й, 18		0,2580	0,2580	530	184	714
721	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - ОТОПЛ	ул. Закраевского, 24	0,0036		0,0036	9		9
722	ФЛ	нежилое помещение площадью 96,9 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0072		0,0072	18		18
723	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 3		0,3147	0,3147	647	225	871
724	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,3185		0,3185	813		813
725	ФЛ	административное здание, гараж, мастерские - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0639		0,0639	163		163
726	ОСФР по Новосибирской области	административное помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,0131		0,0131	33		33
727	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Ленина, 13	0,0084		0,0084	21		21
728	ИП	нежилое помещение пл. 106,9 - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0096		0,0096	24		24
729	ИП	нежилое помещение пл. 106,9 - ГВС	кв-л. 9-й, 4		0,0149	0,0149	31	11	41
730	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Здвинского, 2	0,0076		0,0076	19		19
731	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Советская, 7	0,0054		0,0054	14		14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
732	ООО "Автотранс"	здание маг. "Малахит" - отопл.	кв-л. 10-й,	0,0345		0,0345	88		88
733	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Коммунистическая, 23	0,0230		0,0230	59		59
734	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,3401		0,3401	868		868
735	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 9		0,3597	0,3597	739	257	996
736	Куйбышевский ПТПК	контора ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0460		0,0460	117		117
737	ФЛ	Нежилое помещение - Гараж №1 - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,0221		0,0221	56		56
738	Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 7 - отопл.	ул. Пионерская, 7	0,0143		0,0143	37		37
739	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Красная, 55	0,0057		0,0057	15		15
740	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104		0,3100	0,3100	637	221	858
741	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104	0,2670		0,2670	682		682
742	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	гараж - отопл.	ул. Краскома, 24	0,0120		0,0120	31		31
743	ООО "СТ"	нежилое помещение, площадью 77,8 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,0134		0,0134	34		34
744	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 25		0,3510	0,3510	721	251	972
745	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 25	0,4041		0,4041	1032		1032
746	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Заслонова, 6	0,0077		0,0077	20		20
747	Управление Судебного департамента в Новосибирской области	Гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 20	0,0056		0,0056	14		14
748	ФЛ	нежилое здание - отопл.	ул. Чехова, 18	0,0046		0,0046	12		12
749	Население НФУ	жилой дом-ул. Краскома, дом 33 - отопл.	ул. Краскома, 33	0,0088		0,0088	22		22
750	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0354		0,0354	90		90
751	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0250		0,0250	64		64
752	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,0083	0,0083	17	6	23
753	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Копейкина, 44	0,0025		0,0025	6		6
754	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Зakraевского, 66	0,0056		0,0056	14		14
755	ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" прачечная - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2		0,0030	0,0030	6	2	8
756	ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" прачечная - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,0212		0,0212	54		54
757	ОО "МОКР НОО ВОИ"	Нежилое помещение площадью 93,1 кв.м - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,0056		0,0056	14		14
758	ФЛ	"одноэтажный кирпичный дом", площадью 152,5 кв.м. - отопл.	ул. Краскома, 27	0,0226		0,0226	58		58

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
759	Население по типу НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Володарского, 118а	0,0145		0,0145	37		37
760	ООО "Союзпечать"	административно-торговое здание - отопл.	ул. Зakraевского, 105	0,0349		0,0349	89		89
761	Администрация города Куйбышева Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Краскома, 37	0,0323		0,0323	82		82
762	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 58а	0,0088		0,0088	22		22
763	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 58а		0,0044	0,0044	9	3	12
764	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Папшева, 14	0,0109		0,0109	28		28
765	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Луговая, 19а	0,0073		0,0073	19		19
766	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Здвинского, 12	0,0100		0,0100	26		26
767	ФЛ	пельменный цех - отопл. - отопл.	ул. Копейкина, 58	0,0296		0,0296	76		76
768	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	БАНЯ - Отопл.	ул. Володарского, 19	0,0005		0,0005	1		1
769	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	отопл.	ул. Володарского, 9	0,0036		0,0036	9		9
770	ООО "СТ"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,0349		0,0349	89		89
771	ФЛ	нежилое помещение в здании - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6		0,0002	0,0002	0,335	0,116	0,451
772	ФЛ	нежилое помещение в здании - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6	0,0146		0,0146	37		37
773	ФЛ	Жидой дом	ул. Зakraевского, 16	0,0089		0,0089	23		23
774	МКУ "ГСДХ"	бытовые помещения Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,0197		0,0197	50		50
775	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	административное помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,0253		0,0253	65		65
776	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 1	0,0880		0,0880	225		225
777	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 1		0,0800	0,0800	164	57	221
778	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Лебзак Эдуард Константинович-жилой дом - отопл.	ул. Речная, 1	0,0230		0,0230	59		59
779	ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 17		0,2970	0,2970	610	212	822
780	ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 1-й, 17	0,3226		0,3226	824		824
781	МУП "Горводоканал"	тех. лаборатория НФС - отопл., вент.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,0400		0,0400	102		102
782	МУП "Горводоканал"	тех. лаборатория НФС - отопл., вент.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,0490		0,0490	125		125
783	ООО "УК Выбор"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,3227		0,3227	824		824
784	ООО "УК Выбор"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 6		0,3063	0,3063	629	219	848
785	ФГБОУ ВО «НГПУ»	нежилое Учебно-административное 2-х	ул. Молодежная, 7	0,6918		0,6918	1767		1767

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		этажное здание с 4-х этажной железобетонной пристройкой - отопл.							
786	ФГБОУ ВО «НГПУ»	нежилое Учебно-административное 2-х этажное здание с 4-х этажной железобетонной пристройкой - отопл.	ул. Молодежная, 7		0,3000	0,3000	616	214	831
787	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Закраевского, 46	0,0060		0,0060	15		15
788	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 114а		0,0009	0,0009	2	1	2
789	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 114а	0,0158		0,0158	40		40
790	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гаражи легковых автомобилей - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,0100		0,0100	26		26
791	ИП	магазин - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,0080		0,0080	20		20
792	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Маяковского, 50	0,0138		0,0138	35		35
793	ГАУ НСО "Издательский дом "Советская Сибирь"	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,0071		0,0071	18		18
794	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 4	0,0046		0,0046	12		12
795	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Гуляева, 11	0,0200		0,0200	51		51
796	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом - отопл.	ул. Маяковского, 21	0,0090		0,0090	23		23
797	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 16 - ГВС	кв-л. 1-й, 16		0,1860	0,1860	382	133	515
798	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 16 - отопл.	кв-л. 1-й, 16	0,3065		0,3065	783		783
799	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД-квартал 1 дом 11 - отопл.	кв-л. 1-й, 11	0,2280		0,2280	582		582
800	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 1 дом 11 - ГВС	кв-л. 1-й, 11		0,1860	0,1860	382	133	515
801	ФЛ	Баня №2 - ГВС	кв-л. 7-й, 8А		0,3063	0,3063	629	219	848
802	ФЛ	Баня №2 - отопл.	кв-л. 7-й, 8А	0,0494		0,0494	126		126
803	ООО "Агро-Сервис"	административное здание ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,0313		0,0313	80		80
804	Население НФУ	жилой дом	ул. Володарского, 59а	0,0232		0,0232	59		59
805	ООО "УК Надежда"	жилой дом	ул. Речная, 5		0,0167	0,0167	34	12	46
806	ООО "УК Надежда"	жилой дом	ул. Речная, 5	0,0596		0,0596	152		152
807	ФЛ	помещение гаража 102 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0028		0,0028	7		7
808	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Куйбышева, 28а	0,0219		0,0219	56		56
809	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 44	0,0223		0,0223	57		57

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
810	ООО "Регул"	склад хим. добавок - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0223		0,0223	57		57
811	ФЛ	нежилое помещение (офис) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0038		0,0038	10		10
812	ФЛ	нежилое помещение в здании, площадью 133,4 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9		0,0170	0,0170	35	12	47
813	ФЛ	нежилое помещение в здании, площадью 133,4 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9	0,0127		0,0127	32		32
814	ФЛ	нежилое помещение (площадью 524,24 кв.м) - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,0671		0,0671	171		171
815	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 11 - отопл.	ул. Льва Толстого, 11	0,0149		0,0149	38		38
816	ФЛ	помещение гаража 101 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0028		0,0028	7		7
817	ФЛ	нежилое здание - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,1030		0,1030	263		263
818	ФЛ	нежилое здание - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0700		0,0700	179		179
819	ФЛ	нежилое здание - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0140		0,0140	36		36
820	ФЛ	нежилое здание - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0100		0,0100	26		26
821	ФЛ	жилой дом	ул. Володарского, 35	0,0123		0,0123	31		31
822	ООО "МирАвто"	магазин "Мастер" - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,0270		0,0270	69		69
823	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 5 - отопл.	ул. Ветка, 5	0,0444		0,0444	113		113
824	ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	учебные классы - отопл.	кв-л. 10-й, 3	0,0075		0,0075	19		19
825	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Ледовое поле - отопл.	ул. Молодежная, 12	0,0115		0,0115	29		29
826	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Ледовое поле - вент.	ул. Молодежная, 12	0,1346		0,1346	344		344
827	ФЛ	магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 5а	0,0050		0,0050	13		13
828	ДОУ "СОЛНЫШКО"	овощной склад - отопл.	кв-л. 8-й, 17	0,0062		0,0062	16		16
829	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Войкова, 12	0,0449		0,0449	115		115
830	ИП	нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0046		0,0046	12		12
831	ЗАО "Автоматика"	административное здание ЗАО АВТОМАТИКА - отопл. - отопл.	ул. Строительная, 1	0,0460		0,0460	117		117
832	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 10	0,0096		0,0096	25		25
833	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,0052		0,0052	13		13
834	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 14 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 14		0,2176	0,2176	447	155	602
835	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 14 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 14	0,2284		0,2284	583		583
836	ФЛ	нежилое здание - отопл.	кв-л. 1-й, 19а	0,0099		0,0099	25		25
837	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 29 - отопл.	ул. Красная, 29	0,0521		0,0521	133		133
838	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом	ул. Красная, 29		0,0500	0,0500	103	36	138

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		29 - ГВС							
839	МКУ "ГСДХ"	склад Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,0063		0,0063	16		16
840	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"	административное здание - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,0109		0,0109	28		28
841	ФЛ	Стоматологический кабинет - отопл.	кв-л. 2-й, 4	0,0039		0,0039	10		10
842	ФЛ	мелкооптовая база - отопл.	ул. Гуляева, 11	0,0300		0,0300	77		77
843	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 61	0,0050		0,0050	13		13
844	Население по типу НФУ	многоквартирный дом пер Лесоперевалочный, 10 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 10	0,0050		0,0050	13		13
845	ФЛ	нежилое помещение площадью 431,2 кв.м - отопл.	ул. Партизанская, 111/1	0,0555		0,0555	142		142
846	Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 1 - отопл.	ул. Володарского, 1	0,0250		0,0250	64		64
847	Куйбышевский ПТПК	Торговое здание рынка №2 (стр.) - отопл.	ул. Володарского, 31	0,0610		0,0610	156		156
848	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж на 5 автомашин - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0443		0,0443	113		113
849	ФЛ	жилое помещение - отопл.	ул. Володарского, 48	0,0097		0,0097	25		25
850	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 2 - ГВС, ГВС	ул. Молодежная, 10		0,3000	0,3000	616	214	831
851	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 2 - отопл.	ул. Молодежная, 10	0,2200		0,2200	562		562
852	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 6	0,0083		0,0083	21		21
853	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Заслонова, 7	0,0076		0,0076	19		19
854	Население НФУ	жилой дом	ул. Шишкова, 2	0,1166		0,1166	298		298
855	ФЛ	нежилое пом. - отопл.	ул. Папшева, 5	0,0136		0,0136	35		35
856	ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	гараж №2 - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,0170		0,0170	43		43
857	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 2	0,0300		0,0300	77		77
858	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 2		0,0027	0,0027	6	2	7
859	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 20	0,0315		0,0315	80		80
860	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 14	0,0075		0,0075	19		19
861	ФЛ	магазин, пристройка к магазину - отопл.	ул. Володарского, 50	0,0382		0,0382	97		97
862	Население НФУ	жилой дом	ул. Песчаная, 13	0,0510		0,0510	130		130
863	Население по типу НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 7 - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,3422		0,3422	874		874
864	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 24	0,0082		0,0082	21		21

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
865	ФЛ	нежилое помещение, площадью 53,1 кв.м. - ГВС	кв-л. 10-й, 4		0,0004	0,0004	0,725	0,252	0,977
866	ФЛ	нежилое помещение, площадью 53,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 10-й, 4	0,0039		0,0039	10		10
867	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красноармейская 2-я, 16	0,0092		0,0092	23		23
868	ООО "КАЗ-Холдинг"	ремонтно-инструментальный цех - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,2450		0,2450	626		626
869	ООО "КАЗ-Холдинг"	ремонтно-инструментальный цех - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,0752		0,0752	192		192
870	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	ул. Володарского, 57а		0,0770	0,0770	158	55	213
871	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	ул. Володарского, 57а	0,1280		0,1280	327		327
872	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,1587		0,1587	405		405
873	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9		0,1828	0,1828	376	130	506
874	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 44	0,0093		0,0093	24		24
875	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД Павлов Кирилл Иванович - ГВС, ГВС	ул. Пиотровского, 24		0,0174	0,0174	36	12	48
876	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Больничная, 1а	0,0156		0,0156	40		40
877	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Кошевого, 8а	0,0075		0,0075	19		19
878	Куйбышевский ПТПК	аккумуляторная ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0055		0,0055	14		14
879	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Лермонтова, 6	0,0162		0,0162	41		41
880	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 1 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,1385		0,1385	354		354
881	ФЛ	Нежилое помещение - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0179		0,0179	46		46
882	ФЛ	нежилые помещения - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0054		0,0054	14		14
883	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	казарма - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1163		0,1163	297		297
884	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Гуляева, 13	0,0155		0,0155	40		40
885	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	корпус практических занятий, тракторов и автомобилей - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,3959		0,3959	1011		1011
886	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 18	0,0041		0,0041	10		10
887	ФЛ	строящийся торгово-выставочный павильон - отопл.	ул. Партизанская, 15	0,0273		0,0273	70		70
888	ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 11 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,0410		0,0410	105		105
889	ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 11 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2		0,0160	0,0160	33	11	44

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
890	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,2274		0,2274	581		581
891	МУП "Горводоканал"	проходная НФС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,0020		0,0020	5		5
892	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1		0,0855	0,0855	176	61	237
893	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1	0,1869		0,1869	477		477
894	ИП	магазин мужской и женской одежды - ГВС	кв-л. 11-й, 3		0,0002	0,0002	0,335	0,116	0,451
895	ИП	магазин мужской и женской одежды - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,0038		0,0038	10		10
896	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ГВС жилого дома - ГВС	ул. Маяковского, 17		0,0050	0,0050	10	4	14
897	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 17	0,0300		0,0300	77		77
898	МУП "Горводоканал"	Гаражи - отопл.,гвс	ул. Куйбышева, 17а	0,0681		0,0681	174		174
899	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Артемьева, 24	0,0077		0,0077	20		20
900	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,4560		0,4560	1164		1164
901	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 34	0,0150		0,0150	38		38
902	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Смирнова, 1	0,0076		0,0076	19		19
903	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 40	0,0051		0,0051	13		13
904	Куйбышевский ПТПК	проходная+столовая ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0120		0,0120	31		31
905	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Песчаная, 17	0,0132		0,0132	34		34
906	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 4	0,0151		0,0151	38		38
907	ООО "Регул"	гараж № 4 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0600		0,0600	153		153
908	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,0070		0,0070	18		18
909	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	сельхозуправление - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,0338		0,0338	86		86
910	ООО "Каинсктранс"	остановочный павильон с теплой зоной ожидания и предприятием быстрого питания - отопл.	кв-л. 11-й, 12а	0,0248		0,0248	63		63
911	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 6	0,3422		0,3422	874		874
912	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 6		0,2200	0,2200	452	157	609
913	МКУК "Музейный комплекс"	нежилое помещение, площадью 482,8 кв.м.	ул. Папшева, 5	0,0866		0,0866	221		221
914	Население по типу НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 8 - отопл.	кв-л. 3-й, 8	0,0388		0,0388	99		99

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
915	Население по типу НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 8 - ГВС	кв-л. 3-й, 8		0,0400	0,0400	82	29	111
916	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Песчаная, 12	0,0123		0,0123	31		31
917	ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 2 - ГВС	кв-л. 12-й, 6		0,2308	0,2308	474	165	639
918	ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 2 - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,2140		0,2140	546		546
919	ООО "Алиса"	магазин - отопл.	кв-л. 1-й, 12	0,0677		0,0677	173		173
920	ООО "Алиса"	магазин - ГВС	кв-л. 1-й, 12		0,0069	0,0069	14	5	19
921	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 7	0,3411		0,3411	871		871
922	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 7		0,2108	0,2108	433	150	584
923	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Куйбышева, 31	0,0110		0,0110	28		28
924	ООО "ПТК"	здание № 1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 70	0,0465		0,0465	119		119
925	ФЛ	Часть нежилого здания №2 - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,7392		0,7392	1888		1888
926	Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 1а - отопл.	ул. Володарского, 1а	0,0270		0,0270	69		69
927	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 17а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17а		0,1860	0,1860	382	133	515
928	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 17а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17а	0,2286		0,2286	584		584
929	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 27а	0,0250		0,0250	64		64
930	ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 13-й, 3а	0,2290		0,2290	585		585
931	ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 13-й, 3а		0,1860	0,1860	382	133	515
932	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 4 - отопл.	кв-л. 1-й, 4	0,3387		0,3387	865		865
933	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 4 - ГВС	кв-л. 1-й, 4		0,3100	0,3100	637	221	858
934	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 76	0,0133		0,0133	34		34
935	ООО "Сибпроммонтаж"	контора - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,2253		0,2253	575		575
936	ООО "Север-К"	аптека - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,0172		0,0172	44		44
937	ФКП "Анозит"	производственные помещения - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,0794		0,0794	203		203
938	ИП	магазин промышленных товаров С.В. Бердус - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,0052	0,0052	11	4	14
939	ИП	магазин промышленных товаров С.В. Бердус - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0043		0,0043	11		11
940	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 4		0,0960	0,0960	197	69	266

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
941	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 4	0,0980		0,0980	250		250
942	ИП	склад - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 31	0,0084		0,0084	21		21
943	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 19б	0,0086		0,0086	22		22
944	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Шишкова, 20	0,0033		0,0033	8		8
945	ИП	Мастерская - отопл.	ул. Краскома, 31/1	0,0289		0,0289	74		74
946	ФЛ	Столярная мастерская с быт.пом.- отопл.	кв-л. 3-й, 14а/1	0,0140		0,0140	36		36
947	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 7	0,0068		0,0068	17		17
948	ИП	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5		0,0043	0,0043	9	3	12
949	ИП	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5	0,0075		0,0075	19		19
950	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Куйбышева, 26	0,0040		0,0040	10		10
951	АКБ "Ланта Банк" (АО)	административные помещения - отопл.	кв-л. 1-й, 29	0,0430		0,0430	110		110
952	ООО "КСК"	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6		0,0000	0,0000	0,058	0,020	0,078
953	ООО "КСК"	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,0049		0,0049	12		12
954	Банк "Левобережный" (ПАО)	банк "Левобережный" - ГВС	кв-л. 11-й, 20		0,0007	0,0007	1	1	2
955	Банк "Левобережный" (ПАО)	банк "Левобережный" - отопл.	кв-л. 11-й, 20	0,0067		0,0067	17		17
956	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 6-й, 13	0,0870		0,0870	222		222
957	ФЛ	Здание склада - отопл.	ул. Ветка, 9/1	0,0403		0,0403	103		103
958	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 1-й, 3	0,0063		0,0063	16		16
959	Население НФУ	многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 108 - ГВС	ул. Володарского, 108		0,0540	0,0540	111	39	149
960	Население НФУ	многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 108 - отопл.	ул. Володарского, 108	0,0450		0,0450	115		115
961	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Здвинского, 21	0,0042		0,0042	11		11
962	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 6	0,0300		0,0300	77		77
963	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 6		0,0051	0,0051	10	4	14
964	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 6	0,0040		0,0040	10		10
965	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 8-й, 15		0,2142	0,2142	440	153	593
966	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 15	0,2284		0,2284	583		583
967	ООО "УК "Фаворит"	многоквартирный дом (жилая часть) - ГВС	кв-л. 10-й, 4		0,2376	0,2376	488	170	658
968	ООО "УК "Фаворит"	многоквартирный дом (жилая часть) - отопл.	кв-л. 10-й, 4	0,2522		0,2522	644		644
969	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 21	кв-л. 1-й, 21		0,2790	0,2790	573	199	772

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		- отопл., ГВС							
970	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 21 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 21	0,3400		0,3400	868		868
971	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Здвинского, 21	0,0052		0,0052	13		13
972	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Льва Толстого, 9	0,0055		0,0055	14		14
973	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0027		0,0027	7		7
974	ФЛ	магазин - отопл.	ул. Володарского, 44	0,0373		0,0373	95		95
975	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- отопл., ГВС	ул. Энгельса, 58		0,0849	0,0849	174	61	235
976	ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- отопл., ГВС	ул. Энгельса, 58	0,0363		0,0363	93		93
977	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 53	0,0163		0,0163	41		41
978	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 53		0,0075	0,0075	15	5	21
979	ПАО Сбербанк	Почта 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,0256		0,0256	65		65
980	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Песчаная, 11	0,0117		0,0117	30		30
981	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 15 - отопл.	кв-л. 1-й, 15	0,4240		0,4240	1083		1083
982	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 15 - ГВС	кв-л. 1-й, 15		0,3720	0,3720	764	265	1030
983	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красноармейская 1-я, 60	0,0084		0,0084	21		21
984	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 13 - ГВС	кв-л. 3-й, 13		0,0120	0,0120	25	9	33
985	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 13 - отопл.	кв-л. 3-й, 13	0,0149		0,0149	38		38
986	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Белинского, 18	0,0061		0,0061	16		16
987	ООО "Система сервис IV плюс"	Торговый ряд "НИКА" - отопл.	ул. Володарского, 29	0,0379		0,0379	97		97
988	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 52	0,0100		0,0100	26		26
989	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 3	0,0115		0,0115	29		29
990	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 51		0,0030	0,0030	6	2	8
991	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 51	0,0170		0,0170	43		43
992	ФЛ	нежилое здание (бывшее здание котельной) -	ул. Шишкова, 2	0,0499		0,0499	127		127

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		отопл.							
993	ФЛ	Офисные помещения площадью 38,9 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20		0,0059	0,0059	12	4	16
994	ФЛ	Офисные помещения площадью 38,9 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,0046		0,0046	12		12
995	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 8	0,0035		0,0035	9		9
996	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 110 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 110		0,0540	0,0540	111	39	149
997	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 110 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 110	0,0450		0,0450	115		115
998	ФЛ	нежилое помещение, площадью 39,6 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,0058		0,0058	15		15
999	ООО "КАЗ-Холдинг"	насосная - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0138		0,0138	35		35
1000	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 35а - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 35а		0,0500	0,0500	103	36	138
1001	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 35а - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 35а	0,0930		0,0930	237		237
1002	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,0262		0,0262	67		67
1003	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 12-й, 8		0,0637	0,0637	131	45	176
1004	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Володарского,	0,0064		0,0064	16		16
1005	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	электроцех - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0149		0,0149	38		38
1006	ФЛ	здание (кафе) - отопл. - отопл.	ул. Папшева, 8	0,0230		0,0230	59		59
1007	ФЛ	весовая - отопл.	ул. Промышленная, 4	0,0109		0,0109	28		28
1008	ФЛ	нежилое помещение (офис) - ГВС	кв-л. 9-й, 5		0,0081	0,0081	17	6	22
1009	ФЛ	нежилое помещение (офис) - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,0018		0,0018	5		5
1010	ООО "Каинсктранс"	склад - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0260		0,0260	66		66
1011	Куйбышевский ПТПК	магазин "Скат"-канц. товары - отопл.	ул. Папшева, 2	0,0061		0,0061	16		16
1012	Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 3		0,0060	0,0060	12	4	17
1013	Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 3	0,0240		0,0240	61		61
1014	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Чайковского, 40	0,0100		0,0100	26		26
1015	Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	административное здание - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,0188		0,0188	48		48
1016	Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	административное здание - ГВС	ул. Пугачева, 2		0,0081	0,0081	17	6	22
1017	ФЛ	помещение гаража 106 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0032		0,0032	8		8

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1018	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозяйственный корпус-детская больница - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0515		0,0515	132		132
1019	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 45 А	0,0023		0,0023	6		6
1020	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Куйбышева, дом 19а - отопл.	ул. Куйбышева, 19а	0,0375		0,0375	96		96
1021	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - ул. Светлая, дом 9 - отопл.	ул. Светлая, 9	0,2533		0,2533	647		647
1022	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - ул. Светлая, дом 9 - ГВС	ул. Светлая, 9		0,2584	0,2584	531	184	715
1023	ФЛ	Гараж Бокс №1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0049		0,0049	13		13
1024	ИП	оптовая база - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,1406		0,1406	359		359
1025	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Сарайная, 40	0,0195		0,0195	50		50
1026	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	клуб-столовая - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1521		0,1521	388		388
1027	МКУ "Центр обеспечения"	гараж - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,1487		0,1487	380		380
1028	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 13		0,2176	0,2176	447	155	602
1029	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 13	0,2284		0,2284	583		583
1030	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 59	0,0100		0,0100	26		26
1031	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	баня	ул. Здвинского, 16	0,0160		0,0160	41		41
1032	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 1-й, 26		0,0041	0,0041	8	3	11
1033	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 1-й, 26	0,0045		0,0045	11		11
1034	МКОУ СОШ №4	мастерские - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,0800		0,0800	204		204
1035	ФЛ	нежилое помещение(торговый павильон) - отопл.	ул. Володарского, 48	0,0029		0,0029	7		7
1036	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	насосная - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0064		0,0064	16		16
1037	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Панфилова, 26	0,0104		0,0104	27		27
1038	ООО "СТ"	Торгово-выставочный комплекс- отопл.	ул. Володарского, 1/3	0,0400		0,0400	102		102
1039	ООО "СТ"	Торгово-выставочный комплекс - вент.	ул. Володарского, 1/3	0,0600		0,0600	153		153
1040	ФЛ	гаражные боксы - отопл.	ул. Белинского, 21	0,0174		0,0174	45		45
1041	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Кузнецова, 1/1	0,0090		0,0090	23		23
1042	ЖСК "Дружба"	жилой дом	кв-л. 12-й, 7		0,2022	0,2022	415	144	560

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1043	ЖСК "Дружба"	жилой дом	кв-л. 12-й, 7	0,3380		0,3380	863		863
1044	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	стадион "Труд" - отопл., ГВС - отопл.	ул. Новосибирская, 1		0,0032	0,0032	7	2	9
1045	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	стадион "Труд" - отопл., ГВС - отопл.	ул. Новосибирская, 1	0,0208		0,0208	53		53
1046	ФЛ	нежилое помещение, площадью 30,1 кв. м. - отопл.	кв-л. 8-й, 3	0,0037		0,0037	9		9
1047	ТСЖ "Альянс"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 1		0,2746	0,2746	564	196	760
1048	ТСЖ "Альянс"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 1	0,4514		0,4514	1153		1153
1049	Куйбышевский ПТПК	Колхозный рынок - отопл.	ул. Володарского, 31	0,1250		0,1250	319		319
1050	ФЛ	Магазин - отопл.	ул. Пугачева, 55	0,0195		0,0195	50		50
1051	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красноармейская 1-я, 56	0,0070		0,0070	18		18
1052	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 9	0,0028		0,0028	7		7
1053	ФЛ	жилой дом	ул. Коммунистическая, 72-1	0,0067		0,0067	17		17
1054	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 25		0,0050	0,0050	10	4	14
1055	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 25	0,0150		0,0150	38		38
1056	ФЛ	Нежилое помещение - ГВС (ПО ТЕХ. АУДИТУ ДЕМОНТИРОВАНА)	кв-л. 8-й, 9		0,0010	0,0010	2	1	3
1057	ФЛ	Нежилое помещение - отопл., гвс	кв-л. 8-й, 9	0,0139		0,0139	35		35
1058	МБОУ СОШ № 10	пристройка МОУ СОШ №10 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 1		0,0300	0,0300	62	21	83
1059	МБОУ СОШ № 10	пристройка МОУ СОШ №10 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 1	0,3000		0,3000	766		766
1060	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 4-й, 9	0,0115		0,0115	29		29
1061	ИП	административно-торговое здание - отопл.	пл. Первомайская, 19а	0,0371		0,0371	95		95
1062	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	административное здание - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1328		0,1328	339		339
1063	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 1 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	232		232
1064	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Шишкова, 22	0,0050		0,0050	13		13
1065	ФЛ	хозблок - отопл.	ул. Маяковского, 8	0,0100		0,0100	26		26
1066	ООО "Мария-Ра"	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 42	0,1020		0,1020	260		260
1067	ООО "Мария-Ра"	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 42	0,0350		0,0350	89		89
1068	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 3-й, 16	0,0224		0,0224	57		57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
1069	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пожарского, 16	0,0125		0,0125	32		32
1070	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 61	0,0050		0,0050	13		13
1071	ООО "УК "Фаворит"	жилой дом	ул. Красная, 49	0,0182		0,0182	46		46
1072	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13а - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 13а		0,1860	0,1860	382	133	515
1073	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13а - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 13а	0,2290		0,2290	585		585
1074	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пожарского, 18	0,0100		0,0100	26		26
1075	МБОУ СОШ № 10	основное здание МОУ СОШ №10 - отопл.	кв-л. 5-й, 1	0,3010		0,3010	769		769
1076	ООО "Каинсктранс"	контора - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0272		0,0272	69		69
1077	ИП	Овощехранилище - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,1332		0,1332	340		340
1078	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. - отопл.	п. Энергетик,	0,0840		0,0840	214		214
1079	ООО "Каинсктранс"	гараж № 1 - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,1542		0,1542	394		394
1080	ООО "Каинсктранс"	магазин - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,1309		0,1309	334		334
1081	ИП	торговый павильон - отопл.	кв-л. 10-й, 6д	0,0150		0,0150	38		38
1082	ФЛ	Пристройка к магазину - отопл.	ул. Пугачева, 55	0,0074		0,0074	19		19
1083	ФЛ	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,0032		0,0032	8		8
1084	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом м-н Южный - отопл.	мкр. Южный, 6	0,0706		0,0706	180		180
1085	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом м-н Южный - ГВС	мкр. Южный, 6		0,1488	0,1488	306	106	412
1086	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13		0,0002	0,0002	0,411	0,143	0,554
1087	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,0181		0,0181	46		46
1088	МБУ КЦСОН	гараж - отопл.	кв-л. 7-й, 15	0,0109		0,0109	28		28
1089	ООО "ПК Ермак"	ресторан "ЕРМАК" - отопл.	ул. Зкраевского, 95	0,0866		0,0866	221		221
1090	ООО "ПК Ермак"	ресторан "ЕРМАК" - ГВС	ул. Зкраевского, 95		0,0062	0,0062	13	4	17
1091	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 12	0,0068		0,0068	17		17
1092	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 9	0,0440		0,0440	112		112
1093	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 9		0,0947	0,0947	195	68	262
1094	МКУК "Музейный комплекс"	здание (краеведческого музея), площадью 1016 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 29	0,0876		0,0876	224		224
1095	ФЛ	Стоматология - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,0045		0,0045	11		11
1096	ФЛ	мастерская - отопл.	ул. Володарского, 11А	0,0037		0,0037	9		9
1097	ФКП "Анозит"	гараж - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,0020		0,0020	5		5
1098	ФКП "Анозит"	производственные помещения - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,6000		0,6000	1532		1532
1099	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 26	0,0185		0,0185	47		47

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
1100	ФЛ	гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 14-й, 4а	0,0175		0,0175	45		45
1101	ООО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ"	лаборатория по мелиоративной технике - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,1150		0,1150	294		294
1102	ФЛ	гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 3-й, 16 а	0,0036		0,0036	9		9
1103	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой многоквартирный дом-квартал 4 дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 2	0,0012		0,0012	3		3
1104	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой многоквартирный дом-квартал 4 дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 2		0,0060	0,0060	12	4	17
1105	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Володарского, 11А	0,0053		0,0053	14		14
1106	ФЛ	Гараж №1 - отопл.	ул. Краскома,	0,0022		0,0022	6		6
1107	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 4	0,1276		0,1276	326		326
1108	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 4		0,1000	0,1000	205	71	277
1109	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 5 - отопл	кв-л. 9-й, 5	0,1135		0,1135	290		290
1110	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 5 - ГВС	кв-л. 9-й, 5		0,1217	0,1217	250	87	337
1111	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Путевая, 8	0,0060		0,0060	15		15
1112	ИП	Магазин непродовольственных товаров - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0038		0,0038	10		10
1113	ФЛ	Гараж -отопл.	ул. Кузнецова, 10а	0,0107		0,0107	27		27
1114	Местная религиозная организация Православный приход Спасского кафедрального собора г. Куйбышева Новосибирской области Каинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	здание собора - отопл.	ул. Краскома, 4	0,1077		0,1077	275		275
1115	ГУФССП России по Новосибирской области	административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 1		0,0200	0,0200	41	14	55
1116	ГУФССП России по Новосибирской области	административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 1	0,1948		0,1948	497		497
1117	ФЛ	магазин - ГВС	кв-л. 15-й, 21		0,0020	0,0020	4	1	5
1118	ФЛ	магазин - отопл.	кв-л. 15-й, 21	0,0065		0,0065	17		17
1119	ФЛ	Административное здание пл. 518,3 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Новосибирская, (1)	0,0227		0,0227	58		58
1120	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 15	0,0052		0,0052	13		13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1121	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 15 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 15	0,1319		0,1319	337		337
1122	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 15 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 15		0,1296	0,1296	266	92	359
1123	ФЛ	магазин "Оргтехника" - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0049		0,0049	13		13
1124	ТСЖ "Маяк"	жилой многоквартирный дом-квартал 12 д. 5 - ГВС	кв-л. 12-й, 5		0,1860	0,1860	382	133	515
1125	ТСЖ "Маяк"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 5 - отопл.	кв-л. 12-й, 5	0,2180		0,2180	557		557
1126	ФЛ	Здание капитального гаража - отопл.	ул. Партизанская,	0,0184		0,0184	47		47
1127	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 48	0,0093		0,0093	24		24
1128	ГБУЗ НСО "НКЦК"	ГБУЗ "НЦК" - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,1416	0,1416	291	101	392
1129	ГБУЗ НСО "НКЦК"	ГБУЗ "НЦК" - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,2010		0,2010	513		513
1130	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Новосибирская, 6	0,0125		0,0125	32		32
1131	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж на 9 машин - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,0935		0,0935	239		239
1132	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	производственное здание - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,1540		0,1540	393		393
1133	ФЛ	здание магазина - отопл.	ул. Володарского, 33а	0,0116		0,0116	30		30
1134	МКУ "ГСДХ"	гараж-проходная Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,0093		0,0093	24		24
1135	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 53		0,0075	0,0075	15	5	21
1136	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 53	0,0163		0,0163	42		42
1137	ФЛ	объект незавершенного строительства - отопл.	ул. Зкраевского, 78	0,0191		0,0191	49		49
1138	Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилые помещения в здании, площадью 27,2 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0009		0,0009	2		2
1139	ООО "Автотранс"	Административное здание - отопл.	ул. Володарского, 11	0,0810		0,0810	207		207
1140	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 5 - ГВС	кв-л. 3-й, 5		0,0800	0,0800	164	57	221
1141	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 5 - отопл.	кв-л. 3-й, 5	0,0880		0,0880	225		225
1142	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 6	0,0102		0,0102	26		26
1143	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 40	0,0200		0,0200	51		51
1144	ИП	магазин - отопл.	ул. Заслонова, 1	0,0170		0,0170	43		43
1145	МУП "Геострой"	КНС - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,0100		0,0100	26		26
1146	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	столовая - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,3201		0,3201	817		817

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1147	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 11	0,0086		0,0086	22		22
1148	ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13 - отопл.	кв-л. 1-й, 13	0,3400		0,3400	868		868
1149	ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13 - ГВС	кв-л. 1-й, 13		0,2790	0,2790	573	199	772
1150	ФЛ	нежилое помещение пл. 60,5 - отопл.	кв-л. 10-й, 3	0,0044		0,0044	11		11
1151	ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - ГВС	мкр. Южный, 3		0,0030	0,0030	6	2	8
1152	ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - отопл., вент.	мкр. Южный, 3	0,0518		0,0518	132		132
1153	ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - отопл., вент.	мкр. Южный, 3	0,0215		0,0215	55		55
1154	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 2		0,5065	0,5065	1041	361	1402
1155	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 2	0,5612		0,5612	1433		1433
1156	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 1а	0,0042		0,0042	11		11
1157	ИП	Склад - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,0724		0,0724	185		185
1158	Главное управление МЧС России по Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 2	0,1800		0,1800	460		460
1159	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Путевая, 12	0,0086		0,0086	22		22
1160	ФЛ	нежилое здание - отопл. - отопл.	кв-л. 2-й, 15а	0,0086		0,0086	22		22
1161	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 48	0,0200		0,0200	51		51
1162	ИП	торговый павильон № 2 - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,0110		0,0110	28		28
1163	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Свердлова, 18	0,0135		0,0135	34		34
1164	ИП	торговый павильон (киоск)- отопл.	мкр. Южный,	0,0092		0,0092	23		23
1165	Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 15 - отопл.	ул. Володарского, 15	0,0150		0,0150	38		38
1166	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Панфилова, 26	0,0067		0,0067	17		17
1167	ФЛ	здание гаража - отопл.	зона. Промышленная,	0,0020		0,0020	5		5
1168	ФЛ	нежилое помещение Шехиревой Л.И. - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,0210		0,0210	54		54
1169	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 2 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	232		232
1170	ООО УК "Гулливёр"	Производственный корпус - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,1260		0,1260	322		322
1171	ФКП "Анозит"	склад - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,0020		0,0020	5		5
1172	ООО "Трансэнергонефть"	помещение площадью 324 кв.м. - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0256		0,0256	65		65
1173	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Здвинского, 13	0,0060		0,0060	15		15

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1174	ФЛ	ИЖД(строящ.) - отопл.	ул. Тургенева, 18	0,0098		0,0098	25		25
1175	ФЛ	магазин непродовольственных товаров, площадью 42,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,0028		0,0028	7		7
1176	ФЛ	нежилые помещения магазина вподвале и на 1-ом этаже - отопл.	ул. Коммунистическая, 40	0,0123		0,0123	31		31
1177	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Папшева, 13 А	0,0102		0,0102	26		26
1178	ООО "УК "Вертикаль"	жилой многоквартирный дом-мкр. Учебный городок, дом 3 - ГВС	мкр. Учебный городок, 3		0,2100	0,2100	431	150	581
1179	ООО "УК "Вертикаль"	жилой многоквартирный дом-мкр. Учебный городок, дом 3 - отопл.	мкр. Учебный городок, 3	0,2560		0,2560	654		654
1180	ФЛ	административно-бытовое здание	кв-л. 3-й, 14а	0,0149		0,0149	38		38
1181	Главное управление МЧС России по Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 2	0,0607		0,0607	155		155
1182	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 3	0,0050		0,0050	13		13
1183	ООО "УК Выбор"	жилой дом	ул. Речная, 7		0,0167	0,0167	34	12	46
1184	ООО "УК Выбор"	жилой дом	ул. Речная, 7	0,0596		0,0596	152		152
1185	ФЛ	Гараж Бокс №4 - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0050		0,0050	13		13
1186	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 3-й, 16		0,0030	0,0030	6	2	8
1187	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 3-й, 16	0,0285		0,0285	73		73
1188	МКОУ ВСОШ	МБОУ ВСОШ-основное здание - отопл.	ул. Здвинского, 17	0,0336		0,0336	86		86
1189	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Новосибирская, 2	0,0289		0,0289	74		74
1190	ФЛ	административно-производственное помещение - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 2	0,0261		0,0261	67		67
1191	ФЛ	нежилое помещение (площадью 30,1 кв.м.) - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0027		0,0027	7		7
1192	ФЛ	нежилое помещение (площадью 30,8 кв.м) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0023		0,0023	6		6
1193	Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	корпус 3,2 - отопл.	ул. Красная, 23	0,4656		0,4656	1189		1189
1194	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 12		0,1154	0,1154	237	82	320
1195	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 12	0,0453		0,0453	116		116
1196	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	гаражные боксы - отопл.	ул. Партизанская,	0,0200		0,0200	51		51
1197	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 2 - отопл.	ул. Ветка, 2	0,0294		0,0294	75		75
1198	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,0134		0,0134	34		34

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1199	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 4 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0900		0,0900	230		230
1200	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Кондратьева С.Н. ИЖД - отопл.	ул. Здвинского, 3	0,0160		0,0160	41		41
1201	ООО "УК Выбор"	жилой дом	кв-л. 15-й, 2	0,3400		0,3400	868		868
1202	ООО "УК Выбор"	жилой дом	кв-л. 15-й, 2		0,2790	0,2790	573	199	772
1203	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	п. Заводской, 7	0,0026		0,0026	7		7
1204	ФЛ	Нежилое здание - отопл.	ул. Краскома, 23	0,0139		0,0139	35		35
1205	МБУ КЦСОН	административное здание - ГВС	кв-л. 7-й, 15		0,0541	0,0541	111	39	150
1206	МБУ КЦСОН	административное здание - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 15	0,0975		0,0975	249		249
1207	Население по типу НФУ	общежитие-ул. Зakraевского, дом 23 -ГВС	ул. Зakraевского, 23		0,0487	0,0487	100	35	135
1208	Население по типу НФУ	общежитие-ул. Зakraевского, дом 23 - отопл.	ул. Зakraевского, 23	0,2164		0,2164	553		553
1209	ФЛ	Офисные помещения - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,0059		0,0059	15		15
1210	ИП	гараж - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,0139		0,0139	35		35
1211	ФЛ	магазин промышленных товаров - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,0023		0,0023	6		6
1212	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 23а		0,0050	0,0050	10	4	14
1213	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 23а	0,0250		0,0250	64		64
1214	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 21 - отопл.	кв-л. 15-й, 21	0,2747		0,2747	701		701
1215	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом- 15-й кв-л, д.21 - ГВС, ГВС	кв-л. 15-й, 21		0,2172	0,2172	446	155	601
1216	ФЛ	контора площадью 369,8 кв.м - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0350		0,0350	89		89
1217	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	склад ЧИС - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1168		0,1168	298		298
1218	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 58	0,0311		0,0311	79		79
1219	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пл. Первомайская, 14	0,0122		0,0122	31		31
1220	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 1		0,1200	0,1200	247	86	332
1221	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 10-й, 1	0,1319		0,1319	337		337
1222	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 6		0,0960	0,0960	197	69	266
1223	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 6	0,0980		0,0980	250		250
1224	ИП	помещение, площадью 43,4 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0046		0,0046	12		12
1225	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 34а	0,0105		0,0105	27		27
1226	ФЛ	административно-производственное здание -	пл. Первомайская, 19	0,0773		0,0773	197		197

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		отопл.							
1227	Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Володарского, 102		0,0061	0,0061	13	4	17
1228	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 102 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 102		0,0540	0,0540	111	39	149
1229	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 102 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 102	0,0450		0,0450	115		115
1230	ИП	Сварочный пост - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,0111		0,0111	28		28
1231	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 25		0,0020	0,0020	4	1	6
1232	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 25	0,0080		0,0080	20		20
1233	ГАУ НСО НПЦ	нежилое помещение - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0088		0,0088	22		22
1234	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 39		0,0887	0,0887	182	63	246
1235	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 39	0,0372		0,0372	95		95
1236	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 4-й, 5	0,0120		0,0120	31		31
1237	Население НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Песчаная, 67а	0,0311		0,0311	79		79
1238	АО "СГК-Новосибирск"	Гараж - 2 - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,0186		0,0186	47		47
1239	ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом (жилая часть) - ГВС	кв-л. 1-й, 8/1		0,0917	0,0917	188	65	254
1240	ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом (жилая часть) - отопл.	кв-л. 1-й, 8/1	0,0379		0,0379	97		97
1241	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 3	0,2172		0,2172	555		555
1242	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 3		0,2176	0,2176	447	155	602
1243	ФЛ	Гараж 40,2 кв.м. - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,0054		0,0054	14		14
1244	МУП "Геострой"	Гараж - отопл.	кв-л. 6-й, 3 в	0,0150		0,0150	38		38
1245	ФЛ	нежилое помещение, площадью 76,7 кв.м. - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,0081		0,0081	21		21
1246	ПАО Сбербанк	Соц. защита 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,0097		0,0097	25		25
1247	ФЛ	нежилое помещение, площадью 42,9 кв.м. - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,0037		0,0037	10		10
1248	ИП	нежилое помещение, площадью 50,2 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0067		0,0067	17		17
1249	АО "Тандер"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 13-й, 6	0,0655		0,0655	167		167
1250	ООО "УК Выбор"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 1-й, 6	0,2286		0,2286	584		584
1251	ООО "УК Выбор"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 6		0,2010	0,2010	413	143	556
1252	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1		0,1279	0,1279	263	91	354
1253	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,0894		0,0894	228		228

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1254	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Луговая, 19а	0,0073		0,0073	19		19
1255	ИП	гараж - склад - отопл.	ул. Краскома, 31	0,0323		0,0323	82		82
1256	ООО "СТ"	здание ДОЦ - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0704		0,0704	180		180
1257	МБУ ДО "СШ"	учебный корпус № 1 - отопл.	ул. Чехова, 18	0,2278		0,2278	582		582
1258	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0038		0,0038	10		10
1259	ФЛ	магазин "Егорыч" и жилое помещение - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 28а	0,0509		0,0509	130		130
1260	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Черняховского, 15		0,0006	0,0006	1,321	0,459	1,780
1261	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Черняховского, 15	0,0078		0,0078	20		20
1262	ФЛ	магазин - отопл.	ул. Володарского, 3	0,0060		0,0060	15		15
1263	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 5	0,0035		0,0035	9		9
1264	ФЛ	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 44	0,0332		0,0332	85		85
1265	ДОУ "СОЛНЫШКО"	д/с "СОЛНЫШКО" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17		0,1306	0,1306	268	93	362
1266	ДОУ "СОЛНЫШКО"	д/с "СОЛНЫШКО" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17	0,2120		0,2120	541		541
1267	ООО "НКН"	Лаборатория, проходная - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0269		0,0269	69		69
1268	ФЛ	нежилое помещение площадью 26,3 кв.м - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0042		0,0042	11		11
1269	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 2	0,0042		0,0042	11		11
1270	ООО "Эра"	швейная фабрика - отопл.	ул. Куйбышева, 39	0,4651		0,4651	1188		1188
1271	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 7		0,0120	0,0120	25	9	33
1272	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 7	0,0149		0,0149	38		38
1273	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 2г	0,0045		0,0045	11		11
1274	Администрация города Куйбышева Новосибирской области	Административное здание - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 37	0,2123		0,2123	542		542
1275	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12 - ГВС	кв-л. 1-й, 12		0,1860	0,1860	382	133	515
1276	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12 - отопл.	кв-л. 1-й, 12	0,2280		0,2280	582		582
1277	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	животноводческое помещение - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0362		0,0362	92		92
1278	ГБУ НСО "ЦКО и БТИ"	нежилые помещения, площадью 74,9 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0204		0,0204	52		52
1279	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Здвинского, 13	0,0090		0,0090	23		23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1280	ООО "Каинсктранс"	КАМАЗ - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0325		0,0325	83		83
1281	МУП "Горводоканал"	Мастерская - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0263		0,0263	67		67
1282	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 2-й, 12		0,0880	0,0880	181	63	244
1283	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 2-й, 12	0,0980		0,0980	250		250
1284	МУП "Геострой"	КНС-1 кв-л - отопл.	кв-л. 1-й, (17а)	0,0085		0,0085	22		22
1285	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	Жилой дом-квартал 4 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 1	0,0120		0,0120	31		31
1286	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Папшева, 8	0,0130		0,0130	33		33
1287	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 16/1	0,0070		0,0070	18		18
1288	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 13	0,0200		0,0200	51		51
1289	ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - ГВС	кв-л. 14-й, 3		0,3100	0,3100	637	221	858
1290	ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - отопл.	кв-л. 14-й, 3	0,3387		0,3387	865		865
1291	Население НФУ	жилой дом	ул. Ленина, 20	0,0120		0,0120	31		31
1292	ООО "Сибпроммонтаж"	бытовые помещения - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,0400		0,0400	102		102
1293	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Чехова, 12	0,0107		0,0107	27		27
1294	ООО "Регул"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0420		0,0420	107		107
1295	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красноармейская 1-я, 37	0,0105		0,0105	27		27
1296	ФЛ	административное помещение - отопл.	ул. Куйбышева, 25	0,1214		0,1214	310		310
1297	ООО "Каинсктранс"	гараж-стоянка - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0116		0,0116	30		30
1298	ФЛ	помещение гаража 104 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0076		0,0076	19		19
1299	ФЛ	здание школы-интернат - отопл.	ул. Краскома, 25	0,0266		0,0266	68		68
1300	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	пл. Первомайская, 34	0,0456		0,0456	116		116
1301	Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Агафонова, 57		0,0011	0,0011	2	1	3
1302	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Агафонова, 57	0,0279		0,0279	71		71
1303	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Льва Толстого, 9	0,0125		0,0125	32		32
1304	ИП	Склад №1 - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,0697		0,0697	178		178
1305	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 10		0,0700	0,0700	144	50	194
1306	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 10	0,0722		0,0722	184		184
1307	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 34		0,0025	0,0025	5	2	7
1308	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 34	0,0100		0,0100	26		26

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1309	ИП	помещение площадью 110,9 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,0072		0,0072	19		19
1310	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 21	0,0200		0,0200	51		51
1311	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 21		0,0050	0,0050	10	4	14
1312	Куйбышевский ПТПК	магазин ПБОЮЛ Булюктова А.И. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 33	0,0110		0,0110	28		28
1313	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 11	0,0086		0,0086	22		22
1314	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 1	0,0066		0,0066	17		17
1315	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 2	0,0050		0,0050	13		13
1316	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 28 - отопл.	кв-л. 1-й, 28	0,2286		0,2286	584		584
1317	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 28 - ГВС	кв-л. 1-й, 28		0,1860	0,1860	382	133	515
1318	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 2-й, 12а	0,0080		0,0080	20		20
1319	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 23 - отопл.	кв-л. 1-й, 23	0,3400		0,3400	868		868
1320	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 23 - ГВС	кв-л. 1-й, 23		0,2790	0,2790	573	199	772
1321	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 4	0,0870		0,0870	222		222
1322	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 4		0,0800	0,0800	164	57	221
1323	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 3	0,2180		0,2180	557		557
1324	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 3		0,1860	0,1860	382	133	515
1325	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	Красный уголок - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0247		0,0247	63		63
1326	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 4 - отопл.	мкр. Южный, 4	0,4419		0,4419	1128		1128
1327	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 4 - ГВС	мкр. Южный, 4		0,4960	0,4960	1019	354	1373
1328	ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз"	слесарная мастерская и РММ - отопл.	ул. Объездная, 2	0,0460		0,0460	117		117
1329	ООО "Рерул"	АКБ - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0903		0,0903	231		231
1330	Управление Судебного департамента в	административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 40	0,0354		0,0354	90		90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	Новосибирской области								
1331	ООО "УК "Комфорт"	Многokвартирный жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 36		0,0881	0,0881	181	63	244
1332	ООО "УК "Комфорт"	Многokвартирный жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 36	0,0420		0,0420	107		107
1333	ООО "УК "Вертикаль"	жилой многokвартирный дом (ввод 2)-Учебный городок 4 - отопл.	мкр. Учебный городок, 4	0,1280		0,1280	327		327
1334	ООО "Автотранс"	здание магазина "Малахит" - отопл. - отопл.	кв-л. 10-й,	0,0280		0,0280	71		71
1335	ФЛ	гараж - отопл.	кв-л. 3-й, 2г	0,0020		0,0020	5		5
1336	ДОУ "Сказка"	склад д/с "Сказка" - отопл. - отопл.	кв-л. 1-й, 2а	0,0095		0,0095	24		24
1337	ФЛ	нежилое помещение (площадью 274,9 кв.м) - отопл.	ул. Ветка, 9	0,0461		0,0461	118		118
1338	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Речная, 2	0,0104		0,0104	27		27
1339	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 2 - отопл.	кв-л. 8-й,	0,0130		0,0130	33		33
1340	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 2 - ГВС	кв-л. 8-й,		0,0335	0,0335	69	24	93
1341	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Черняховского, 7	0,0057		0,0057	15		15
1342	ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз"	проходная - отопл.	ул. Объездная, 2	0,0120		0,0120	31		31
1343	ООО "КАЗ-Холдинг"	бытовые корпуса № 2 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,1200		0,1200	306		306
1344	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 7		0,3105	0,3105	638	222	860
1345	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,3306		0,3306	844		844
1346	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 1	0,0147		0,0147	38		38
1347	ИП	магазин 45 - отопл.	ул. Строительная, 3	0,0461		0,0461	118		118
1348	ФЛ	жилой дом	кв-л. 2-й, 1г	0,0040		0,0040	10		10
1349	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. 9-ти квартирные - отопл.	п. Энергетик,	0,0592		0,0592	151		151
1350	ООО "Система сервис IV плюс"	Помещения 2,3 этажа - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,0980		0,0980	250		250
1351	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Речная, 6	0,0107		0,0107	27		27
1352	ФЛ	административное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,0117		0,0117	30		30
1353	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	отделение профилактики (ГВС от ВПУ детской больницы) - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,0072	0,0072	15	5	20
1354	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	отделение профилактики (ГВС от ВПУ детской больницы) - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,0422		0,0422	108		108
1355	ФЛ	гараж №15 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0049		0,0049	13		13
1356	ФЛ	нежилые помещения - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0021		0,0021	5		5
1357	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8"А" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8а		0,0120	0,0120	25	9	33
1358	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8"А" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8а	0,0156		0,0156	40		40

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1359	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Строительная, 1а	0,0070		0,0070	18		18
1360	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 114а	0,0158		0,0158	40		40
1361	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 114а		0,0009	0,0009	2	1	2
1362	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	Цветочный магазин - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0201		0,0201	51		51
1363	ТСЖ "Надежда"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 14-й, 5		0,3000	0,3000	616	214	831
1364	ТСЖ "Надежда"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 14-й, 5	0,3236		0,3236	826		826
1365	ФЛ	магазин - отопл. - отопл.	ул. Копьева, 1	0,0085		0,0085	22		22
1366	ООО "Агро-Сервис"	гаражи ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,0902		0,0902	230		230
1367	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	здание - отопл.	ул. Краскома, 24	0,1476		0,1476	377		377
1368	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Гаражи (Молодежная) - отопл.	ул. Молодежная, 10а	0,0200		0,0200	51		51
1369	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 4		0,2310	0,2310	475	165	639
1370	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 4	0,2720		0,2720	695		695
1371	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Папшева, 16	0,0081		0,0081	21		21
1372	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 6	0,0258		0,0258	66		66
1373	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 6		0,0054	0,0054	11	4	15
1374	ФЛ	офис нотариальной конторы - ГВС	ул. Красная, 27		0,0040	0,0040	8	3	11
1375	ФЛ	офис нотариальной конторы - отопл.	ул. Красная, 27	0,0041		0,0041	10		10
1376	ФЛ	магазин - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,0033		0,0033	9		9
1377	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Агафонова, 75	0,0178		0,0178	45		45
1378	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 30	0,0059		0,0059	15		15
1379	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 20	0,0089		0,0089	23		23
1380	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 20 - ГВС	кв-л. 1-й, 20		0,3100	0,3100	637	221	858
1381	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 20 - отопл.	кв-л. 1-й, 20	0,3380		0,3380	863		863
1382	ФЛ	Беяшная - отопл.	ул. Зakraевского, 118	0,0043		0,0043	11		11
1383	ЖСК "Заводской"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 1		0,3720	0,3720	764	265	1030
1384	ЖСК "Заводской"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 1	0,4572		0,4572	1167		1167

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1385	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 10		0,0674	0,0674	138	48	186
1386	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 10	0,0317		0,0317	81		81
1387	ООО "Изомер"	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 23	0,0698		0,0698	178		178
1388	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Лесоперевалочный, 7	0,0050		0,0050	13		13
1389	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Смирнова, 5	0,0000		0,0000	0		0
1390	Римско-Католическая Церковь	Церковно-приходской центр - отопл.	ул. Макарова, 1	0,0203		0,0203	52		52
1391	Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 12		0,0550	0,0550	113	39	152
1392	Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 12	0,0301		0,0301	77		77
1393	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 37	0,0058		0,0058	15		15
1394	ИП	административное здание+магазин - отопл.	кв-л. 15-й, 3/1	0,0848		0,0848	217		217
1395	ОСФР по Новосибирской области	административное здание - отопл.,гвс	ул. Куйбышева, 17	0,0854		0,0854	218		218
1396	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	склад - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0100		0,0100	26		26
1397	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - 1-29 - отопл.	кв-л. 1-й, 29	0,2286		0,2286	584		584
1398	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - 1-29 - ГВС	кв-л. 1-й, 29		0,2180	0,2180	448	156	604
1399	Население НФУ	жилой дом	ул. Красная, 20	0,0204		0,0204	52		52
1400	ГАПОУ НСО "КПК"	столовая - отопл., ГВС	ул. Папшева, 9		0,1400	0,1400	288	100	388
1401	ГАПОУ НСО "КПК"	столовая - отопл., ГВС	ул. Папшева, 9	0,1370		0,1370	350		350
1402	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4		0,0955	0,0955	196	68	264
1403	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4	0,1208		0,1208	308		308
1404	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 10		0,2587	0,2587	532	185	716
1405	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 10	0,1941		0,1941	496		496
1406	ООО "СТ"	пристройка к многофункциональному зданию - отопл.	ул. Зakraевского, 116	0,0099		0,0099	25		25
1407	ФГАОУ ДПО "Новосибирский"	гараж №1 - отпол.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,0163		0,0163	42		42
1408	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 3 - отопл., ГВС	п. Заводской, 3		0,0409	0,0409	84	29	113
1409	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 3 - отопл., ГВС	п. Заводской, 3	0,0327		0,0327	83		83
1410	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Сарайная, 29	0,0100		0,0100	26		26
1411	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 1 - отопл.	п. Заводской, 1	0,0518		0,0518	132		132
1412	ИП	магазин промышленных товаров - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0039		0,0039	10		10
1413	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Артемьева, 24	0,0074		0,0074	19		19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1414	ИП	нежилое помещение (магазин промышленных товаров), площадью 64,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0080		0,0080	20		20
1415	ФЛ	нежилое помещение (офис) - отопл.	кв-л. 8-й, 8	0,0073		0,0073	19		19
1416	ООО "Сибпроммонтаж"	гараж - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,1600		0,1600	409		409
1417	ДОУ "Звёздочка"	Овощехранилище - отопл.	ул. Партизанская, 30	0,0090		0,0090	23		23
1418	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 7	0,0096		0,0096	25		25
1419	ТСЖ "11 квартал, 21"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 21 - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21		0,1759	0,1759	361	126	487
1420	ТСЖ "11 квартал, 21"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 21 - отопл.	кв-л. 11-й, 21	0,3911		0,3911	999		999
1421	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 12		0,1697	0,1697	349	121	470
1422	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 12	0,0694		0,0694	177		177
1423	АКБ "Ланта Банк" (АО)	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,0184		0,0184	47		47
1424	Население НФУ	жилой дом	ул. Ленина, 6	0,0145		0,0145	37		37
1425	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1а - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1а		0,1100	0,1100	226	79	305
1426	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1а - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1а	0,1300		0,1300	332		332
1427	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Песчаная, 8	0,0204		0,0204	52		52
1428	ФЛ	магазин - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0120		0,0120	31		31
1429	ФЛ	нежилое помещение площадью 100,3 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0152		0,0152	39		39
1430	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4	0,2300		0,2300	587		587
1431	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4		0,2206	0,2206	453	157	611
1432	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	учебный корпус заочного отделения - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,1200		0,1200	306		306
1433	ФЛ	Клуб - отопл.	ул. Краскома, 8	0,0281		0,0281	72		72
1434	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Здвинского, 2	0,0081		0,0081	21		21
1435	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - отопл.	ул. Новосибирская, 1	0,0516		0,0516	132		132
1436	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - ГВС	ул. Новосибирская, 1		0,0663	0,0663	136	47	184
1437	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - вент.	ул. Новосибирская, 1	0,0767		0,0767	196		196
1438	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Строительная, 1/1	0,0142		0,0142	36		36
1439	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 48	0,0058		0,0058	15		15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1440	Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 5-й, 6		0,0630	0,0630	129	45	174
1441	Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 5-й, 6	0,0800		0,0800	204		204
1442	Куйбышевский ПТПК	торговый павильон - здание № 1 - отопл., вент.	ул. Володарского, 31	0,0611		0,0611	156		156
1443	Куйбышевский ПТПК	торговый павильон - здание № 1 - отопл., вент.	ул. Володарского, 31	0,1894		0,1894	484		484
1444	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 2 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 2		0,2176	0,2176	447	155	602
1445	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 2 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 2	0,2197		0,2197	561		561
1446	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 5 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,2466		0,2466	630		630
1447	ООО "Капитал"	магазин продовольственных товаров - отопл., ГВС	ул. Краскома, 32		0,0135	0,0135	28	10	37
1448	ООО "Капитал"	магазин продовольственных товаров - отопл., ГВС	ул. Краскома, 32	0,1180		0,1180	301		301
1449	ООО "Каинсктранс"	гараж № 2 - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,1836		0,1836	469		469
1450	МБОУ СОШ № 3	мастерская школы № 3 - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4	0,0880		0,0880	225		225
1451	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 19	0,0135		0,0135	34		34
1452	ООО "Каинсктранс"	ЦТП - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 59	0,0230		0,0230	59		59
1453	ООО "Каинсктранс"	ЦТП - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 59		0,0400	0,0400	82	29	111
1454	ГБУДО "Куйбышевская ДШИ"	Музыкальная школа - отопл.	ул. Коммунистическая, 62	0,0795		0,0795	203		203
1455	ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25	0,0650		0,0650	166		166
1456	ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25		0,2196	0,2196	451	157	608
1457	ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25	0,1860		0,1860	475		475
1458	ИП	магазин товаров - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 23	0,0130		0,0130	33		33
1459	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,2570	0,2570	528	183	711
1460	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0532		0,0532	136		136
1461	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,2195		0,2195	560		560
1462	Население НФУ	жилой дом	ул. Лесоперевалочная, 14	0,0050		0,0050	13		13
1463	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 16	0,0259		0,0259	66		66
1464	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 16		0,0027	0,0027	6	2	7
1465	ФЛ	Гараж в п. Трудовой (ГО "Тепловик") - отопл.		0,0126		0,0126	32		32
1466	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 65	0,0115		0,0115	29		29
1467	ИП	нежилое здание - отопл.	ул. Краскома, 35	0,0226		0,0226	58		58
1468	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 5		0,0720	0,0720	148	51	199
1469	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 5	0,0755		0,0755	193		193
1470	ФЛ	магазин промышленных товаров, площадью 41,6 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,0030		0,0030	8		8

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1471	ФЛ	магазин промышленных товаров, площадью 41,6 кв.м. - ГВС	кв-л. 11-й, 6		0,0001	0,0001	0,140	0,049	0,188
1472	МБУ КЦСОН	социальная гостиница-ул. Пионерская, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 6	0,0740		0,0740	189		189
1473	МБУ КЦСОН	социальная гостиница-ул. Пионерская, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 6		0,0065	0,0065	13	5	18
1474	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Луговая, 21а	0,0064		0,0064	16		16
1475	ООО "Булочная"	магазин - ГВС	кв-л. 1-й, 11		0,0097	0,0097	20	7	27
1476	ООО "Булочная"	магазин - отопл.	кв-л. 1-й, 11	0,0460		0,0460	117		117
1477	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 54	0,0033		0,0033	9		9
1478	ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом- отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,4039		0,4039	1031		1031
1479	ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 4		0,4000	0,4000	822	285	1107
1480	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	ШИЗО, прогулочный блок отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0726		0,0726	185		185
1481	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 9		0,0582	0,0582	120	42	161
1482	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 9	0,0341		0,0341	87		87
1483	Население по типу НФУ	Многоквартирный дом (жилая часть) - ул. Папшева, дом 20 - отопл.	ул. Папшева, 20	0,0146		0,0146	37		37
1484	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Чайковского, 26а	0,0104		0,0104	27		27
1485	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Агафонова, 73	0,0147		0,0147	38		38
1486	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пожарского, 32	0,0100		0,0100	26		26
1487	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 5 - отопл., ГВС	п. Заводской, 5		0,0323	0,0323	66	23	89
1488	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 5 - отопл., ГВС	п. Заводской, 5	0,0726		0,0726	185		185
1489	ООО "КСК"	нежилое помещение, площадью 58 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6		0,0008	0,0008	2	1	2
1490	ООО "КСК"	нежилое помещение, площадью 58 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,0055		0,0055	14		14
1491	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 5	0,0035		0,0035	9		9
1492	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 5	0,0125		0,0125	32		32
1493	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 5		0,0049	0,0049	10	3	14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1494	ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - отопл., вент.	кв-л. 15-й, 19	0,1853		0,1853	473		473
1495	ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - отопл., вент.	кв-л. 15-й, 19	0,2944		0,2944	752		752
1496	ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - ГВС	кв-л. 15-й, 19		0,4336	0,4336	891	309	1200
1497	МБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ"	здание ДДТ с овощехранилищем - отопл.	ул. Партизанская, 25	0,1610		0,1610	411		411
1498	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Свердлова, 32	0,0083		0,0083	21		21
1499	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 2) - ГВС	кв-л. 15-й, 4		0,4200	0,4200	863	300	1163
1500	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 2) - отопл.	кв-л. 15-й, 4	0,2250		0,2250	575		575
1501	ФЛ	магазин - отопл.	ул. Маяковского, 44	0,0216		0,0216	55		55
1502	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 28	0,0401		0,0401	102		102
1503	ИП	нежилое помещение ИП Клинг Э.В. - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,0110		0,0110	28		28
1504	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	инфекционное отделение - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,0276	0,0276	57	20	76
1505	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	инфекционное отделение - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,0820		0,0820	209		209
1506	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 3	0,0770		0,0770	197		197
1507	ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 3		0,0800	0,0800	164	57	221
1508	ООО "Агро-Сервис"	кузница, гаражи ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,0222		0,0222	57		57
1509	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 19 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 19	0,2860		0,2860	730		730
1510	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 19 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 19		0,1860	0,1860	382	133	515
1511	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Лесоперевалочный, 6	0,0058		0,0058	15		15
1512	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	Архив - отопл.	ул. Коммунистическая, 19	0,0278		0,0278	71		71
1513	ООО "Регул"	гараж № 3 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0290		0,0290	74		74
1514	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 75, кв.1 - отопл.	ул. Агафонова, 75	0,0198		0,0198	50		50
1515	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 75, кв. 1 - ГВС	ул. Агафонова, 75		0,0021	0,0021	4	1	6
1516	МБОУ СОШ № 3	средняя школа № 3 - отопл. - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4	0,5589		0,5589	1427		1427
1517	МБОУ СОШ № 3	средняя школа № 3 - отопл. - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4		0,0500	0,0500	103	36	138
1518	ФЛ	нежилое помещение, магазин - отопл.	кв-л. 10-й, 7	0,0059		0,0059	15		15
1519	ООО "Система сервис IV плюс"	Магазин-склад - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,1202		0,1202	307		307
1520	ООО "Регул"	пилоцех - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,1000		0,1000	255		255
1521	МУП "Горводоканал"	нежилое пом. 270,8 кв.м. - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,0266		0,0266	68		68
1522	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Заслонова, 5	0,0071		0,0071	18		18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1523	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 72 - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 72		0,0700	0,0700	144	50	194
1524	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 72 - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 72	0,0716		0,0716	183		183
1525	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 12	0,0810		0,0810	207		207
1526	ООО "КАЗ-Холдинг"	административный корпус - отопл., ГВС	ул. Гуляева, 1		0,1300	0,1300	267	93	360
1527	ООО "КАЗ-Холдинг"	административный корпус - отопл., ГВС	ул. Гуляева, 1	0,4540		0,4540	1159		1159
1528	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 10 - ГВС	кв-л. 3-й, 10		0,0400	0,0400	82	29	111
1529	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 10 - отопл.	кв-л. 3-й, 10	0,0388		0,0388	99		99
1530	АО "Новосибирскэнергосбыт"	нежилые помещения (производственная база) - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 26	0,0903		0,0903	231		231
1531	АО "Новосибирскэнергосбыт"	нежилые помещения (производственная база) - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 26		0,0895	0,0895	184	64	248
1532	ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус №3 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,2000		0,2000	511		511
1533	Население НФУ	жилой дом	ул. Черняховского, 3	0,0099		0,0099	25		25
1534	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	корпус практических занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0906		0,0906	231		231
1535	МУП "Энергия"	гараж - отопл.	ул. Краскома,	0,0022		0,0022	6		6
1536	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 13	0,0024		0,0024	6		6
1537	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 1		0,0800	0,0800	164	57	221
1538	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 1	0,0880		0,0880	225		225
1539	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 8	0,0035		0,0035	9		9
1540	ФЛ	гостиница с оздоровительным комплексом - отопл. - отопл.	ул. Папшева, 8	0,0122		0,0122	31		31
1541	ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области	нежилое помещение ул. Володарского, д.9 - отопл.	ул. Володарского, 9	0,0010		0,0010	3		3
1542	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	мастерская № 2 - отопл.	ул. Зakraевского, 25	0,1593		0,1593	407		407
1543	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 62	0,0249		0,0249	64		64
1544	ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 192 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2		0,0260	0,0260	53	19	72
1545	ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 192 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,0620		0,0620	158		158
1546	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 44	0,0025		0,0025	6		6
1547	Население НФУ	жилой дом	ул. Путевая, 6	0,0143		0,0143	37		37

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1548	ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Южный 5 - ГВС	мкр. Южный, 5		0,2790	0,2790	573	199	772
1549	ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Южный 5 - отопл.	мкр. Южный, 5	0,3250		0,3250	830		830
1550	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	п. Энергетик, 1а	0,0206		0,0206	53		53
1551	ФЛ	торговый центр "Лотос" - отопл.	ул. Володарского, 25	0,0278		0,0278	71		71
1552	ФЛ	магазин промышленных товаров - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,0031		0,0031	8		8
1553	ФЛ	магазин промышленных товаров - ГВС	кв-л. 11-й, 3		0,0002	0,0002	0,335	0,116	0,451
1554	ГУФССП России по Новосибирской области	нежилое здание гаража - отопл.	ул. Закраевского, 45	0,0078		0,0078	20		20
1555	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Куйбышева, 29	0,0131		0,0131	33		33
1556	МБУ КЦСОН	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,0062		0,0062	16		16
1557	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0032		0,0032	8		8
1558	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0079		0,0079	20		20
1559	ООО "ННБТС-Фармация"	помещение непроизводственной аптеки - ГВС	кв-л. 1-й, 12а		0,0045	0,0045	9	3	12
1560	ООО "ННБТС-Фармация"	помещение непроизводственной аптеки - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,0049		0,0049	13		13
1561	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Лесоперевалочный, 8	0,0080		0,0080	20		20
1562	ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 8	0,0716		0,0716	183		183
1563	ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 8		0,1497	0,1497	308	107	415
1564	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 5		0,0020	0,0020	4	1	6
1565	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 5	0,0070		0,0070	18		18
1566	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Черняховского, 14	0,0079		0,0079	20		20
1567	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 1 - отопл.	мкр. Южный, 1	0,4489		0,4489	1146		1146
1568	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 1 - ГВС	мкр. Южный, 1		0,5000	0,5000	1027	357	1384
1569	ИП	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 14-й, 5	0,0164		0,0164	42		42
1570	ИП	нежилое помещение - ГВС, ГВС	кв-л. 14-й, 5		0,0038	0,0038	8	3	10
1571	ГБУЗ НСО «ДЛРЦ»	Дом ребёнка - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 7	0,2740		0,2740	700		700
1572	ГБУЗ НСО «ДЛРЦ»	Дом ребёнка - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 7		0,2391	0,2391	491	171	662
1573	ТСЖ "Химик"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 15-й, 8		0,4500	0,4500	925	321	1246
1574	ТСЖ "Химик"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 15-й, 8	0,4500		0,4500	1149		1149

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1575	ООО "Березка"	торговые помещения - отопл.	ул. Закраевского, 93	0,1304		0,1304	333		333
1576	ГБУДО "Куйбышевская ДШИ"	Музыкальный класс - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,0239		0,0239	61		61
1577	ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6		0,8100	0,8100	1664	578	2242
1578	ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,6612		0,6612	1688		1688
1579	ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0678		0,0678	173		173
1580	ФКП "Анозит"	производство удобрений - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,2000		0,2000	511		511
1581	ИП	нежилое здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 53	0,0399		0,0399	102		102
1582	ФЛ	здание гаража - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,0147		0,0147	37		37
1583	ФЛ	здание гаража для дрезины - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,0091		0,0091	23		23
1584	АО "СГК-Новосибирск"	помещение базы цеха центрального ремонта, площадью 994,5 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,1020		0,1020	260		260
1585	Население НФУ	жилой дом	ул. Папшева, 18	0,0146		0,0146	37		37
1586	Куйбышевский ПТПК	склады № 3,8,9,10 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0929		0,0929	237		237
1587	ООО "ПТК"	здание № 2 - отопл.	ул. Коммунистическая, 70	0,0139		0,0139	35		35
1588	ФЛ	Михайлов Вадим Викторович-гараж - отопл.	ул. Агафонова, 1г	0,0137		0,0137	35		35
1589	ФЛ	нежилое здание - отопл.	кв-л. 4-й, 6а	0,0025		0,0025	6		6
1590	ФЛ	помещения, площадью 459,7 м2 - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 29/1	0,0217		0,0217	55		55
1591	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 6	0,0090		0,0090	23		23
1592	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 16	0,0123		0,0123	31		31
1593	ФЛ	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,0099		0,0099	25		25
1594	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Папшева, 12	0,0113		0,0113	29		29
1595	ГБУДО НСО "Куйбышевская ДХШ"	МОУДОД "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" - отопл.	кв-л. 14-й, 2	0,0668		0,0668	171		171
1596	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 40	0,0100		0,0100	26		26
1597	ФЛ	нежилое здание (общей площадью 126,9 кв.м) - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0131		0,0131	33		33
1598	ФЛ	нежилое здание (общей площадью 167,4 кв.м) - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0137		0,0137	35		35
1599	ФЛ	нежилое здание (общей площадью 837,4 кв.м) - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0408		0,0408	104		104
1600	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5		0,1817	0,1817	373	130	503

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1601	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5	0,2215		0,2215	565		565
1602	Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС	ул. Агафонова, 55		0,0011	0,0011	2	1	3
1603	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 55	0,0241		0,0241	62		62
1604	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 12	0,0231		0,0231	59		59
1605	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Коммунистическая, 56	0,0109		0,0109	28		28
1606	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 26	0,0159		0,0159	41		41
1607	ООО "БРИСС"	гараж - отопл.	зона. Промышленная, 4	0,0975		0,0975	249		249
1608	ФЛ	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,0053		0,0053	14		14
1609	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Ветка, 12	0,0188		0,0188	48		48
1610	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	баня	ул. Льва Толстого, 5	0,0000		0,0000	0		0
1611	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	дежурная часть - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0194		0,0194	50		50
1612	ООО "СТ"	проходная - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0080		0,0080	20		20
1613	ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"	ОВО-гаражи - отопл.	ул. Куйбышева, 14	0,0544		0,0544	139		139
1614	ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 1 - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,2795		0,2795	714		714
1615	ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 1 - ГВС	кв-л. 12-й, 6		0,2380	0,2380	489	170	659
1616	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Черняховского, 7	0,0100		0,0100	26		26
1617	ИП	магазин - отопл.	кв-л. 13-й, 1	0,0059		0,0059	15		15
1618	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 40	0,0074		0,0074	19		19
1619	МУП "Куйбышевжилкомхоз"	проходная - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0028		0,0028	7		7
1620	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	жилой дом	тер. УФ 91/12,	0,0658		0,0658	168		168
1621	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 8-й, 5		0,2134	0,2134	438	152	591
1622	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,2121		0,2121	542		542
1623	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	прачечная (ГВС от ВПУ котельной)-хозкорпус № 2 - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0450		0,0450	115		115
1624	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	прачечная (ГВС от ВПУ котельной)-хозкорпус № 2 - ГВС	ул. Володарского, 61		0,0440	0,0440	90	31	122
1625	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,4890		0,4890	1249		1249
1626	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл.,	ул. Володарского, 61	0,3122		0,3122	797		797

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		вент., ГВС							
1627	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61		0,1760	0,1760	362	126	487
1628	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 47	0,0092		0,0092	23		23
1629	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 1-й, 26	0,0061		0,0061	16		16
1630	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 1-й, 26		0,0045	0,0045	9	3	12
1631	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 2-й, 13 а	0,0044		0,0044	11		11
1632	ООО "Поиск"	административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Краскома, 5а	0,0770		0,0770	197		197
1633	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 2) - ГВС	ул. Ветка, 7		0,2100	0,2100	431	150	581
1634	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 2) - отопл.	ул. Ветка, 7	0,2115		0,2115	540		540
1635	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	пожарное депо - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0059		0,0059	15		15
1636	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 17	0,0344		0,0344	88		88
1637	ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 17		0,0906	0,0906	186	65	251
1638	ФЛ	двухэтажное здание торгового комплекса - отопл.	ул. Коммунистическая, 35	0,0338		0,0338	86		86
1639	МКУК "ЦБС"	нежилое помещение (гараж) - отопл.	ул. Закраевского, 58	0,0139		0,0139	35		35
1640	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,2280		0,2280	582		582
1641	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,1290		0,1290	329		329
1642	ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,1800	0,1800	370	128	498
1643	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красноармейская 2-я, 13	0,0043		0,0043	11		11
1644	ООО "Барабинская типография"	типография - отопл.	ул. Коммунистическая, 31	0,1000		0,1000	255		255
1645	ДОУ "Звёздочка"	Детский сад "Звёздочка" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 30		0,0706	0,0706	145	50	195
1646	ДОУ "Звёздочка"	Детский сад "Звёздочка" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 30	0,1180		0,1180	301		301
1647	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2	0,3935		0,3935	1005		1005
1648	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2	0,9356		0,9356	2389		2389
1649	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2		1,8300	1,8300	3760	1306	5066
1650	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Технический блок - отопл.	ул. Молодежная, 12	0,0115		0,0115	29		29
1651	МБУС "Ледовая арена"Факел"	Технический блок - вент.	ул. Молодежная, 12	0,0057		0,0057	15		15

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1652	ФЛ	Административное здание - отопл.	ул. Папшева, 4	0,0247		0,0247	63		63
1653	ЖСК "Учитель"	жилой дом	кв-л. 13-й, 2		0,1860	0,1860	382	133	515
1654	ЖСК "Учитель"	жилой дом	кв-л. 13-й, 2	0,2286		0,2286	584		584
1655	МКУ "Молодежный центр"	Клуб "Корсар" - отопл.	ул. Агафонова, 71	0,0998		0,0998	255		255
1656	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 54	0,0089		0,0089	23		23
1657	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Строительная, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Строительная, 3	0,4240		0,4240	1083		1083
1658	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Строительная, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Строительная, 3		0,3720	0,3720	764	265	1030
1659	Население НФУ	жилой дом	ул. Пионерская, 10		0,0080	0,0080	16	6	22
1660	Население НФУ	жилой дом	ул. Пионерская, 10	0,0140		0,0140	36		36
1661	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 2	0,0070		0,0070	18		18
1662	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	гараж-склад - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1092		0,1092	279		279
1663	ГКУ НСО "РИЦ"	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,0099		0,0099	25		25
1664	ФЛ	встроенное нежилое помещение - отопл.	кв-л. 13-й, 1	0,0076		0,0076	19		19
1665	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 9	0,0029		0,0029	7		7
1666	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 17	0,0079		0,0079	20		20
1667	ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	административно-бытовой корпус - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,0857		0,0857	219		219
1668	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 45	0,0165		0,0165	42		42
1669	ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 14 - отопл.	кв-л. 1-й, 14	0,2180		0,2180	557		557
1670	ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 14 - ГВС	кв-л. 1-й, 14		0,1800	0,1800	370	128	498
1671	ФЛ	нежилое помещение площадью 58,9 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0249		0,0249	64		64
1672	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 1		0,1990	0,1990	409	142	551
1673	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,3556		0,3556	908		908
1674	ФЛ	гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,0035		0,0035	9		9
1675	МБУК КДЦ	административное здание - отопл.	ул. Папшева, 3	0,0247		0,0247	63		63
1676	МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зakraевского, 84	0,6700		0,6700	1711		1711
1677	МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зakraевского, 84		0,2500	0,2500	514	178	692
1678	МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зakraевского, 84	0,4400		0,4400	1124		1124
1679	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Куйбышева, 29	0,0174		0,0174	45		45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
1680	ФЛ	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 2	0,0044		0,0044	11		11
1681	ФЛ	гараж №4 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0035		0,0035	9		9
1682	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Офисные помещения - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,0150		0,0150	38		38
1683	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Советская, 6	0,0055		0,0055	14		14
1684	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 7	0,0095		0,0095	24		24
1685	ООО "Мелодия"	магазин - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,0200		0,0200	51		51
1686	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Строительная, 1а	0,0070		0,0070	18		18
1687	ООО "Регул"	склад цемента - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0080		0,0080	20		20
1688	ФЛ	Ресторан "Русь" - отопл.	кв-л. 3-й, 15	0,0637		0,0637	163		163
1689	МУП "Управляющая компания ЖКХ"	нежилое помещение площадью 742,7 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,0912		0,0912	233		233
1690	ФЛ	Нежилое помещение - гараж №2 - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,0105		0,0105	27		27
1691	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 4 - ГВС	кв-л. 11-й, 4		0,3101	0,3101	637	221	858
1692	ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 4 - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,3262		0,3262	833		833
1693	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 43	0,0150		0,0150	38		38
1694	МКУК "ЦБС"	библиотека - ГВС, ГВС	ул. Красная, 25		0,0092	0,0092	19	7	26
1695	МКУК "ЦБС"	библиотека - отопл.	ул. Красная, 25	0,1098		0,1098	280		280
1696	ФЛ	гараж №10 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0023		0,0023	6		6
1697	АО "СГК-Новосибирск"	Гараж - 1 - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,0400		0,0400	102		102
1698	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 6	0,0036		0,0036	9		9
1699	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 11а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11А		0,2028	0,2028	417	145	561
1700	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 11а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11А	0,3437		0,3437	878		878
1701	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 25	0,0020		0,0020	5		5
1702	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Сусанина, 26	0,0108		0,0108	28		28
1703	ФЛ	здание площадью 253,5 кв.м. - отопл., ГВС	ул. Володарского, 33б		0,0030	0,0030	6	2	8
1704	ФЛ	здание площадью 253,5 кв.м. - отопл., ГВС	ул. Володарского, 33б	0,0180		0,0180	46		46
1705	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 1	0,0055		0,0055	14		14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
1706	ФЛ	Магазин, склад - отопл., ГВС	ул. Закраевского, 114	0,0422		0,0422	108		108
1707	ФЛ	Магазин, склад - отопл., ГВС	ул. Закраевского, 114		0,0015	0,0015	3	1	4
1708	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Лермонтова, 1	0,0107		0,0107	27		27
1709	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	городская поликлиника - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61		0,0098	0,0098	20	7	27
1710	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	городская поликлиника - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0425		0,0425	109		109
1711	ФКП "Анозит"	галерея - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,0080		0,0080	20		20
1712	ООО "Автотранс"	Адм. здание - отопл.	ул. Володарского, 11	0,0645		0,0645	165		165
1713	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Лесоперевалочный, 12	0,0025		0,0025	6		6
1714	ООО "МирАвто"	Автомойка - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,0205		0,0205	52		52
1715	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 1 - отопл.	ул. Молодежная, 10	0,2200		0,2200	562		562
1716	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус 7610,1 кв.м- отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,6456		0,6456	1649		1649
1717	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус 7610,1 кв.м. - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,		0,0500	0,0500	103	36	138
1718	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 64	0,0100		0,0100	26		26
1719	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 26	0,0028		0,0028	7		7
1720	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Песчаная, 11	0,0127		0,0127	32		32
1721	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Речная, 9	0,0275		0,0275	70		70
1722	ООО "Каинсктранс"	моторный цех - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0260		0,0260	66		66
1723	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пиотровского, 8	0,0100		0,0100	26		26
1724	МБОУ СОШ № 9	Мастерские школы №9 - отопл.	кв-л. 8-й, 20	0,0390		0,0390	100		100
1725	ГУ МВД России по Новосибирской области	Нежилое помещение - отопл.	ул. Партизанская,	0,0210		0,0210	54		54
1726	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 8	0,0076		0,0076	19		19
1727	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 3		0,2790	0,2790	573	199	772
1728	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 3	0,3337		0,3337	852		852
1729	ООО "КАЗ-Холдинг"	центральный склад - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0405		0,0405	103		103
1730	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 13	0,0200		0,0200	51		51

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	энергия								
1731	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 13		0,0050	0,0050	10	4	14
1732	Население НФУ	Многоквартирный жилой дом - Володарского 100 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 100		0,0500	0,0500	103	36	138
1733	Население НФУ	Многоквартирный жилой дом - Володарского 100 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 100	0,0500		0,0500	128		128
1734	ООО "Система сервис IV плюс"	производственные помещения - отопл.	ул. Партизанская,	0,0170		0,0170	43		43
1735	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 11	0,0850		0,0850	217		217
1736	ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 11		0,0700	0,0700	144	50	194
1737	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 11		0,2020	0,2020	415	144	559
1738	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 11	0,3422		0,3422	874		874
1739	администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	здание административное - отопл.	ул. Куйбышева, 8	0,0302		0,0302	77		77
1740	Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Песчаная, 4		0,0069	0,0069	14	5	19
1741	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Песчаная, 4	0,0757		0,0757	193		193
1742	ФЛ	нежилые помещения (площадью 75,5 кв.м) - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,0043		0,0043	11		11
1743	ФЛ	нежилые помещения (площадью 75,5 кв.м) - гвс	кв-л. 6-й, 1		0,0036	0,0036	7	3	10
1744	Население НФУ	жилой дом	ул. Пионерская, 8		0,0090	0,0090	18	6	25
1745	Население НФУ	жилой дом	ул. Пионерская, 8	0,0140		0,0140	36		36
1746	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Строительная, 1	0,0091		0,0091	23		23
1747	Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС	ул. Агафонова, 65		0,0071	0,0071	15	5	20
1748	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 65	0,0798		0,0798	204		204
1749	ИП	помещение магазина - ГВС	кв-л. 11-й, 2		0,0001	0,0001	0,140	0,049	0,188
1750	ИП	помещение магазина (2 УП) - ГВС	кв-л. 11-й, 2		0,0040	0,0040	8	3	11
1751	ИП	помещение магазина - отопл.	кв-л. 11-й, 2	0,0083		0,0083	21		21
1752	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Лесоперевалочный, 5	0,0050		0,0050	13		13
1753	ФЛ	Административное здание, гараж - отопл.	ул. Копейкина, 58	0,0380		0,0380	97		97
1754	ФЛ	Производственное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 35	0,0281		0,0281	72		72
1755	Население НФУ	жилая часть МКД- ул. Володарского, дом 116 - ГВС	ул. Володарского, 116		0,0540	0,0540	111	39	149
1756	Население НФУ	жилая часть МКД - ул. Володарского, дом 116 -	ул. Володарского, 116	0,0450		0,0450	115		115

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		отопл.							
1757	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	административное здание - отопл.	ул. Партизанская,	0,0740		0,0740	189		189
1758	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 26	0,0068		0,0068	17		17
1759	ФЛ	нежилое помещение (площадью 71,6 кв.м) - отопл.	кв-л. 7-й, 1	0,0069		0,0069	18		18
1760	Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Административное здание и гаражи - отопл.	ул. Краскома, 10	0,2646		0,2646	676		676
1761	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД - отопл.	ул. Красноармейская 2-я, 31	0,0018		0,0018	5		5
1762	ФЛ	гараж - отопл.		0,0064		0,0064	16		16
1763	АО "РЭС"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,0235		0,0235	60		60
1764	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 21	0,0167		0,0167	43		43
1765	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 34	0,0108		0,0108	27		27
1766	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 34		0,0025	0,0025	5	2	7
1767	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 4-й, 9	0,0115		0,0115	29		29
1768	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 16	0,0076		0,0076	19		19
1769	ИП	здание (магазин) - отопл.	ул. Маяковского, 42	0,0351		0,0351	90		90
1770	ФЛ	офис - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,0038		0,0038	10		10
1771	ФЛ	гараж - отопл.		0,0586		0,0586	150		150
1772	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пролетарская, 6	0,0000		0,0000	0		0
1773	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Лесоперевалочный, 6	0,0073		0,0073	19		19
1774	ПАО Сбербанк	Дополнительный офис 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,0194		0,0194	50		50
1775	ФКП "Анозит"	Гаражи - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0068		0,0068	17		17
1776	ИП	жилой дом	ул. Коммунистическая, 72-1	0,0025		0,0025	6		6
1777	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Зakraевского, 3	0,0099		0,0099	25		25
1778	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,0099		0,0099	25		25
1779	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Войкова, 6	0,0150		0,0150	38		38
1780	ИП	склад - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,0059		0,0059	15		15
1781	ИП	Фитнес центр - отопл.	ул. Маяковского, 54	0,0118		0,0118	30		30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1782	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Здвинского, 6	0,0113		0,0113	29		29
1783	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 53		0,0060	0,0060	12	4	17
1784	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 53	0,0675		0,0675	172		172
1785	АО "СПЖТ"	ОАО СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС - гвс	зона. Промышленная,		0,0172	0,0172	35	12	48
1786	АО "СПЖТ"	ОАО СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС - отопл.	зона. Промышленная,	0,2733		0,2733	698		698
1787	ФЛ	нежилое помещение (площадью 42,8 кв.м) - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,0052		0,0052	13		13
1788	ФЛ	нежилое помещение (площадью 42,8 кв.м) - ГВС	кв-л. 11-й, 6		0,0086	0,0086	18	6	24
1789	ИП	магазин - отопл.	кв-л. 10-й, 2	0,0052		0,0052	13		13
1790	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 6 - отопл.	п. Заводской, 6	0,0230		0,0230	59		59
1791	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Кошевого, 8	0,0075		0,0075	19		19
1792	ООО "НКН"	Мотовозное депо - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0350		0,0350	89		89
1793	ООО "СТ"	гараж № 2 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,1361		0,1361	348		348
1794	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 11		0,1483	0,1483	305	106	410
1795	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 11	0,3110		0,3110	794		794
1796	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 3		0,0800	0,0800	164	57	221
1797	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 3	0,0870		0,0870	222		222
1798	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - квартал 10, дом 3 - ГВС	кв-л. 10-й, 3		0,2939	0,2939	604	210	814
1799	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - квартал 10, дом 3 - отопл.	кв-л. 10-й, 3	0,3188		0,3188	814		814
1800	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2а		0,1015	0,1015	209	72	281
1801	ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2а	0,0537		0,0537	137		137
1802	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Красная, 34	0,0070		0,0070	18		18
1803	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 12 - ГВС	кв-л. 3-й, 12		0,0120	0,0120	25	9	33
1804	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 12 - отопл.	кв-л. 3-й, 12	0,0149		0,0149	38		38
1805	ФЛ	Учебный корпус - отопл.	ул. Краскома, 8	0,0776		0,0776	198		198
1806	МБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ"	Детский сад "Колокольчик" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 52		0,0260	0,0260	53	19	72
1807	МБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ"	Детский сад "Колокольчик" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 52	0,0620		0,0620	158		158
1808	Население НФУ	жилой дом	кв-л. 2-й, 10	0,0074		0,0074	19		19
1809	Население НФУ	жилой дом	кв-л. 2-й, 10		0,0060	0,0060	12	4	17
1810	ФЛ	ГАРАЖ	кв-л. 9-й, 1г	0,0021		0,0021	5		5
1811	ГАПОУ НСО "КПК"	спортивное отделение - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 15		0,0133	0,0133	27	9	37

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1812	ГАПОУ НСО "КПК"	спортивное отделение - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 15	0,1300		0,1300	332		332
1813	ФЛ	Здание делового управления - отопл.	ул. Коммунистическая, 74	0,0560		0,0560	143		143
1814	Население по типу НФУ	жилой дом	ул. Лесоперевалочная, 9		0,0530	0,0530	109	38	147
1815	Население по типу НФУ	жилой дом	ул. Лесоперевалочная, 9	0,0667		0,0667	170		170
1816	ФЛ	нежилое здание (магазин непродовольственных товаров), площадью 1416,5 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 41	0,0614		0,0614	157		157
1817	ФЛ	Гараж Бокс №3 - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0039		0,0039	10		10
1818	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 4	0,0072		0,0072	18		18
1819	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 1) - отопл.	кв-л. 15-й, 4	0,2250		0,2250	575		575
1820	ИП	нежилое помещение, площадью 55,1 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,0002	0,0002	0,335	0,116	0,451
1821	ИП	нежилое помещение, площадью 55,1 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3	0,0048		0,0048	12		12
1822	ФЛ	Гараж - отопл.	ул. Ленина, 27	0,0111		0,0111	28		28
1823	ООО "УК Надежда"	Многokвартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7/1		0,1107	0,1107	227	79	306
1824	ООО "УК Надежда"	Многokвартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7/1	0,0619		0,0619	158		158
1825	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Урицкого, 10	0,0140		0,0140	36		36
1826	ООО "Каинсктранс"	воздух № 3 - вент.	ул. Маяковского, 59	0,0200		0,0200	51		51
1827	Куйбышевский ПТПК	склад № 5 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0202		0,0202	52		52
1828	ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	мастерская - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,0514		0,0514	131		131
1829	ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	административное здание - отопл.	кв-л. 6-й, 14	0,0383		0,0383	98		98
1830	ДОУ "Алёнушка"	детский сад "Алёнушка" - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 8		0,1840	0,1840	378	131	509
1831	ДОУ "Алёнушка"	детский сад "Алёнушка" - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 8	0,1610		0,1610	411		411
1832	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 12		0,0800	0,0800	164	57	221
1833	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 12	0,0870		0,0870	222		222
1834	ФЛ	Гараж №2 - отопл.	ул. Краскома,	0,0083		0,0083	21		21
1835	ФЛ	нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м. - ГВС	кв-л. 11-й, 7		0,0001	0,0001	0,140	0,049	0,188
1836	ФЛ	нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,0037		0,0037	9		9
1837	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Новосибирская, 12	0,0100		0,0100	26		26
1838	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8		0,0700	0,0700	144	50	194
1839	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8	0,0654		0,0654	167		167

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1840	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 54	0,0033		0,0033	8		8
1841	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	лабораторный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104	0,2180		0,2180	557		557
1842	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	лабораторный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104		0,1000	0,1000	205	71	277
1843	ФЛ	ГАРАЖ - отопл.	ул. Льва Толстого, 7-1	0,0015		0,0015	4		4
1844	ФЛ	здание гаража - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0024		0,0024	6		6
1845	ФЛ	нежилое помещение (гараж площадью 34,8 кв.м) - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0062		0,0062	16		16
1846	ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 21	0,0908		0,0908	232		232
1847	ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21		0,0010	0,0010	2	1	3
1848	ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21		0,0002	0,0002	0,411	0,143	0,554
1849	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 5		0,2176	0,2176	447	155	602
1850	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 5	0,1874		0,1874	479		479
1851	ФЛ	гараж - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,0033		0,0033	8		8
1852	ООО "Мелодия"	пристройка к магазину - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,0178		0,0178	45		45
1853	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Чайковского, 35а	0,0100		0,0100	26		26
1854	МКУ "ГСДХ"	ОГМ, административное здание Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,2268		0,2268	579		579
1855	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 8-й, 16		0,2176	0,2176	447	155	602
1856	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 16	0,2286		0,2286	584		584
1857	Куйбышевский ПТПК	магазин "Галантерея" - отопл.	ул. Папшева, 2	0,0068		0,0068	17		17
1858	ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 9-й, 2		0,1194	0,1194	245	85	331
1859	ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,0750		0,0750	191		191
1860	ФЛ	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,0255		0,0255	65		65
1861	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Энгельса, 109		0,0101	0,0101	21	7	28
1862	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Энгельса, 109	0,0246		0,0246	63		63
1863	ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области"	производственное здание - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 111		0,0055	0,0055	11	4	15
1864	ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области"	производственное здание - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,1095		0,1095	280		280
1865	ИП	Магазин - отопл. - отопл.	кв-л. 10-й, 6б	0,0117		0,0117	30		30
1866	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	баня, гараж-отопл., ГВС	ул. Здвинского, 14	0,0211		0,0211	54		54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1867	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	баня, гараж-отопл., ГВС	ул. Здвинского, 14		0,0123	0,0123	25	9	34
1868	ФЛ	мастерская - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,0065		0,0065	17		17
1869	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Здвинского, 6а	0,0083		0,0083	21		21
1870	ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	производственный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Объездная, 12	0,9530		0,9530	2433		2433
1871	ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	производственный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Объездная, 12	0,3468		0,3468	886		886
1872	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 102		0,1500	0,1500	308	107	415
1873	ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 102	0,1500		0,1500	383		383
1874	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-ГВС	кв-л. 8-й, 1		0,2135	0,2135	439	152	591
1875	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,1756		0,1756	448		448
1876	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 5 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 5		0,0800	0,0800	164	57	221
1877	ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 5 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 5	0,0870		0,0870	222		222
1878	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	ветеринарная клиника - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0586		0,0586	150		150
1879	Куйбышевский ПТПК	магазин продуктовый ПТПО - отопл.	ул. Чехова, 18	0,0046		0,0046	12		12
1880	ФЛ	жилой дом	ул. Пиотровского, 69	0,0563		0,0563	144		144
1881	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пиотровского, 29	0,0067		0,0067	17		17
1882	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 16	0,0115		0,0115	29		29
1883	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пиотровского, 22	0,0156		0,0156	40		40
1884	ООО "Рерул"	гараж № 2 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0562		0,0562	144		144
1885	ИП	магазин "Игрушки" - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,0100		0,0100	26		26
1886	ГБУДО НСО "Куйбышевская ДХШ"	Нежилое помещение МБОУ ДОД "ДХШ" - отопл.	ул. Куйбышева, 22	0,0261		0,0261	67		67
1887	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Смирнова, 5		0,0004	0,0004	0,822	0,285	1,107
1888	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Смирнова, 5	0,0077		0,0077	20		20
1889	ФЛ	административные помещения - ГВС	кв-л. 8-й, 10		0,0045	0,0045	9	3	12
1890	ФЛ	административные помещения - отопл.	кв-л. 8-й, 10	0,0057		0,0057	14		14
1891	ООО "УК Выбор"	многоквартирный жилой дом - отопл.	ул. Песчаная, 14	0,0447		0,0447	114		114
1892	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 118 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 118		0,0540	0,0540	111	39	149
1893	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского,	ул. Володарского, 118	0,0450		0,0450	115		115

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		дом 118 - отопл., ГВС							
1894	ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	гаражи - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0362		0,0362	92		92
1895	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 15-й, 20	0,3780		0,3780	965		965
1896	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 15-й, 20		0,4848	0,4848	996	346	1342
1897	Население НФУ	жилой дом	ул. Краскома, 16	0,0207		0,0207	53		53
1898	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Володарского, 9	0,0039		0,0039	10		10
1899	ФЛ	нежилое помещение (площадью 81,1 кв.м) - гвс	кв-л. 6-й, 1		0,0045	0,0045	9	3	12
1900	ФЛ	нежилое помещение (площадью 81,1 кв.м) - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,0049		0,0049	13		13
1901	ФЛ	магазин - отопл. - отопл.	кв-л. 1-й, 20а	0,0109		0,0109	28		28
1902	ООО "НКН"	Столовая - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0382		0,0382	98		98
1903	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	пер. Лесоперевалочный, 2	0,0110		0,0110	28		28
1904	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 3 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	232		232
1905	ФЛ	здание - отопл.	ул. Ленина, 16	0,0675		0,0675	172		172
1906	ФЛ	гараж №5 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0037		0,0037	9		9
1907	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 8-й, 6		0,2197	0,2197	451	157	608
1908	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД- отопл.	кв-л. 8-й, 6	0,3230		0,3230	825		825
1909	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Ленина, 13	0,0084		0,0084	21		21
1910	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Куйбышева, 26	0,0040		0,0040	10		10
1911	ИП	тамбур магазина - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,0066		0,0066	17		17
1912	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Шишкова, 20	0,0030		0,0030	8		8
1913	ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	гараж - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,2989		0,2989	763		763
1914	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 42	0,0050		0,0050	13		13
1915	МКОУ СОШ №4	начальная школа - отопл. - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,2440		0,2440	623		623
1916	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 4		0,0049	0,0049	10	3	14
1917	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Светлая, 4	0,0125		0,0125	32		32
1918	ИП	фотосалон (павильон) - отопл. - отопл.	ул. Новосибирская, 1а	0,0340		0,0340	87		87
1919	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 26	0,0057		0,0057	15		15
1920	ЖСК "Энергетик"	жилой дом	кв-л. 2-й, 16		0,1860	0,1860	382	133	515
1921	ЖСК "Энергетик"	жилой дом	кв-л. 2-й, 16	0,2286		0,2286	584		584

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1922	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Агафонова, 73	0,0104		0,0104	27		27
1923	ФЛ	здание гаража - отопл.	кв-л. 3-й, 14а/2	0,0663		0,0663	169		169
1924	ППК "Роскадастр"	нежилое помещение площадью 14,9 кв.м - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0011		0,0011	3		3
1925	ООО "НКН"	Весовая, магазин - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0226		0,0226	58		58
1926	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	банно-прачечный комбинат - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0611		0,0611	156		156
1927	ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 1) - отопл.	ул. Ветка, 7	0,2115		0,2115	540		540
1928	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД -ГВС	кв-л. 8-й, 18		0,0960	0,0960	197	69	266
1929	ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 18	0,0980		0,0980	250		250
1930	Население НФУ	жилой дом	ул. Путевая, 14		0,0092	0,0092	19	7	25
1931	Население НФУ	жилой дом	ул. Путевая, 14	0,0136		0,0136	35		35
1932	Куйбышевский ПТПК	магазин - отопл. - отопл.	ул. Ленина, 22	0,0185		0,0185	47		47
1933	ФКП "Анозит"	спальный корпус - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80		0,1930	0,1930	397	138	534
1934	ФКП "Анозит"	спальный корпус - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,3580		0,3580	914		914
1935	ООО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ"	лаборатория по тракторам - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,1850		0,1850	472		472
1936	ИП	Магазин №21 - отопл.	ул. Краскома, 2	0,0533		0,0533	136		136
1937	ООО "Юнихим-Сервис"	склад -ООО "Юнихим-Сервис"- отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,0122		0,0122	31		31
1938	ЖСК "Автомобилист"	жилой дом	кв-л. 14-й, 1		0,1860	0,1860	382	133	515
1939	ЖСК "Автомобилист"	жилой дом	кв-л. 14-й, 1	0,2286		0,2286	584		584
1940	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	штаб внутренний - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0509		0,0509	130		130
1941	ФЛ	нежилое помещение №2 - отопл.	ул. Партизанская,	0,0077		0,0077	20		20
1942	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 27 - отопл.	ул. Коммунистическая, 27	0,0089		0,0089	23		23
1943	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 114 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 114	0,0450		0,0450	115		115
1944	ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 114 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 114		0,0540	0,0540	111	39	149
1945	ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - квартал 1 дом 12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,2231		0,2231	570		570
1946	ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12а - ГВС, ГВС	кв-л. 1-й, 12а		0,1815	0,1815	373	130	502
1947	ООО "АВТОСЕРВИС"	перекачка - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,0087		0,0087	22		22
1948	ФЛ	нежилое помещение (площадью 67,2 кв.м) - гвс	ул. Зakraевского, 23		0,0063	0,0063	13	4	17
1949	ФЛ	нежилое помещение (площадью 67,2 кв.м) - отопл.	ул. Зakraевского, 23	0,0064		0,0064	16		16
1950	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 27 - отопл., ГВС	ул. Красная, 27		0,0760	0,0760	156	54	210

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
1951	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 27 - отопл., ГВС	ул. Красная, 27	0,0796		0,0796	203		203
1952	МУП "Горводоканал"	диспетчерская - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,0304		0,0304	78		78
1953	ГАПОУ НСО "КПК"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3		0,1900	0,1900	390	136	526
1954	ГАПОУ НСО "КПК"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,2750		0,2750	702		702
1955	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 2	0,0050		0,0050	13		13
1956	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 11		0,0120	0,0120	25	9	33
1957	Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 11	0,0149		0,0149	38		38
1958	ИП	Магазин "Мебель" - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,0242		0,0242	62		62
1959	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Халтурина, 4	0,0100		0,0100	26		26
1960	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 63		0,0063	0,0063	13	5	18
1961	Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 63	0,0822		0,0822	210		210
1962	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	терапевтический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,3317		0,3317	847		847
1963	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	терапевтический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,0394	0,0394	81	28	109
1964	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 1-й, 26	0,0111		0,0111	28		28
1965	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	кв-л. 1-й, 26		0,0049	0,0049	10	3	14
1966	МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,1650		0,1650	421		421
1967	МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,3560		0,3560	909		909
1968	МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109		0,0810	0,0810	166	58	224
1969	МБОУ СОШ №2	Школа №2 - отопл.	ул. Войкова, 2	0,7750		0,7750	1979		1979
1970	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 29	0,0089		0,0089	23		23
1971	ФЛ	нежилое помещение (площадью 52,4 кв.м.) - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0049		0,0049	13		13
1972	ФЛ	нежилое помещение (площадью 52,4 кв.м.) - ГВС	кв-л. 9-й, 4		0,0040	0,0040	8	3	11
1973	ТСЖ "Соседи"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 7 - ГВС	кв-л. 10-й, 7		0,3100	0,3100	637	221	858
1974	ТСЖ "Соседи"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 7 - отопл.	кв-л. 10-й, 7	0,3387		0,3387	865		865
1975	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом	ул. Льва Толстого, 1		0,0069	0,0069	14	5	19

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
		1 - отопл., ГВС							
1976	Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Льва Толстого, 1	0,0181		0,0181	46		46
1977	ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,1170	0,1170	240	83	324
1978	ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,1160		0,1160	296		296
1979	ФЛ	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,0045		0,0045	11		11
1980	ФЛ	Нежилое помещение - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 7		0,0044	0,0044	9	3	12
1981	ООО "Элемент-Трейд"	нежилые помещения, площадью 704,4 - отопл.	кв-л. 9-й, 9	0,0733		0,0733	187		187
1982	Куйбышевский ПТПК	склад № 2 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0432		0,0432	110		110
1983	ООО "Система сервис IV плюс"	кафе СПРИНТ - отопл.	ул. Володарского, 29	0,0311		0,0311	79		79
1984	Население НФУ	жилой дом	ул. Песчаная, 9	0,0765		0,0765	195		195
1985	ФЛ	помещение магазина - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,0104		0,0104	27		27
1986	Население НФУ	жилой дом	ул. Льва Толстого, 3	0,0161		0,0161	41		41
1987	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 1	0,0219		0,0219	56		56
1988	ФЛ	нежилое помещение-магазин промышленных товаров ИП Тюленевой О.В. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0061		0,0061	15		15
1989	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Маяковского, 49	0,0183		0,0183	47		47
1990	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Закраевского, 18	0,0037		0,0037	9		9
1991	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Копейкина, 52	0,0100		0,0100	26		26
1992	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Пугачева, 36	0,0117		0,0117	30		30
1993	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Заслонова, 10		0,0001	0,0001	0,205	0,071	0,277
1994	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Заслонова, 10	0,0076		0,0076	19		19
1995	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детский центр реабилитации - ГВС	кв-л. 2-й, 14		0,0160	0,0160	33	11	44
1996	ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детский центр реабилитации - отопл.	кв-л. 2-й, 14	0,0340		0,0340	87		87
1997	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	школа, ПТУ - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1752		0,1752	447		447
1998	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 4		0,3100	0,3100	637	221	858
1999	ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 4	0,3387		0,3387	865		865
2000	МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	раздевалка в квартале № 11 - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й,	0,0132		0,0132	34		34
2001	ООО "СТ"	магазин Саковича В.С. "Галерея" - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,0603		0,0603	154		154
2002	АО "СГК-Новосибирск"	АБК "Новый корпус" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 100		0,0700	0,0700	144	50	194

№	Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
				О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
2003	АО "СГК-Новосибирск"	АБК "Новый корпус" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 100	0,1500		0,1500	383		383
2004	Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	жилой дом	ул. Коммунистическая, 17	0,0142		0,0142	36		36

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» в горячей воде, с. Нагорное

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	здание АЗС, площадью, 19,1 кв.м. - отопл.	ул. Октябрьская, 63	0,00578		0,00578	16		16
Физ лицо	нежилое здание, площадью 62,9 кв.м. - отопл.	ул. Октябрьская, 63	0,0138		0,0138	39		39
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Октябрьская, 57/1	0,05107		0,05107	144		144
Физ лицо	административное здание - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,04778		0,04778	135		135
Физ лицо	здание (КПП), площадью 62,1 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,035		0,035	99		99
Физ лицо	нежилое помещение (ремонтная мастерская и автогараж на 60 автомобилей, площадью 1788,2 кв.м. - отопл	ул. Октябрьская, 59	0,11111		0,11111	314		314
Физ лицо	помещение автогаража на 14 автомобилей, площадью 707,6 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,0725		0,0725	205		205
Физ лицо	помещение сварочного цеха, площадью 707,3 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,09971		0,09971	281		281
Физ лицо	столярный цех, площадью 262,8 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,07		0,07	198		198
МУП "Энергия"	гаражи ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,0853		0,0853	241		241
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 50 - отопл.	ул. Луговая, 50	0,012		0,012	34		34
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 52 - отопл.	ул. Луговая, 52	0,02		0,02	56		56
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 53 - отопл.	ул. Луговая, 53	0,05		0,05	141		141
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 58 - отопл.	ул. Луговая, 58	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 44 - отопл.	ул. Октябрьская, 44	0,02		0,02	56		56
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 46 - отопл.	ул. Октябрьская, 46	0,0282		0,0282	80		80
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 48 - отопл.	ул. Октябрьская, 48	0,063		0,063	178		178
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 1-1 - отопл.	ул. Северная, 1	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 1-2 - отопл.	ул. Северная, 1	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 2-1 - отопл.	ул. Северная, 2	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 2-2 - отопл.	ул. Северная, 2	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 3-1 - отопл.	ул. Северная, 3	0,01		0,01	28		28

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 3-2 - отопл.	ул. Северная, 3	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 4-1 - отопл.	ул. Северная, 4	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 4-2 - отопл.	ул. Северная, 4	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	кислородная станция ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,0714		0,0714	202		202
МУП "Энергия"	контора - отопл.	ул. Октябрьская,	0,040722		0,040722	115		115
МУП "Энергия"	магазин Черкашина - отопл.	ул. Октябрьская, 46б	0,00644		0,00644	18		18
МУП "Энергия"	ОАО "Агро-Сервис" склад №3 - отопл.	ул. Октябрьская, 53	0,1665		0,1665	470		470
МУП "Энергия"	ООО "Агро-Сервис" подсобный цех - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,026646		0,026646	75		75
МУП "Энергия"	склад ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,017132		0,017132	48		48
МУП "Энергия"	СТО МТП ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,0788		0,0788	222		222
МУП "Энергия"	торговая база ИП Андикаев В.П. - отопл.	ул. Северная,	0,056		0,056	158		158
МУП "Энергия"	торговая база ИП Малкова В.В. - отопл.	ул. Северная,	0,05		0,05	141		141
МУП "Энергия"	торговая база ООО "Шанс" - отопл.	ул. Северная,	0,0889		0,0889	251		251

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» в паре промышленных параметров

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		Потребление тепла (факт 2024 г.), Гкал		
			договор	факт, 2024 г.	зима	лето	Σ
ФКП "Анозит"	Отборный пар	ул. Садовое Кольцо, 1	76,414	20,70	108 152	32 869	141 021
ООО "Каинский кирпич"	Отборный пар	ул. Объездная, 12	3,400	0,00			

2ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ ООО «ЭНЕРГЕТИК»

Таблица 2.1 - Тепловые нагрузки абонентов ООО «Энергетик»

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 31	0,17671		0,17671	499		499
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2 Б	0,00835		0,00835	24		24
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	пер. Мошнинский, 111	0,0068		0,0068	19		19
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 25	0,0204		0,0204	58		58
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Войкова, 142 А	0,010039		0,010039	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 9	0,00958		0,00958	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 6	0,010504		0,010504	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	пер. Мошнинский, 99 А	0,007456		0,007456	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 2	0,01185		0,01185	33		33
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 17	0,0069		0,0069	19		19
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	пер. Мошнинский, 111	0,0017		0,0017	5		5
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 16	0,010212		0,010212	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 18	0,010095		0,010095	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 9	0,010564		0,010564	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 2	0,01167		0,01167	33		33
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 20	0,010673		0,010673	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2	0,01585		0,01585	45		45
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Войкова, 142 Б	0,009777		0,009777	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 7	0,009442		0,009442	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 6	0,010187		0,010187	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Войнская, 2 Б	0,00482		0,00482	14		14
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 17	0,0069		0,0069	19		19
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 4	0,010507		0,010507	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2 А	0,005		0,005	14		14
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 8	0,00756		0,00756	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 24	0,0055		0,0055	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Войкова, 142 А	0,012904		0,012904	36		36
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 7	0,00958		0,00958	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 2	0,007694		0,007694	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 4	0,00988		0,00988	28		28

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 10	0,010555		0,010555	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 16	0,010095		0,010095	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 18	0,00567		0,00567	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 25	0,0038		0,0038	11		11
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 4	0,00952		0,00952	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 29	0,01035		0,01035	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 24	0,0055		0,0055	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 29	0,01035		0,01035	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 3	0,0079		0,0079	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Воинская, 2	0,024614		0,024614	69		69
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Воинская, 4	0,02853		0,02853	81		81
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 22	0,01485		0,01485	42		42
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Мошнинская, 101	0,006312		0,006312	18		18
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Мошнинская, 109	0,0073		0,0073	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2	0,01585		0,01585	45		45
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 22	0,010673		0,010673	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Воинская, 5а	0,00773		0,00773	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2	0,00898		0,00898	25		25
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 1	0,00739		0,00739	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2 Б	0,00835		0,00835	24		24
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 2	0,00001		0,00001	0		0
Население НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 22	0,0233		0,0233	66		66
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 19	0,10705		0,10705	302		302
Население по типу НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	тер. Школа-интернат, 1	0,05899		0,05899	166		166
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - Отопл.	п. Спиртзавод, 27	0,0208		0,0208	59		59
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - отопление	ул. Карьерная, 5	0,020561		0,020561	58		58
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Омская, 2	0,032057		0,032057	90		90
РТС	гаражи - отопл.	ул. Невского, 64	0,051		0,051	144		144
РТС	техническое здание - отопл.	ул. Невского, 64	0,096		0,096	271		271
МКОУ школа - интернат	гараж - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02817		0,02817	80		80
МКОУ школа - интернат	котельная "Интернат" газ - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02962		0,02962	84		84
МКОУ школа - интернат	овощехранилище - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,03196		0,03196	90		90
МКОУ школа - интернат	прачечная - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02351		0,02351	66		66
МКОУ школа - интернат	склад - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02962		0,02962	84		84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла, Гкал		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
МКОУ школа - интернат	спальный корпус - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,36801		0,36801	1 039		1 039
МКОУ школа - интернат	столовая - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,04432		0,04432	125		125
МКОУ школа - интернат	учебный корпус - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,24947		0,24947	704		704
МКОУ школа - интернат	прачечная - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,01875	0,01875	0	13	13
МКОУ школа - интернат	спальный корпус - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,07155	0,07155	0	51	51
МКОУ школа - интернат	столовая - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,08712	0,08712	0	62	62
МКОУ школа - интернат	учебный корпус - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,0187	0,0187	0	13	13
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	административное здание - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,076499		0,076499	216		216
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	ветлечебница - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,040774		0,040774	115		115
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	виварий - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,013941		0,013941	39		39
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	гараж - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,05632		0,05632	159		159
МБОУ СОШ №5	здание школы - отопл.	ул. Каинская, 78	0,484921		0,484921	1 369		1 369
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	здание лыжной базы - отопл.	ул. Воинская, 18	0,04119		0,04119	116		116
ДОУ "Ромашка"	здание детского сада - отопл.	ул. Герцена, 3	0,0551		0,0551	156		156
ДОУ "Журавлик"	административное здание - отопл.	ул. Лазо, 52	0,122406		0,122406	345		345
ДОУ "Журавлик"	овощехранилище - отопл.	ул. Лазо, 52	0,005		0,005	14		14
ДОУ "Тополек"	административное здание - отопл.	ул. Мичурина, 1	0,10173		0,10173	287		287
ДОУ "Тополек"	административное здание - отопл.	ул. Репина, 1	0,09801		0,09801	277		277
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 70	0,05		0,05	141		141
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 66	0,113		0,113	319		319
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 68	0,041		0,041	116		116
Население прямые договоры	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 30	0,07418		0,07418	209		209